

PLANTA 1er NIVEL ESC. 1:100

LEYENDA DE TOMACORRIENTES Y FUERZA				
	SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS PVP (mm)	ALTURA (m/NPT)
TOMACORRIENTES DE USO GRAL. MIXTO		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	0.40
		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, ADOSADO EN MUEBLE.	130x77x52	0.40
		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN FALSO CIELO RASO	130x77x52	TECHO
		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	2.20
		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	1.20
	PA	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL, A PRUEBA DE AGUA, CON GRADO DE PROTECCION IP 55, EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	1.20
	PA	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A, 250V (1+N+T) PARA USO GENERAL , A PRUEBA DE AGUA, CON GRADO DE PROTECCION IP 55, EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	0.40
	PS	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO) 10A 250V (1+N+T) PARA SISTEMA NORMAL (A PRUEBA DE EXPLOSION, CON GRADO DE PROTECCION IP 54, EN FONDOS DE ALMACEN), EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	0.40
TOMACORRIENTE PARA EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIONES TIES EN LINEA	TC	TOMACORRIENTE MIXTO COMPUESTO (UNA SALIDA 2 TA LINEA Y UNA SALIDA TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COMPUTO), EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	0.40
	TC	TOMACORRIENTE MIXTO COMPUESTO (UNA SALIDA 2 TA LINEA Y UNA SALIDA TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COMPUTO), ADOSADO EN MUEBLE.	130x77x52	0.40
	TC	TOMACORRIENTE MIXTO COMPUESTO (UNA SALIDA 2 TA LINEA Y UNA SALIDA TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COMPUTO), EMPOTRADO EN FALSO CIELO RASO.	130x77x52	TECHO
	TC	TOMACORRIENTE MIXTO COMPUESTO (UNA SALIDA 3 EN LINEA Y UNA SALIDA TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COMPUTO), EMPOTRADO EN PARED.	130x71x152	2.40
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL		TOMACORRIENTE INDUSTRIAL MONOFASICO (1F+N+T), CON TOMA A TIERRA EMPOTRADO EN MURO DE ALAMBRILLERIA , SEGUN DETALLE INDICADO EN PLANO	ESPECIAL	0.30 S.I.
TOMAC. EQUIPO BIOMEDICO Y/O SIST. EMERGENCIA TIPO MIXTO		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO Y/O SIST. DE EMERGENCIA), EMPOTRADO EN MURO.	130x77x52	0.40
	M	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), ADOSADO EN MUEBLE.	130x77x52	0.40
		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), EMPOTRADO EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN PANEL DE CABECERA (H2).	150x71x52	H1=1.20 H2=1.55
		02 TOMACORRIENTES TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA DE EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), EMPOTRADO EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN PANEL DE CABECERA (H2).	2 CAJAS DE 150x71x52	H1=1.20 H2=1.55
		03 TOMACORRIENTES TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA DE EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), EMPOTRADO EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN PANEL DE CABECERA (H2).	3 CAJAS DE 150x71x52	H1=1.20 H2=1.55
TOMA. EQUIPO BIOMEDICO Y/O SIST. EMERGENCIA ESTABILIZADO TIPO MIXTO		TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA DE EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), EMPOTRADO EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN PANEL DE CABECERA (H2).	130x71x52	H1=1.20 H2=1.55
		02 TOMACORRIENTES TIPO DOBLE SCHUKO (02 SALIDAS TIPO SCHUKO), CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V (1+N+T) PARA SISTEMA DE EMERGENCIA NO ESTABILIZADO (EQUIPO MEDICO), EMPOTRADO EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN MURO (H1) O PROYECTADO A FUTURO PARA EMPOTRAR EN PANEL DE CABECERA (H2).	2 CAJAS DE 130x71x52	H1=1.20 H2=1.55
		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (INDICADO) EN CAJA CON TAPA Y CERRADURA TIPO TABLERO, EMPOTRADO EN PARED.	ESPECIAL	1.60
		JUNTA DE DILATACION PARA BANDEJA PORTACABLES O TUBERIAS SEGUN SE INDIQUE.		
		SALIDA DE FUERZA ELECTRICA		

LEYENDA	
	TUBERIA PVC DE 20mmØ COMO MINIMO, EMPOTRADO EN PISO DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA SISTEMAS NORMALES .
	TUBERIA PVC DE 20mmØ COMO MINIMO, EMPOTRADO EN PISO O PARED DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA SISTEMAS DE EMERGENCIA - EQUIPO MEDICO.
	TUBERIA PVC DE 20mmØ COMO MINIMO, EMPOTRADO EN PISO O PARED DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA SISTEMA ESTABILIZADO - EQUIPO MEDICO.
	TUBERIA PVC DE 20mmØ COMO MINIMO, EMPOTRADO EN PISO O PARED DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA SISTEMA ESTABILIZADO - EQUIPO INFORMÁTICO.
PVC	TUBERIA PVC DE 20mmØ COMO MINIMO, EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA TODOS LOS SISTEMAS.
CON	TUBERIA CONDUIT METÁLICA DE 20mmØ COMO MINIMO, ADOSADO EN PARED, TECHO Y/O MURO DE CONCRETO, CON 3-1x4 mm2 LSOH (F+N+T), SALVO INDICACIÓN, PARA TODOS LOS SISTEMAS.
	BANDEJA METÁLICA PORTACABLES, DE FONDO PERFORADO, DE INSTALACIÓN SUSPENDIDA DESDE TECHO, PARA EL TRANSPORTE DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES, ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA.

LEYENDA DE TABLEROS			
SIMB.	DESCRIPCION	CAJA (mm.)	Altura (h de C.)
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA AUTOSOPORTADO CUADRO NIVEL 01 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA AUTOSOPORTADO CUADRO NIVEL 02	--- ---	PISO
	TABLERO ELECTRICO DEL TIPO ADOSADO, PARA SISTEMA DE FUERZA NORMAL Y EMERGENCIA Y EMERGENCIA, DENTRO DEL CUARTO TECNICO,TABLERO ELECTRICO DEL TIPO EMPOTRADO, PARA SISTEMA NORMAL Y EMERGENCIA, FUERA DEL CUARTO TECNICO.	ESPECIAL	1.80m B.S.
	TABLERO ELECTRICO DEL TIPO ADOSADO, PARA SISTEMA NORMAL Y EMERGENCIA, DENTRO DEL CUARTO TECNICO,TABLERO ELECTRICO DEL TIPO EMPOTRADO, PARA SISTEMA NORMAL Y EMERGENCIA, FUERA DEL CUARTO TECNICO.	ESPECIAL	1.80m B.S.
	TABLERO ELECTRICO DEL TIPO ADOSADO, PARA SISTEMA ESTABILIZADO, DENTRO DEL CUARTO TECNICO,TABLERO ELECTRICO DEL TIPO EMPOTRADO, PARA SISTEMA ESTABILIZADO, FUERA DEL CUARTO TECNICO.	ESPECIAL	1.80m B.S.
	TABLERO DE CONTROL DEL TIPO ADOSADO, PARA SISTEMA DE FUERZA, DENTRO DEL CUARTO TECNICO.	ESPECIAL	1.80m B.S.

NOTA

LOS EQUIPOS QUE CONSUMAN UNA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 1500W, DEBEN TENER UNA ALIMENTACION ELECTRICA INDEPENDIENTE.

LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE DEBERA TENER COMO MAXIMO 12 PUNTOS POR CIRCUITO Y ESTARAN PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y DEBEN CONTAR CON CABLE A TIERRA.

TODO EQUIPAMIENTO MEDICO A INSTALARSE EN EL PRESENTE PROYECTO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE ESTE CONECTADO DIRECTAMENTE CON LAS SALIDAS DE TOMACORRIENTE ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, EVITANDO EL USO DE ACOPLADORES DE CONEXION DADO QUE ESTAS OCASIONAN FALSOS CONTACTOS Y FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO, LA DESCRIPCION DEL TIPO DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DE DISEÑO SERA SEGUN LO INDICADO EN LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACIONES TECNICAS DE LA MEMORIA , LAS CUALES SE ENCUENTRAN NORMADOS EN LA R.M. N° 175–2008–MINSA.

LOS TABLEROS DERIVAN SER DE GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO O ADOSADO, SERA PUESTA DENTRO DEL CUARTO TECNICO Y EMPOTRADO CUANDO ESTEN FUERA DE ESTE.

LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO RIEL SIN PARA LA PROTECCION DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS SERAN INSTALADOS EN CAJAS METALICAS DE UN TABLERO DE REGIAS CON IP40, CON PUERTA +BIRCROMA Y CAJA PARA EMPOTRAR DE 8 POLOS, EQUIPADA CON BORNERA A TIERRA.

LOS EQUIPOS CABLEADO PARA RAYOS S SERAN INSTALADOS POR EL PROVEEDOR

EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR CON EL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS PARA REPETIR LOS REQUISITOS DE PRE INSTALACION DE DICHOS EQUIPOS.

SE DEBE ENTENDER QUE PARA LOS TOMACORRIENTES MOSTRADOS EN PLANOS QUE SE UBIQUEN EN LA NOMA POSICION DE PANELES DE CABECERA D–223, D–224, D–225, D–235, D–226a) ESTARAN INCORPORADOS EN DICHOS PANELES DE CABECERA.

CUADRO DE CAJAS	
TIPO	DESCRIPCION
1	150x150x100mm F°G° PESADA
2	200x200x100mm F°G° PESADA
3	250x250x100mm F°G° PESADA
4	300x300x100mm F°G° PESADA
	CAJA DE PASO TIPO CUADRADA 150X150X50mm SALVO INDICACION h= PISO
P	CAJA DE PASO TIPO CUADRADA 150X150X50mm SALVO INDICACION altura = 0.40m
	CAJA DE PASO TIPO CUADRADA 150X150X50mm SALVO INDICACION altura =Techo
	CAJA DE PASO TIPO CUADRADA 150X150X50mm SALVO INDICACION altura =Techo.

NOTAS

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN TODOS LOS PLANOS DE ESTA ESPECIALIDAD SE COMPLEMENTA CON LO INDICADO EN SUS MEMORIA DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; SIENDO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA LA CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE MATERIALES, SISTEMAS Y/O EQUIPOS QUE SE ESTÁN INDICADOS EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS.
2. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTA Y OTRAS ESPECIALIDADES, ESTAS SERÁN ACLARADAS POR EL CONSULTOR, SOLO EL CONSULTOR PODRÁ AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, SISTEMAS Y/O EQUIPOS.

MARCO A. NIETO HUAYCUCHI
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP 117965

CARLOS APOLYO GARCIA HUAYANEY
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 48966

MARTIN F. DIAZ GARCIA
ARQUITECTO
CAP N° 4026

345

ENTIDAD:
PRONIS
Programa Nacional de Inversiones en Salud

CONSULTOR:
CONSORCIO LOS OLIVOS

SELLO Y FIRMA:
CONSORCIO LOS OLIVOS
Eduardo Dextre Mormoto
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCION:
TOMACORRIENTE PLANTA
PRIMER PISO

ESPECIALISTA:
ING. CARLOS H. GARCIA HUAYANEY
CIP: 48966

SELLO Y FIRMA:

GERENTE DE PROYECTO:
ARQ.MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA
. CAP: 4026

SELLO Y FIRMA :

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

ESCALA: 1/100 | FECHA: FEBRERO 2018 | ETAPA: 3ER ENTREGABLE

LÁMINA:
IE-07