

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y ALUZINC TERMOAISLANTE DE POLIESTILENO PARA REPOSICIÓN DE COBERTURAS PARA LA ACTIVIDAD ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 64452 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI. SEC FUN. (0517)

Ruc/código : 20604225826

Fecha de envío : 29/06/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.

Hora de envío : 23:08:26

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se observa que en el peralte pide 0.45mm pero en la imagen pide 0.50mm, Pedir a l parte usuaria que medida vale

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 4.01

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad a lo precisado por el área usuaria mediante INFORME N° 005-2023-J-APRN-DMIP-GIOTDUR-MDM/LC, SE ACLARA QUE LA MEDIDA DEL PERALTE ES DE 50MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CON MOTIVO DE INTEGRACIÓN, SE CORRIGE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y ALUZINC TERMOAISLANTE DE POLIESTILENO PARA REPOSICIÓN DE COBERTURAS PARA LA ACTIVIDAD ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 64452 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI. SEC FUN. (0517)

Ruc/código :	20604225826	Fecha de envío :	29/06/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:02

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Indicar la medida entre peralte a peralte cuántos milímetros son? Ya que de acuerdo a eso se pondrán las correas y el perno autoperforante

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4.01    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad a lo precisado por el área usuaria mediante INFORME N° 005-2023-J-APRN-DMIP-GIOTDUR-MDM/LC, SE ACLARA QUE LA DISTANCIA ENTRE PERALTE ES DE 335MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

\* CON MOTIVO DE INTEGRACIÓN, SE CORRIGE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

DISTANCIA ENTRE PERALTE ES DE 335MM