

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-78-2024-GOB.REG.TACNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SELLADOR ELASTOMERICO PARA LA EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA PROGRESIVA 0+475.49 A PROGRESIVA 3+580.00 EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE KOVIRE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DISTRITO DE INCLAN ¿ PROVINCIA DE TACNA ¿ DEPARTAMENTO DE TA

Ruc/código :	20610808621	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JOSELITO E.I.R.L.	Hora de envío :	13:19:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD ESTA SOLICITANDO 156 UNIDADES DE SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 1.5 GALONES, PARA LO CUAL EN CONCORDANCIA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO 3, LITERAL 5.1.1 REQUIERE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ENTRE ELLAS QUE SEA DE POLIURETANO BICOMPONENTE, DE COLOR GRIS Y PASTOSO, SIN EMBARGO EXISTEN EN EL MERCADO ESTE PRODUCTO EN DOS MARCAS, LAS MISMAS QUE TIENEN CARACTERISTICAS SIMILARES, POR LO QUE AL NO ESTABLECERSE CARACTERISTICAS FISICAS DETERMINADAS EXISTE UN RIESGO QUE ESTE PRODUCTO PUEDA SER ADULTERADO POR LOS POSTORES, POR ELLO SE SOLICITA A LA ENTIDAD REQUERIR COMO DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE:

1. COPIA DE LA FICHA TECNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE, LA MISMA QUE DEBERIA ESTAR SELLADA POR EL JEFE DE JEFE DE PRODUCCION Y ASU VEZ EL POSTOR DEBERIA PRESENTAR EL LINK DE LA PAGINA WEB DEL FABRICANTE QUE PERMITA DESCARGAR LA FICHA TECNICA A FIN DE QUE LA ENTIDAD NO SE VEA SORPRENDIDA.
2. COPIA DEL CERTIFICADO DE PRUEBA DE ENSAYO EMITIDA POR LA UNI Y EL LINK DE LA PAGINA WEB DEL FABRICANTE DONDE SE PERMITA DESCARGAR TAL DOCUMENTO, A FIN DE QUE NO SEA ADULTERADO; DOCUMENTO QUE DEBERA TENER COMO MINIMO LA SIGUIENTE INFORMACION:
  1. SECADO AL LIBRE TACTO ASTM C679
  2. ADHESION EN PELICULA PARA EL USO G EXPUESTOS A ULTRAVIOLETA ASTM C794
  3. RESISTENCIA A LA TRACCION ELOGANCION ASTM D412
  4. DUREZA SHORE A; A LOS 30 DIAS DE CURADO ASTM D2240; INFORMA QUE NO DEBE TENER UN DURACION

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: D) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

MEDIANTE OFICIO N°8924-2024-GRI/GOB.REG.TACNA, LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REMITE EL INFORME N°6230-2024-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, EL CUAL REMITE EL INFORME N°0292-2024-SSP-RO-MSDARPPCUK-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, RESIDENTE DE OBRA INDICA QUE SE ACOGE PARCIALMENTE, LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL PARTICIPANTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR PRODUCTOS ADULTERADOS, SE PROCEDE A SOLICITAR LA FICHAS TECNICA DE SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 1.5 GAL, DE LAS CUALES SE REVISARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CUMPLIR CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ASTM C920 -TIPO MULTICOMPONENTE - CALIFICACION AUTONIVELANTE - USO MINIMO EN ELEMENTOS DE INMERSION, TRAFICO Y AREAS NO TRANSITADAS - TIEMPO DE CURADO ENTRE 6-8 HORAS ASTM C679 - DUREZA SHORE MAYOR A 25 DIAS NORMA ASTM D-2240 -RESISTENCIA A LA TENSION MAYOR 170PSI ASTM D412., POR LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR CATALOGOS - El postor deberá presentar catálogos y/o fichas técnicas y/o folletos y/o manuales u otro documento técnico emitido por el fabricante, que permita acreditar las características tecnicas antes mencionadas Y A SU VEZ INDIQUEN EL LINK DE LA FICHA PARA COMPROBAR LA VERACIDA DE LA MISMA. EL AREA USUARIA AÑADE PARAMETROS FISICO QUIMICOS Y MECANICOS PARA LA DESCRIPCION Y LIMITACIONES TECNICA DEL PRODUCTO (TIPO, CALIFICACION, DUREZA Y RESISTENCIA A LA TENSION) CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR INSTRUCCIONES Y/O METODOS DE APLICACION AL SUSTRATO DEL PROYECTO (USO Y TIEMPO DE SECADO). LA ADICION DE LAS FICHAS TECNICAS CERTIFICADAS POR LAS EMPRESAS QUE OFRENCEN EL PRODUCTO INDICARAN LOS CRITERIOS SOLICITADOS EN BASE A SUS TEST DE CALIDAD, COMPOSICION QUIMICA, PROPIEDADES MECANICAS, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE NO EXISTE NECESIDAD DE ADICIONAR CERTIFICADOS DE ENSAYOS REALIZADOS POR OTROS LABORATORIOS. POR TAL RAZÓN EL ENCARGADO DEL ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES INCORPORARA EN DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA lo siguiente: -El postor deberá presentar catálogos y/o fichas

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-78-2024-GOB.REG.TACNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SELLADOR ELASTOMERICO PARA LA EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA PROGRESIVA 0+475.49 A PROGRESIVA 3+580.00 EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE KOVIRE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DISTRITO DE INCLAN ¿ PROVINCIA DE TACNA ¿ DEPARTAMENTO DE TA

Especifico	2.2.1.1	D)	16
------------	---------	----	----

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

folletos y/o manuales u otro documento técnico emitido por el fabricante, que permita acreditar las siguientes características específicas (Deberá presentar el link de la página web del catálogo y/o fichas técnicas y/o folletos y/o manuales u otro documento técnico):

- ¿ Tipo: Multicomponente
- ¿ Calificación: Autonivelante
- ¿ Uso: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas
- ¿ Dureza Shore: < 25 días Norma ASTM-D2240
- ¿ Resistencia a la tensión: < 170PSI Norma ASTM-D412
- ¿ Tiempo de curado: 6-8horas ASTM-C67

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- ¿ Tipo: Multicomponente
  - ¿ Calificación: Autonivelante
  - ¿ Uso: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas
  - ¿ Dureza Shore: < 25 días Norma ASTM-D2240
  - ¿ Resistencia a la tensión: < 170PSI Norma ASTM-D412
  - ¿ Tiempo de curado: 6-8horas ASTM-C679

El postor deberá presentar catálogos y/o fichas técnicas y/o folletos y/o manuales u otro documento técnico emitido por el fabricante, que permita acreditar las siguientes características específicas (Deberá presentar el link de la página web del catálogo y/o fichas técnicas y/o folletos y/o manuales u otro documento técnico):

- ¿ Tipo: Multicomponente
- ¿ Calificación: Autonivelante
- ¿ Uso: Mínimo en elementos de inmersión, tráfico y áreas no transitadas
- ¿ Dureza Shore: < 25 días Norma ASTM-D2240
- ¿ Resistencia a la tensión: < 170PSI Norma ASTM-D412
- ¿ Tiempo de curado: 6-8horas ASTM-C679

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SELLADOR ELASTOMERICO PARA LA EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA PROGRESIVA 0+475.49 A PROGRESIVA 3+580.00 EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE KOVIRE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DISTRITO DE INCLAN ¿ PROVINCIA DE TACNA ¿ DEPARTAMENTO DE TA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:17:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

La entidad solicita para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se consideren bienes similares a los siguientes: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y/O VENTA DE ADITIVOS EN GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN, ante ello solicitamos se considere para acreditar la experiencia del postor "VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

MEDIANTE OFICIO N°8924-2024-GRI/GOB.REG.TACNA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REMITE EL INFORME N°6230-2024-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, EL CUAL REMITE EL INFORME N°0292-2024-SSP-RO-MSDARPPCUK-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, RESIDENTE DE OBRA INDICA QUE ACLARA, QUE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AÑADE PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR : VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a los siguientes: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y/O VENTA DE ADITIVOS EN GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN Y/O VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-GOB.REG.TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SELLADOR ELASTOMERICO PARA LA EJECUCION DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA PROGRESIVA 0+475.49 A PROGRESIVA 3+580.00 EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE KOVIRE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DISTRITO DE INCLAN ¿ PROVINCIA DE TACNA ¿ DEPARTAMENTO DE TA

Ruc/código :	20610021230	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	HIALMAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:35:37

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

**SOBRE EL LA DEFINICIÓN DE BIENES SIMILARES**

En el folio 24 de las bases se indica que los bienes similares para acreditar el requisito de calificación son VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL y VENTA DE ADITIVOS EN GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN. Al respecto, debemos indicar que los selladores elastoméricos de juntas son bienes sin alta complejidad, los cuales pueden ser adquiridos de cualquier ferretería.

Dicho esto, se solicita aclarar la definición de ¿venta de materiales de construcción en generales¿ ya que estos términos más están referidos a INSUMOS para la construcción, tales como madera, cemento, acero, piedra, vidrio, aluminio, caucho, asfalto, entre otros insumos, sin embargo, entendemos que el sentido de solicitar la experiencia es que se acredite que la empresa tenga una facturación referida a la venta de material de ferretería.

Por lo cual, a fin de no vulnerar el principio de transparencia, solicitamos se acoja nuestra observación y se incluya o precise: VENTA DE MATERIAL DE FERRETERÍA EN GENERAL, lo cual estaría referido a cualquier equipo, material, insumo o herramienta.

En caso no acoger nuestra observación, sírvase a precisar qué materiales o insumos o cuál será el criterio que tendrá el órgano a cargo del procedimiento para definir si un bien es considerado MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: - Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

MEDIANTE OFICIO N°8924-2024-GRI/GOB.REG.TACNA, LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA REMITE EL INFORME N°6230-2024-GRI-SGO/GOB.REG.TACNA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, EL CUAL REMITE EL INFORME N°0292-2024-SSP-RO-MSDARPPCUK-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA, RESIDENTE DE OBRA INDICA QUE SE ACOGE LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL PARTICIPANTE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AÑADE PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR : VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se considera bienes similares a los siguientes: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y/O VENTA DE ADITIVOS EN GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN Y/O VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL