

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2

1 NÚMERO DE ACTA	ACTA S/N Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2																																																																																																	
2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En la ciudad de Moquegua, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinticinco, siendo las 15:25 horas, en las instalaciones de la Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Moquegua, se reúne el Órgano Encargado de las Contrataciones, en su calidad de responsable de la conducción del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N.º 10-2025-OEC/UNAM-2, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos del sistema estabilizado para la obra: Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua – Sede Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua", con la finalidad de llevar a cabo las etapas de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro.</p>																																																																																																	
3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN	<p>El presente Procedimiento de selección se encuentra a cargo del órgano Encargado de las Contrataciones</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACION</td> <td style="width:33%;">Porfirio Isaac Velarde Salazar</td> <td style="width:33%;">Dirección de la Unidad de Abastecimiento</td> </tr> </table>			ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACION	Porfirio Isaac Velarde Salazar	Dirección de la Unidad de Abastecimiento																																																																																												
ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACION	Porfirio Isaac Velarde Salazar	Dirección de la Unidad de Abastecimiento																																																																																																
4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">Nro.</th> <th style="width:15%;">Tipo proveedor</th> <th style="width:15%;">RUC/Código</th> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:20%;">Fecha de registro en el procedimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Proveedor con RUC</td><td>10429062727</td><td>ALCAZAR CALDERON DIEGO FRANCISCO</td><td>2025-06-29 18:20:20.0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20519753830</td><td>CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.</td><td>2025-06-23 18:42:47.0</td></tr> <tr><td>3</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20538247813</td><td>MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC</td><td>2025-06-21 09:33:07.0</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20557926314</td><td>ECROPERU S.A.C.</td><td>2025-06-21 11:14:17.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20600107268</td><td>SOLTIC GROUP S.A.C.</td><td>2025-06-26 21:33:39.0</td></tr> <tr><td>6</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20601492947</td><td>MAJERCI S.A.C.</td><td>2025-06-26 20:28:09.0</td></tr> <tr><td>7</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20601752752</td><td>PLANERG PERU S.A.C.</td><td>2025-06-24 11:55:35.0</td></tr> <tr><td>8</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20602522998</td><td>INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.</td><td>2025-06-24 21:12:28.0</td></tr> <tr><td>9</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20603724730</td><td>ETZCORP S.A.</td><td>2025-06-30 23:34:49.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20604430209</td><td>PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.</td><td>2025-06-23 10:07:36.0</td></tr> <tr><td>11</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20605361901</td><td>INVERSIONES MARHIL S.R.L.</td><td>2025-06-21 00:42:09.0</td></tr> <tr><td>12</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20605734121</td><td>GRAMER GROUP S.A.C.</td><td>2025-06-28 10:09:43.0</td></tr> <tr><td>13</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20607328570</td><td>PRODUCTOS FERRETEROS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>2025-06-23 10:11:38.0</td></tr> <tr><td>14</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20607396516</td><td>COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.</td><td>2025-06-26 03:10:51.0</td></tr> <tr><td>15</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20608487221</td><td>FENIX ELECTRONICS INTEGRADORES DE SISTEMAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>2025-06-25 10:33:38.0</td></tr> <tr><td>16</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20609452171</td><td>COMERCIO Y FERRETERIA BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>2025-06-23 10:14:01.0</td></tr> <tr><td>17</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20611172461</td><td>ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.</td><td>2025-06-27 18:56:11.0</td></tr> <tr><td>18</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20612051705</td><td>JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.</td><td>2025-06-21 00:43:16.0</td></tr> </tbody> </table>			Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	1	Proveedor con RUC	10429062727	ALCAZAR CALDERON DIEGO FRANCISCO	2025-06-29 18:20:20.0	2	Proveedor con RUC	20519753830	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	2025-06-23 18:42:47.0	3	Proveedor con RUC	20538247813	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	2025-06-21 09:33:07.0	4	Proveedor con RUC	20557926314	ECROPERU S.A.C.	2025-06-21 11:14:17.0	5	Proveedor con RUC	20600107268	SOLTIC GROUP S.A.C.	2025-06-26 21:33:39.0	6	Proveedor con RUC	20601492947	MAJERCI S.A.C.	2025-06-26 20:28:09.0	7	Proveedor con RUC	20601752752	PLANERG PERU S.A.C.	2025-06-24 11:55:35.0	8	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	2025-06-24 21:12:28.0	9	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	2025-06-30 23:34:49.0	10	Proveedor con RUC	20604430209	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	2025-06-23 10:07:36.0	11	Proveedor con RUC	20605361901	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	2025-06-21 00:42:09.0	12	Proveedor con RUC	20605734121	GRAMER GROUP S.A.C.	2025-06-28 10:09:43.0	13	Proveedor con RUC	20607328570	PRODUCTOS FERRETEROS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-23 10:11:38.0	14	Proveedor con RUC	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	2025-06-26 03:10:51.0	15	Proveedor con RUC	20608487221	FENIX ELECTRONICS INTEGRADORES DE SISTEMAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-25 10:33:38.0	16	Proveedor con RUC	20609452171	COMERCIO Y FERRETERIA BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-23 10:14:01.0	17	Proveedor con RUC	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	2025-06-27 18:56:11.0	18	Proveedor con RUC	20612051705	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	2025-06-21 00:43:16.0
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento																																																																																														
1	Proveedor con RUC	10429062727	ALCAZAR CALDERON DIEGO FRANCISCO	2025-06-29 18:20:20.0																																																																																														
2	Proveedor con RUC	20519753830	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	2025-06-23 18:42:47.0																																																																																														
3	Proveedor con RUC	20538247813	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	2025-06-21 09:33:07.0																																																																																														
4	Proveedor con RUC	20557926314	ECROPERU S.A.C.	2025-06-21 11:14:17.0																																																																																														
5	Proveedor con RUC	20600107268	SOLTIC GROUP S.A.C.	2025-06-26 21:33:39.0																																																																																														
6	Proveedor con RUC	20601492947	MAJERCI S.A.C.	2025-06-26 20:28:09.0																																																																																														
7	Proveedor con RUC	20601752752	PLANERG PERU S.A.C.	2025-06-24 11:55:35.0																																																																																														
8	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	2025-06-24 21:12:28.0																																																																																														
9	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	2025-06-30 23:34:49.0																																																																																														
10	Proveedor con RUC	20604430209	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	2025-06-23 10:07:36.0																																																																																														
11	Proveedor con RUC	20605361901	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	2025-06-21 00:42:09.0																																																																																														
12	Proveedor con RUC	20605734121	GRAMER GROUP S.A.C.	2025-06-28 10:09:43.0																																																																																														
13	Proveedor con RUC	20607328570	PRODUCTOS FERRETEROS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-23 10:11:38.0																																																																																														
14	Proveedor con RUC	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	2025-06-26 03:10:51.0																																																																																														
15	Proveedor con RUC	20608487221	FENIX ELECTRONICS INTEGRADORES DE SISTEMAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-25 10:33:38.0																																																																																														
16	Proveedor con RUC	20609452171	COMERCIO Y FERRETERIA BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-06-23 10:14:01.0																																																																																														
17	Proveedor con RUC	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	2025-06-27 18:56:11.0																																																																																														
18	Proveedor con RUC	20612051705	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	2025-06-21 00:43:16.0																																																																																														
5 DETALLE DE LOS POSTORES	<p>En el día y horario señalado según el cronograma del Procedimiento de Selección, los siguientes postores realizaron el registro de su oferta en la plataforma del SEACE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">Nro.</th> <th style="width:15%;">Tipo proveedor</th> <th style="width:15%;">RUC/Código</th> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20519753830</td><td>CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20604430209</td><td>PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20601492947</td><td>MAJERCI S.A.C.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Proveedor con RUC</td><td>20600107268</td><td>SOLTIC GROUP S.A.C.</td></tr> </tbody> </table>			Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	1	Proveedor con RUC	20519753830	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.	2	Proveedor con RUC	20604430209	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	3	Proveedor con RUC	20601492947	MAJERCI S.A.C.	4	Proveedor con RUC	20600107268	SOLTIC GROUP S.A.C.																																																																											
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social																																																																																															
1	Proveedor con RUC	20519753830	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C.																																																																																															
2	Proveedor con RUC	20604430209	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.																																																																																															
3	Proveedor con RUC	20601492947	MAJERCI S.A.C.																																																																																															
4	Proveedor con RUC	20600107268	SOLTIC GROUP S.A.C.																																																																																															

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.

6 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo a la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación

1	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	ADMITIDO
---	--	----------

La admisión de las ofertas se detalla en el cuadro de Admisión de Ofertas, según Anexo N° 01 que forma parte de la presente oferta.

8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTOR	MONTO OFERTADO S/.	PUNTAJE PRECIO	SUB TOTAL	MYPE	TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	250,000.00	100	100	5	105	1

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 02 que forma parte de la presente Acta.

10 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la admisión y evaluación, el **ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES** procede con la calificación de ofertas de acuerdo a las bases integradas.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de calificación de ofertas, según anexo N° 3 que forma parte de la presente Acta.

12 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el orden de prelación queda de la siguiente manera.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ORDEN DE PRELACIÓN
PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	1

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la admisión, evaluación y calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	S/ 250,000.00


13 BASE LEGAL

Artículo 62.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese ofertado" (...)

14 ACUERDO ADOPTADO

Luego de la revisión de la documentación presentada para la admisión de la oferta, así como de la evaluación y calificación correspondientes, el Órgano Encargado de las Contrataciones **OTORGA LA BUENA PRO** a la empresa Proveedores Generales San Agustín Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - PROGESAN E.I.R.L., con RUC N.° 20604430209, por el importe total de S/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 soles), en el marco del procedimiento de selección: "Adquisición de equipos del sistema estabilizado para la obra: Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua - Sede Mariscal Nieto, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua".

Siendo las 16:35 horas, se da por concluido el presente acto.


Porfirio Isaac Velarde Salazar
Organo Encargado de las Contrataciones - UNAM.

Motivación de la no admisión:

De conformidad con el artículo 43.4. Las disposiciones señaladas en los numerales 46.4 del artículo 46 también son aplicables cuando el procedimiento de selección esté a cargo del órgano encargado de las contrataciones, de los numerales 46.4 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se prevé que, durante el desempeño de su encargo, el Comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las cuales están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. En ese sentido, mediante el Informe N° 3952-2025-UA-DIGA/R/UNAM, de fecha 02 DE JULIO de 2025, la OEC solicitó al área usuaria su opinión sobre el cumplimiento de las fichas presentadas por los postores en su oferta, de acuerdo a lo requerido en las bases integradas del presente procedimiento de selección.

En respuesta a esta solicitud, mediante el Informe N° 1527-2025-UEI-DIGA/R/UNAM, de fecha 07 DE JULIO de 2025, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones canaliza el Informe N° 419-2025-MSCBMOQ-RO-UEI/UNAM, de fecha 04 DE JULIO de 2025, suscrito por el Residente de Obra ING. AUDAM TORRES MAMANI, y esta a su vez canalizada el informe técnico del especialista ING MECANICO ELECTRICO (JONATHAN DAVID CHAMBI ARCE) – unidad ejecutora de inversiones respecto a las fichas técnicas presentada por los postores en el procedimiento de selección **ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**, en el cual concluye:

Los siguientes postores **CUMPLEN** con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, por lo tanto, **SE ADMITE** la oferta.

- ✓ **PROVEEDORES GENERALES SAN AUGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – PROGESAN E.I.R.L.**

Los siguientes postores **NO CUMPLEN** con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, por lo tanto, **NO SE ADMITE** las ofertas¹.

- ✓ **CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C.**
- ✓ **MAJERCI S.A.C.**
- ✓ **SOLTIC GROUP S.A.C.**

El cumplimiento de las fichas técnicas de los postores se sustenta en el Informe N° 016-2025-JDCHA-EME-UEI/UNAM, de fecha 04 de julio de 2025, el cual se adjunta a la presente.

Adicionalmente, se deja constancia de que la empresa **MAJERCI S.A.C.** no ha presentado el **Anexo N.º 6 (Precio de la Oferta)**, lo que constituye un incumplimiento formal de lo requerido en las Bases.



ANEXO N° 1.

Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2

ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS.

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN E.I.R.L.	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C.	MAJERCI S.A.C.	SOLTIC GROUP S.A.C.
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Para efectos de la admisión de ofertas, el postor deberá presentar folletos y/o catálogos y/o fichas técnicas del fabricante, en el cual deberá indicar la marca y modelo del bien a ofertar con el fin de acreditar el cumplimiento de las EE.TT. de los bienes objeto del siguiente procedimiento.	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

ANEXO N° 2

Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2

ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTOR	MONTO OFERTADO S/.	PUNTAJE PRECIO	SUB TOTAL	MYPE	TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	250,000.00	100	100	5	105	1



ANEXO N° 3

Adjudicación Simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2

ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Calificación de Ofertas.

REQUISITO DE CALIFICACIÓN		PROVEEDORES
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		GENERALES SAN AGUSTIN E.I.R.L.
<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 295,661.00 (Doscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 soles, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 24,638.00 (Veinticuatro mil seiscientos treinta y ocho con 00/100 soles, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE TRANSFORMADORES Y/O VENTA DE UPS Y/O VENTA DE FERRERIA ELECTRICA Y/O SUMINISTRO DE SALAS ELECTRICA Y/O SUBESTACIONES.</p>		<p><u>Cumple</u></p>
RESULTADO		CALIFICA

04 JUL 2025

HORA: 12:58

FIRMA: [Firma]

FOY: [Firma]

INFORME N° 016-2025-JDCHA-EME-UEI/UNAM

DE : **ING. JONATHAN DAVID CHAMBI ARCE**
Especialista en Mecánica – Eléctrica

A : **ING. AUDAM TORRES MAMANI**
Residente de Obra.

PROYECTO : CUI N° 2336294 – "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

ASUNTO : **REMITO EVALUACION DE OFERTAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO PARA EL EDIFICIO BIBLIOTECA UNAM.**

REFERENCIA : **1) INFORME N° 3952-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM**
2) MEMORANDUM N°093-2025-MSCLBMOQ-RO-UEI / UNAM

FECHA : Moquegua, 04 de julio del 2025.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en MEMORANDUM N°093-2025-MSCLBMOQ-RO-UEI/UNAM, remito las evaluaciones de las ofertas descargadas de la plataforma SEACE, presentada por los postores, correspondiente al procedimiento de selección para el **REQUERIMIENTO DE BIEN – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO.**

para el proyecto CUI N° 2336294 – "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

I. ANTECEDENTES

1.1. Con Informe N° 3952-2025-UA-DIGA-PRES/UNAM, nos solicitan en calidad de área técnica, evaluar el cumplimiento del catálogo y/o ficha técnica de los bienes ofertados de cada una de las propuestas presentadas al procedimiento de selección, ofertas que se adjuntaron de manera virtual.

II. ANALISIS

- 2.1. De la documentación remitida, según documento de referencia, se procedió a verificar la información, para el cual, se mencionan a 04 postores que presentan sus propuestas como son: **PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – PROGESAN E.I.R.L.; CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. – ROJESAN S.A.C.; MAJERCI S.A.C.; SOLTIC GROUP S.A.C.**
- 2.2. Que, de acuerdo al requerimiento elaborado, se solicita: deberán presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o fichas técnicas emitidas por el postor o por el fabricante, en el cual deberán indicar la marca y modelo del bien a ofertar, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de los bienes objetos del presente procedimiento de selección, además deberá presentar carta de Fabricante, donde se acredite y evidencie la característica o especificación en caso no se detalle en los documentos solicitados, deberá resaltar e indicar en sus catálogos o folletos las especificaciones solicitadas en el presente procedimiento de selección, además deberá ofertar equipos de última generación, que guarden vigencia tecnológica, por lo que se solicita equipos con fecha de fabricación del año en curso, presentando cualquier documento del fabricante.
- 2.3. De lo referido, se elaboró y se obtuvo un cuadro comparativo de evaluación, donde se procedió a revisar las ofertas presentadas para los bienes requeridos, donde verificamos que los postores cumplan con los requerimientos solicitados.

ATM/RO
C.c. Archivo (01).

2.4. De la evaluación del proveedor PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L., se verifica que, este hace la presentación de fichas y/o catálogos de los bienes solicitados, así, además se verifica en las fichas presentadas, que los bienes propuestos son de las marcas marca: BHM INDUSTRIAL y LEGRAND, con sus modelos y/o códigos de referencia, y como resultado de la evaluación de las características técnicas mínimas se detalla: que todos los bienes "SI CUMPLEN", por ello se garantiza la solución completa para la adquisición y futura implementación de EQUIPOS DEL SISTEMA ESTABILIZADO, según lo requiere la obra de la Biblioteca Central de la UNAM.

2.5. De la evaluación del proveedor CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C – ROJESAN S.A.C, se verifica que, este hace la presentación de fichas y/o catálogos de los bienes solicitados, así, además se verifica en las fichas presentadas, que los bienes propuestos son de la marca: SALICRU y HIGH POWER con sus modelos y/o códigos de referencia, sin embargo, como resultado de la evaluación de las características técnicas mínimas se detalla lo siguiente:

- ✓ En el punto de instalación, en su ficha "no especifica" una característica solicitada.
- ✓ Ambiente operativo, en su ficha "no cumple" la característica solicitada.
- ✓ En las características del UPS, en su ficha "no cumple" algunas características solicitadas.

por ello la omisión de estos, imposibilita y "NO CUMPLE" la solución completa, lo que no garantiza la adquisición y futura implementación de equipos del sistema estabilizado, según lo requiere la obra de la Biblioteca Central de la UNAM.

2.6. De la evaluación del proveedor MAJERCI S.A.C, se verifica que, este hace la presentación de fichas y/o catálogos de los bienes solicitados, así, además se verifica en las fichas presentadas, que los bienes propuestos son de la marca: LEGRAND y HIGH POWER con sus modelos y/o códigos de referencia, sin embargo, como resultado de la evaluación de las características técnicas mínimas se detalla lo siguiente:

- ✓ En el punto de instalación de estabilizador de 30 KVA, en su ficha "no especifica" la característica solicitada.
- ✓ En el punto de instalación de estabilizador de 25 KVA, en su ficha "no especifica" la característica solicitada.

por ello la omisión de estos, imposibilita y "NO CUMPLE" la solución completa, lo que no garantiza la adquisición y futura implementación de equipos del sistema estabilizado, según lo requiere la obra de la Biblioteca Central de la UNAM.

2.7. De la evaluación del proveedor SOLTIC GROUP S.A.C, se verifica que, este hace la presentación de fichas y/o catálogos, de cumplimiento técnico de características de todos los bienes solicitados, así, además se verifica en las fichas que los bienes propuestos son de la marca: LEGRAND y XIOS, con sus modelos y/o códigos de referencia, sin embargo, como resultado de la evaluación de las características técnicas mínimas se detalla lo siguiente:

- ✓ El tiempo de autonomía en el UPS trifásico (20 KVA), en su ficha "no especifica" la característica solicitada.
- ✓ El tiempo de autonomía en el UPS trifásico (25 KVA), en su ficha "no especifica" la característica solicitada.

por ello la omisión de estos, imposibilita y "NO CUMPLE" la solución completa, lo que no garantiza la adquisición y futura implementación de equipos del sistema estabilizado, según lo requiere la obra de la Biblioteca Central de la UNAM.

JONATHAN DAVID CHAMBIARCE
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP N° 328617

III. CONCLUSIONES

- 3.1. Revisada la evaluación técnica a los 04 postores que presentaron sus bienes a ofertar al procedimiento de selección Adjudicación simplificada N° 010-2025-OEC/UNAM-2, "Adquisición de Equipos del Sistema Estabilizado" para la obra "Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la biblioteca central de la Universidad Nacional de Moquegua- Departamento de Moquegua", Obtuvimos un cuadro comparativo que se adjunta a este informe, donde se detalla que características cumplen, no cumplen, no especifican y no adjunta ficha, por lo que SE CONCLUYE que los **03 proveedores** como son, **NO CUMPLEN** con lo requerido de los bienes ofertados en sus catálogos y/o fichas técnicas, según las bases integradas para el presente proceso de selección con las especificaciones técnicas mínimas ofertados, de acuerdo a las bases integradas para el presente proceso de selección.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. hacer de conocimiento al Órgano Encargado de las Contrataciones, la Evaluación de los catálogos y/o fichas técnicas, y cartas de fabricante de cumplimiento técnico de los bienes ofertados presentados por los 04 postores mencionado en el numeral 2.1 para el presente proceso de selección A.S N° 010-2025-OEC/UNAM-2.
- 4.2. Remitir y elevar el presente informe técnico, al que se adjunta el cuadro de evaluación revisada y analizada a la Unidad de Abastecimiento de esta dependencia, a fin de tener la continuidad de su trámite correspondiente.

Se adjunta:

- ✚ CUADRO DE EVALUACION N° 01
- ✚ CUADRO COMPARATIVO N° 02

Atentamente,

CUADRO N° 01

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ID	POSTORES	EVALUACION
1	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PROGESAN E.I.R.L	SI CUMPLE
2	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C.	NO CUMPLE
3	MAJERCI S.A.C.	NO CUMPLE
4	SOLTIC GROUP S.A.C.	NO CUMPLE


JONATHAN DAVID CHAMBI ARCE
Ingeniero Mecánico Eléctrico
- CIP N° 328817

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2025-OEC/UNAM-2

INFORME N° 3852-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM

ADQUISICION DE ESTABILIZADOR SOLIDO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Punto	Segun Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)	ESPECIFICACIONES	SOLTIC GROUP S.A.C	MAJERCI S.A.C.	ROJESAN S.A.C.	PROGESAN E.I.R.L
6	DESCRIPCION DEL BIEN		FICHAS TECNICAS			
6.5	ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 30KVA	01 UND	MARCA: XIOS MODELO: TT-30 KV	MARCA: HIGH POWER MODELO: 30T-30000AM	MARCA: HIGH POWER MODELO: 5T-30KTT	MARCA: BHM INDUSTRIAL MODELO: EES3F-BHM--AA
	Capacidad nominal (AN)	30 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTRADA					
	Tension	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de entrada	Requerido	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Frecuencia	60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Fases	Trifasico	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SAUIDAD					
	Tension	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Frecuencia	60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Tipo de carga a soportar	Inductiva o capacitiva	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Factor de potencia	0.8 o superior	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de regulacion	380 V +/-3%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Fases	Trifasico	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Conector de salidas	Bornera Industrial con linea a tierra	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TIPO					
	Montaje	Interior	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Refrigeracion	ANAN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GABINETE					
	Conexion	Bornes de entrada y salida, conexión DELTA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Proteccion de Gabinete	IP 67	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GENERALES					
	Factor de servicio	Continuo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Instalacion	Interior	SI CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SI CUMPLE



JOSETHAN DAVID CHAMBIARCE
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP N° 328617



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2025-OEC/UNAM-2						
INFORME N° 3952-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM						
ADQUISICION DE ESTABILIZADOR SOLIDO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"						
Punto	Según Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)	ESPECIFICACIONES	SOLTIC GROUP S.A.C	MAJERCI S.A.C.	ROJESAN S.A.C.	PROGESAN E.I.R.L
6.6	ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 25KVA	02 UND	MARCA: XIOS MODELO: TT-25 KV	MARCA: HIGH POWER MODELO: 25T-30000AM	MARCA: HIGH POWER MODELO: 5T-25KTT	MARCA: BHM INDUSTRIAL MODELO:
	Capacidad nominal (AN)	25 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTRADA					
	Tension	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de entrada	Requerido	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Frecuencia	60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Fases	Trifasico	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SALIDAD					
	Tension	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Frecuencia	60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Tipo de carga a soportar	Inductiva o capacitiva	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Factor de potencia	0.8 o superior	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de regulacion	380 V +/-3%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Fases	Trifasico	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Conector de salidas	Bornera industrial con linea a tierra	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TIPO					
	Montaje	Interior	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Refrigeracion	ANAN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GABINETE					
	Conexión	Bornes de entrada y salida, conexión DELTA ESTRELLA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Proteccion de Gabinete	IP 67	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	GENERALES					
	Factor de servicio	Continuo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Instalacion	Interior	SI CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SI CUMPLE





JONATHAN DAVID CHAMBI ARCE
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP N° 328617


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2025-OEC/UNAM-2						
INFORME N° 3952-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM						
ADQUISICION DE UPS TRIFASICO para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"						
Punto	Según Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)	ESPECIFICACIONES	SOLTIC GROUP S.A.C	MAJERCI S.A.C.	ROJESAN S.A.C.	PROGESAN E.I.R.L.
6	DESCRIPCION DEL BIEN		FICHAS TECNICAS			
6.5	UPS TRIFASICO 20KVA, 380-380 VAC, 60HZ	02 UNO	MARCA: LEGRAND MODELO: KEOR T EVO 20 - 311052	MARCA: LEGRAND MODELO:	MARCA: SALICRU MODELO: SLC-2/2 ADAPT2 20	MARCA: LEGRAND MODELO: KEOR T EVO 20KVA(311030)
	Potencia	20 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Tiempo de autonomia	≥ 15 min	NO ESP. TECNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Display	SI	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTRADA					
	Fase	3 fases + N + tierra	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Tension nominal	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de tension de operación	AL 50% DE LA CARGA (208 V - 459) V / al 100% de carga (358 - 459) V	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	otras tensiones	380/400/415 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de frecuencia	40 HZ - 70HZ (auto detección)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SALIDAD					
	Fase	3 fases + N	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Tension de salida	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	otras tensiones	380/400/415 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Factor de potencia	>0.9	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Regulacion de tension	1%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	BATERIAS Y AUTONOMIA					
	Tipo de baterías	Bateria sellada, libre de mantenimiento	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	COMUNICACIONES					
	Puerto interfaz	USB o RS-232 o RJ-45 o Smart-slot	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Panel de control	Estatus multifuncional LCD	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBIENTE					
	Ambiente operativo	0 - 40°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE



.....
JONATHAN DAVID CHAMBI ARCE
 Ingeniero Mecánico Eléctrico
 CIP N° 328617

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2025-OEC/UNAM-2						
INFORME N° 3952-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM						
ADQUISICION DE UPS TRIFASICO para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-MARISCA" NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"						
Punto	Según Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)	ESPECIFICACIONES	SOLTIC GROUP S.A.C	MAJERCI S.A.C.	ROJESAN S.A.C.	PROGESAN E.I.R.L.L.
	Humedad relativa de operación	20 - 95% sin condensacion	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Proteccion	IP20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6.6	UPS TRIFASICO 30 KVA, 380-380 VAC, 60HZ	01 UND	MARCA: LEGRAND MODELO: KEOR T EVO 30-311053	MARCA: LEGRAND MODELO:	MARCA: SALICRU MODELO: SLC-2/2 ADAPT2 30	MARCA: LEGRAND MODELO: KEOR T EVO 30KVA(311035)
	Potencia	30 KVA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Tiempo de autonomia	15 MIN a 28.5 MIN	NO ESPECIFICA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Display	SI	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTRADA					
	Fase	3 fases + N + tierra	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Tension nominal	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de tension de operación	20% / 15% de la carga (tension nominal)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	otras tensiones	380/400/415 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Rango de frecuencia	40 HZ - 70HZ (auto detección)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	SALIDA					
	Fase	3 fases + N	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Tension de salida	380 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	otras tensiones	380/400/415 VAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Factor de potencia	>0.9	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Regulacion de tension	1%	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	BATERIAS Y AUTONOMIA					
	Tipo de baterias	Bateria sellada, libre de mantenimiento	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	COMUNICACIONES					
	Puerto interfaz	USB o RS-232 o RJ-45 o Smart-slot	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Panel de control	Estatus multifuncional LCD	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	AMBIENTE					
	Ambiente operativo	0 a 40 %	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Humedad relativa de operación	20 - 95% sin condensacion	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
	Proteccion	IP20	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE





JONATHAN DAVID GRAMBIARCE
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP N° 328617