

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEDALORETO-GZY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMO QUIMICO CLORO LIQUIDO GZY

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	14:28:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pto. 18.2 c)

Los Certificados de Calidad emitidos por Laboratorios Acreditados tienen un alto costo y una validez de 90 días calendario.

Favor podrían considerarlo, porque ustedes consideran solo 30 días., ya que desde que se solicita, hasta que se entrega, pasan alrededor de 20 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 18.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente observación fue trasladada al área usuaria (Responsable de Producción), la misma que respondió como tal; Se acoge la observación, por lo que el Certificado de Calidad del producto ofertado, emitido por Laboratorio Acreditado por INACAL, con una antigüedad de noventa (90) días calendario a la fecha de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado de Calidad del producto ofertado, emitido por Laboratorio Acreditado por INACAL, con una antigüedad de noventa (90) días calendario a la fecha de presentación de ofertas.