

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-OEC/MDCGAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE COLUMNA Y VIGA PARA EL IOARR: RENOVACIÓN DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO) CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PARAISO AZUL MZ. 382 LOTE 1 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

Ruc/código :	20602976387	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	Hora de envío :	17:52:24

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

observamos al personal tecnico soldador ya que se esta solicitando 04 técnicos con calificaciones en 01G, 02G, 3G, 4G,5G,1F,2F,3F,4F lo cual es algo exagerado por lo que solicitamos se eliminen y solo se consideren las necesarias que son 3G y/o 4G de ser el caso ya que esto solo estaría direccionando el procedimiento de selección por error

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.4 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

según el art 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley y lo vertido por el área usuaria a través del Informe N° 0037-2025-GLDRCH-RO-RCMMRCCIDAVPA-SGO-GEI/MDCGAL que señala lo siguiente:

Debido a la complejidad de las estructuras metálicas, y lo cual se aclara al participante que por error se consignó la exigencia de que el personal técnico soldador solicitado de 04 técnicos con calificaciones en 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 1F, 2F, 3F, 4F, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, por lo que el personal técnico solicitado serán 04 técnicos con calificaciones en 3G y 4G.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null