

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4, PARA EL IOARR "REPARACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD, LABORATORIO, AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA MOQUEGUA-MOQUEGUA, CUI N° 2561927

Ruc/código :	20434899843	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	AVC INGENIERIA COMERCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	10:29:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

No sé específica el color del material aluzinc para la entrega del bien en concordancia con el área usuaria

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaria:

ACLARA a la consulta formulada por el postor, en los términos de referencia se indica color ROJO y para mayor precisión se consigna el RAL 3002, verificándose con el certificado de calidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS

COLOR ROJO, RAL 3002 (CERTIFICADO DE CALIDAD)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4, PARA EL IOARR "REPARACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD, LABORATORIO, AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA MOQUEGUA-MOQUEGUA, CUI N° 2561927

Ruc/código :	20609287579	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	AGF PROVEEDORES INDUSTRIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	17:40:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas, en las bases se menciona que, las medidas comerciales del Aluzinc TR-4 deben ser de 1.10 m (ancho) x 6.00 m (largo); sin embargo, en el mercado actual las planchas de aluzinc TR-4 vienen con un ancho bruto que varía de 1.05 m a 1.10 m y un ancho útil de 1.00 m. Entonces mi consulta es la siguiente ¿El ancho bruto de las planchas de Aluzin TR-4 puede estar en el rango de 1.05 m a 1.10m? OJO: El ancho útil seguirá siendo 1.00m útil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaría:
SE ACOGE a la consulta formulada por el postor, sobre el ancho nominal de calamina de Aluzinc de 1.05 m a 1.10 m sin afectar el ancho útil de 1.00 m debiendo de presentar en su oferta el ancho nominal de la calamina de Aluzinc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES INTEGRADAS CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR -4 0.3 mm X 1.05 a 1.10 m X 6.00 m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4, PARA EL IOARR "REPARACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD, LABORATORIO, AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA MOQUEGUA-MOQUEGUA, CUI N° 2561927

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:16:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, las bases indican que las calaminas de Aluzinc TR4 deben ser de color rojo. Se solicita indicar el RAL específico ya que influye en el precio de las calaminas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaría:
ACLARA a la consulta formulada por el postor, se considera el RAL 3002, verificándose con el certificado de calidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS
COLOR ROJO, RAL 3002 (CERTIFICADO DE CALIDAD)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4, PARA EL IOARR "REPARACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD, LABORATORIO, AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA MOQUEGUA-MOQUEGUA, CUI N° 2561927

Ruc/código :	20550219370	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.A.C.	Hora de envío :	18:16:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, indican que las calaminas TR4 sean de composición AZ150 y espesor 0.30MM. Se solicita verificar dichos datos ya que son fundamentales para determinar el precio de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el pronunciamiento del Área Usuaría:

ACLARA a la consulta formulada por el postor, AZ150 y espesor de 0.30 m verificándose con el certificado de calidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS