

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código : 20563417570

Fecha de envío : 04/01/2024

Nombre o Razón social : SERVICLORO PERU S.A.C.

Hora de envío : 15:27:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

5.2 características técnicas.

Solicitamos poder contemplar que el valor de los stroks por min sea de 160 L/min o similar, dado que si se deja con el valor cerrado, podría estar dirigiendo la solicitud a un solo proponente y no habría pluralidad de los oferentes. Esto aplicaría para los compontes dos y tres ósea las bombas dosificadoras de polímero y sulfato de cobre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el valor maximo requerido es 160 stroke/minuto, no es un valor cerrado porque los postores pueden ofertar en un rango amplio debajo de este valor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:27:32

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
5.2 características técnicas.

Solicitamos poder contemplar que el valor de los stroks por min sea de 160 L/min o similar, dado que si se deja con el valor cerrado, podría estar dirigiendo la solicitud a un solo proponente y no habría pluralidad de los oferentes. Esto aplicaría para los compontes dos y tres ósea las bombas dosificadoras de polímero y sulfato de cobre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que el valor maximo requerido es 160 stroke/minuto, no es un valor cerrado porque los postores pueden ofertar en un rango amplio debajo de este valor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:27:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la pagina 49 anexos - Requisitos de calificacion, estan describiendo una experiencia en vehiculos, al parecer no aplica para este proceso, por favor aclarar o eliminar este componente dado que puede entorpecer el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta,por error material se consigno otra experiencia, por lo que la experiencia debera ser la siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro, venta y/o instalación y/o montaje de electrobombas en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro, venta y/o instalación y/o montaje de electrobombas en general.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:48:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Debido a que pide un voltaje definido 220 VAC, favor confirmar que se aceptara un motor que puede trabajar en un rango de 100 - 240 VAC, siendo 220 VAC un voltaje dentro de ese rango.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta, puede trabajar en un rango de 100 -240 VAC, garantizando que el voltaje de operación sea 220 VAC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Motor trifásico o monofasico Tensión : 100 -240 VAC
Garantizando que el voltaje de operación sea 220 VAC.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:50:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para los motores paso a paso no aplica este requerimiento sobre el aislamiento, seria solo aplicable a un motor electrico asincrono, favor confirmar que este valor no se considera para un motor paso a paso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el aislamiento del motor aplica solo para motores eléctricos asíncronos; se corrige el paso a paso por asíncrono.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motor trifásico o monofásico, 60 HZ

Tipo de motor : Eléctrico asíncrono

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:06:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Por la capacidad del equipo se puede presentar una bomba con doble cabezal para cumplir con el caudal de 1600 lph, favor confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** Cap III **Literal:** 5.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es viable y que sin embargo el postor debe considerar los accesorios necesarios para su conexión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La capacidad del amortiguador podría ser no muy comercial, favor confirmar si se puede sustentar bajo un calculo la capacidad recomendada por cada fabricante, asimismo será necesario la instalación de tuberías, válvula y soportes para su instalación, esto será suministrado por el usuario? favor confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el postor puede ofertar un amortiguador de la capacidad que sea sustentada bajo un calculo según la máxima capacidad nominal de la bomba, los accesorios para sus instalación serán responsabilidad del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Accesorios

Base de montaje de la electrobomba dosificadora: incluye válvula alivio de presión para protección del sistema; amortiguador de vibración 175 pulg3 (en su defecto un amortiguador de la capacidad que sea sustentada bajo un calculo según la máxima capacidad nominal de la bomba, los accesorios para sus instalación serán responsabilidad del contratista) y cilindro de calibración de 20,000 ml.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:12:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La instalacion de la columna de calibracion demandara la instalacion de tuberias y valvulas, este sumnistro sera entregada por el usuario? Favor confirmar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los accesorios necesarios para la instalación serán suministrados por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	18:16:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Observamos en el Requisitos de calificación del 3.2 Requisitos de Calificación, hacen referencia de la experiencia del postor en la especialidad en Bienes similares a los siguientes:
Automóviles y/o camionetas en general.
Por ello, existen incongruencia con lo solicitado, no se asemeja con la similitud al objeto de la convocatoria.
En ese sentido, solicitamos al comité, poder considerar el equivalente de Automóviles y/o camionetas en general. como bienes similares los siguientes términos:
Adquisición y/o instalación de plantas de tratamiento de agua y/o plantas de tratamiento de agua residual; siendo que dentro de las plantas existen electrobombas, siendo que existe similitud al objeto de convocatoria.
Para mayor concurrencia de postores y no exista imparcialidad en participación de postores, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, según el Artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado.
Con el fin de no perjudica la libre competencia de postores, y con ello no observa el ¿Principio de Libertad de concurrencia¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, Artículo 2. Principios que rigen la contratación del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la experiencia deberá ser por suministro y/o venta y/o montaje y/o instalación de bombas y tableros eléctricos en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro, venta y/o instalación y/o montaje de electrobombas en general.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:16:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Cableado y canaleta: Favor brindar un plano o detalle específico de las actividades a realizar para que puedan ser validadas en la recepción de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con un plano a detalle pero se dejo abierta la posibilidad de visitar la planta para su verificación, de acuerdo a lo especificado en el numeral 5.16 Visita y muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:18:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor confirmar si la base de concreto o metálica donde esta instalada la bomba se encuentra en buenas condiciones y estará disponible para la instalación de la nueva bomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las actuales bombas ya cuentan con las bases y las bombas se deberán instalar en las mismas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Favor confirmar si la instalación de la bomba incluye el montaje sobre su base actual y conexión con las bridas de succión y descarga? Y no contemplara trabajos de obra civil o estructuras metálicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que las instalación no contempla obras civiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:42:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sucursal autorizada en Chiclayo: Sobre este requerimiento es muy direccionado y no permitirá la participación de postores, solicitamos se pueda retirar este requerimiento y considerar el tiempo de respuesta ante cualquier asistencia requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 5.13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado en el numeral 5.13 Disponibilidad de Servicios y Repuestos, se solicita sucursal autorizados en cualquiera de los departamentos de Lima, Trujillo, Chiclayo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	18:58:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Entrega de kit de mantenimiento: Solicitamos corregir el detalle de los repuestos de sellos y rodamientos, estos aplicados mas a una bomba centrifuga, solicitamos modificar porque los repuestos necesarios para una dosificadora, son el diafragma, válvulas check y sellos del cabezal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 6.2.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, los kit requeridos serán diafragma (1) juegos de válvulas check y sellos (1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Kit de mantenimiento: Diafragma (1) juegos de válvulas check y sellos del cabezal (1).

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:11:54

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar que la prueba de funcionamiento se realizara en las mismas instalaciones de epsel.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 7.6.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las pruebas se realizaran en las instalaciones de EPSEL S.A en presencia del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-53-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION PARA REPOSICION DE EMERGENCIA DE EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 DE CHICLAYO DE EPSEL S.A F-N°21-EPSEL-OPER

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	20:15:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Favor confirmar que la experiencia del profesional clave es instalación de bombas dosificadoras y/o sistemas de dosificación y/o tableros de automatización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 7.6.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, la experiencia del profesional es instalación de bombas dosificadoras y/o sistemas de dosificación y/o tableros de automatización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia: 02 años de experiencia en montaje o instalación de bombas dosificadoras y/o sistemas de dosificación y/o tableros de automatización.