

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	16:31:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los proyectos de Distribución y/o Utilización eléctrica están regidos por la RD N° 018-2002-EM/DGE, la cual estipula que dichos proyectos debe estar aprobados por la concesionaria de energia local.
Consultamos si el proyecto de la actual contratacion se encuentra debidamente aprobado y vigente, des er el caso solicitamos publicar la resolucion y el proyecto completo en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el proyecto se encuentra aprobado y vigente por la concesionaria, mediante certificado de conformidad tecnica de proyecto SEAL-GG/TEP-048-2023, el cual se proporcionará.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20601792517

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 16:31:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos publicar los planos en Autocad, para una mejor visualizacion, costeo y metrados del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a lo solicitado, se precisa que se proporcionará los planos en Autocad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20601792517

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 16:31:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que la caseta de subestacion electrica ya se encuentra concluida en su parte civil, incluida puertas y ventanas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación, en la cual se precisa que la parte civil de caseta de subestacion se encuentra concluida, contando esta con puerta y ventana metálica, acorde a los lineamientos técnicos aprobados por la concesionaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20601792517

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 16:31:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consultamos si adicionalmente al punto d) Declaracion jurada de cumplimiento de los terminos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capitulo III de la presente seccion, se debera presentar algun otro documento para acreditar el cumplimiento de las EETT.

Solicitamos confirmar y establecer de manera clara y precisa, esto en concordancia de lo estipulado en las bases estandar aprobadas mediante Directiva Nro 001-2019-OSCE/CD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: 2.2

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que unicamente es necesaria la presentación de Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20601792517

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 16:31:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Requisitos de calificación, Equipamiento estratégico; teniendo en cuenta que la máxima carga o máximo peso de izaje es el poste de 14/400 cuyo peso es de 1540Kg y el transformador, cuyo peso es de 800Kg aproximadamente; el requisito de 01 camión grúa de 8T, resulta excesivo y con sobre costo innecesario, lo que desdice de lo estipulado en el RLCE, por lo que solicitamos disminuir la capacidad del camión grúa hasta 4 toneladas como mínimo.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se admitirá un camión grúa con la capacidad mínima de 4TN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

un camión grúa con la capacidad mínima de 4TN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 10295667333

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : ALVAREZ CANO REGINA MONICA

Hora de envío : 21:11:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requisitos de calificación, Equipamiento estratégico, requisitos, 01 Camión Grúa mínimo de 8 TN, Acreditación; Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, teniendo en cuenta que la acreditación solicitada será sustentar la DISPONIBILIDAD del equipamiento; solicitamos indicar de manera clara y precisa que documentación deberá presentar el postor para acreditar las características técnicas del camión grúa, tales como la carga mínima.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observación. Se precisa que la capacidad de carga mínima es 4 TN de carga modificando las 8 TN iniciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20603026277

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Hora de envío : 23:18:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se tiene 50 días para su ejecución, pero se tiene el proyecto aprobado con la distribuidora?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el actual proyecto si se encuentra aprobado por la concesionaria, por lo que se proporcionará el documento de aprobación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20603026277

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Hora de envío : 23:18:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Anexar planos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se presentará los planos en autocad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20603026277

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Hora de envío : 23:18:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Los trámites con la concesionaria incluye el pago?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: A

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los pagos de los trámites con la concesionaria SEAL serán asumidos por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-223-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA (SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION TRIFASICA EN 10 KV CON RED AEREA- SUBTERRANEA Y SUBESTACION ELECTRICA TIPO CASETA DE 160 KVA A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVAVILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código : 20603026277

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Hora de envío : 23:18:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se podría añadir como experiencia los servicios de MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a lo solicitado. Se precisa que se podrá considerar también como experiencia de Servicios:

- Mantenimiento de subestación eléctrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Mantenimiento de subestación eléctrica.