

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20608549952

Nombre o Razón social : AYSAC INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 06/03/2025

Hora de envío : 11:56:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE FORMULAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, QUE INTEGRAN EL REQUERIMIENTO, CONTIENEN LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN, SE SOLICITA AL ÁREA USUARIA INCORPORAR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD AL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE LA SUBESTACION EN CASETA DEL COMPONENTE, M.T. 22.9KV, YA QUE EL MAYOR PORCENTAJE ES EL COSTO DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A LA SUBESTACION EN CASETA, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: B

Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe tecnico del area usuaria no acoge la observacion, considerar componente puede generar confusiones en el momento de la calificacion por parte del comite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para poder confirmar la configuración y equipamiento de las celdas, transformador seco y tablero eléctrico. Se solicita el diagrama unifilar de la subestación eléctrica y tablero eléctrico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 1,2,3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en merito al informe tecnico del area usuaria , se adjunta el diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos las tablas de datos técnicos del transformador, celdas y tablero eléctrico en formato editable.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, adjunta lo solicitado por el participante en formato editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases (sección PRUEBAS) se mencionan que el supervisor, residente, etc presencien las pruebas. Indicarnos el número de personas que presenciarán las pruebas y si se ejecutará de manera presencial o virtual ya que la fábrica del transformador seco está ubicada en ITALIA.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe tecnico del area usuaria aclara que las pruebas seran precenciales ante el equipo técnico residente de obras, inspector de obra y supervisor de la empresa concesionaria, tal como esta establecido en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases (sección PRUEBAS) se mencionan que el supervisor, residente, etc presencien las pruebas. Indicarnos el número de personas que presenciarán las pruebas y si se ejecutará de manera presencial o virtual ya que la fábrica de las celdas esta ubicada en ECUADOR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 1,2,3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe tecnico del area usuaria aclara que las pruebas seran precenciales ante el equipo técnico residente de obras, inspector de obra y supervisor de la empresa concesionaria, tal como esta establecido en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases (sección PRUEBAS) se mencionan que el supervisor, residente, etc presencien las pruebas. Indicarnos el número de personas que presenciarán las pruebas y si se ejecutará de manera presencial o virtual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe tecnico del area usuaria aclara que las pruebas seran precenciales ante el equipo técnico residente de obras, inspector de obra y supervisor de la empresa concesionaria, tal como esta establecido en las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si se puede considerar al aluminio como material de los devanados del transformador seco. Se ha demostrado que el aluminio posee propiedades mecánicas muy similares a la resina epóxica permitiendo la correcta operación del transformado seco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: ITEM 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que si se considerara cobre o aluminio de alta conductividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20511569789	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE GROUP EIRL	Hora de envío :	15:17:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se menciona "Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta o Fabricación de celdas de media y/o baja tensión y transformadores en sus diferentes presentacion."

Solicitamos que la experiencia esté basada únicamente en el suministro de transformadores secos y celdas switchgear para media tensión ya que son equipamientos principales en la subestación eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria no acoge la observación, considerar componente puede generar confusiones en el momento de la calificación por parte del comité.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

confirmar si en el proceso del objeto de la convocatoria incluye montaje de las celdas de MT y el tablero de BT.
Si incluye montaje, deseo saber si la contratista asumen la compra de los cables los conductores o es asumido por el postor ganador.
Se requiere los planos eléctricos ,mecánicos.
Se desea saber si la zona es accesible

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria aclara, que incluye montaje de media tensión y baja tensión, el contratista no asume el suministro de los cables del PMI a SSEE, y la zona es accesible (rampa al zotano)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
confirmar si el transformador es en cobre o aluminio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que si se considerara cobre o aluminio de alta conductividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Deseo saber si se cuenta con las medidas del tablero eléctrico y si cuentan con el diagrama unifilar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que el tablero eléctrico tiene que ser autosoportado y las medidas será según la oferta de postor, según CNE y se adjunta el diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

confirmar si el tablero necesitará un dispositivo contra sobretensiones

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que el tablero debe contar con el dispositivo de protección correspondiente (protección contra sobretension)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
solicitamos para mayor participación de postores que el plazo de entrega sea ampliado de 45 a 60 días

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.7 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección admite la consulta el plazo de ampliara de 45 a 60 días calendarios, y el factor de evaluación se modificara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:06:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

con relación a la experiencia del postor en la especialidad solicitamos que se considere como bienes similares a la venta de tableros de control ya que estos bienes son objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara, considerar componente puede generar confusiones en el momento de la calificación por parte del comité, por lo que se mantiene lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:49:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ÍTEM 1,2,3 Y 4; SECCIONADOR, CELDAS Y TRANSFORMADOR ¿EL PERIODO DE GARANTIA DE LAS SERA DE 3 AÑOS?, Y EN TAL CASO, EN ESE PERIODO SE CUBRIRAN LOS MANTENIMIENTOS ANUALES O SOLAMENTE LA GARANTIA SERA POR FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que la garantía comercial es de 3 años como mínimo por fallas y/o defectos de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:49:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ITEM 2 Y 3, CELDAS DE MEDIA TENSION...¿LA CELDA DE MEDICION SERA INDEPENDIENTE DE LA CELDA DE PROTECCION?, SEGÚN LAS CARACTERISTICAS ESA CELDA TENDRA TRANSFORMADORES DE TENSION Y DE CORRIENTE EN RESINA O PUEDE SER UN TRANSFORMADOR MIXTO QUE ESTE EN EL GABINETE DE MEDICION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que las celdas son independientes y con transformadores en resina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:49:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LOS ITEM 1,2 Y 3.- SECCIONADOR Y LAS CELDAS DE MEDIA TENSION; EN CASO SER DE AISLAMIENTO GIS, SE CONSIDERA LOS CONECTORES TIPO CODO PARA CONECTAR LOS CONDUCTORES DE LLEGADA Y SALIDA AL TRANSFORMADOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que las Celdas serán de Tipo GIS y con conexión de Tipo C por el sistema de protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	20:49:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ITEM 4.- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 250KVA; CONFIRMAR LA REGULACION DEL TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara que en el el numeral 2.1 del ítem 4 de la tabla de datos técnicos del transformador se encuentra establecido el rango de regulación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	21:31:23

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL OBJETIVO DE LA CONTRATACION ES LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.5KV, ADEMAS EL SISTEMA DE CONTRATACION ES DE SUMA ALZADA. SIN EMBARGO EN LAS CARACTERISTICAS DE LOS ITEM 1,2,3,4 Y 5 SE SOLICITA UN MONTAJE ELECTROMECHANICO A TODO COSTO. SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección según el informe técnico del área usuaria aclara la observación que la contratación del bien será a todo costo, siendo responsable del contratista de cumplir con todo lo especificado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	21:31:23

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL PUNTO C.- PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO. EN HARAS DE UNA LIBRE PARTICIPACION DE POSTORES, SOLICITO SE RETIRE ESTE FACTOR DE EVALUACION YA QUE DE QUE FORMA PUEDA GARANTIZAR UNA CALIDAD OPTIMA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION. MAS BIEN PARECE QUE SE ESTUVIERA DIRECCIONANDO DICHO PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, con la finalidad de una libre participación de postores se excluirá como factor de evaluación el PUNTO C.- PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, y el puntaje será considerado en el factor de precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	06/03/2025
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	21:31:23

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL FACTOR DE EVALUACION CONSIDERO QUE SE DEBERIA INCLUIR COMO FACTOR DE EVALUACION QUE EL FABRICANTE DE TRANSFORMADORES POSEEA LA CERTIFICACION DE ISO 9001, 14001, 45001 Y 37001, ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD OPTIMA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, es responsabilidad del contratista entregar los certificados de la Calidad de producto ofertado como son los Certificados Iso 9001-14001-45001 y 37001 por parte del fabricante, el cual no se considerara como factor de evaluación pero si se verificara estos certificados al momento de entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null