

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE PARA LA INTEGRACIÓN DE BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al numeral 11 del capitulo III-Requerimiento de las bases, se establece que los adelantos seran otorgados previa presentación de Carta Fianza (adelanto directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, SE CONSIDERE ESTABLECER QUE EL POSTOR ADJUDICADO TENGA LA FACULTAD DE OPTAR COMO MEDIO ALTERNATIVO A PRESENTAR LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 10/05/2023, ART. 9 FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge
En merito al artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023-Proceso convocado en el año fiscal 2023, siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con una experiencia mínima de cinco (05) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA de 5 años a 3 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES Con una experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS Con una experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

se verifica que se requiere un ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Con una experiencia mínima de tres (3) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Por la envergadura de los trabajos (Trabajos en subestaciones de transformación con componentes energizados), se requiere un profesional con la experiencia necesaria para lograr los objetivos de la obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De la partida SOPORTES METÁLICOS Y PÓRTICOS se solicita enviar el Diagrama de Cargas e indicar las cantidades de soportes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El diagrama de cargas se ubica en la sección 2 - planos de ejecución de obra - planos electromecánicos - "2-19-TX-0011-SIN-ETO-POE-PLA-EM-020-DiagramaDeCargas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En aras de la transparencia se solicita se envíe el presupuesto en formato Excel el cual se va a presentar para la evaluación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se incluye al expediente el formato excel para presentación de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que los tiempos de corte serán por 8 horas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El numero y tiempo de cortes estan indicados en la sección 4- documento Plan de Cortes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas del Sistema de Automatización y Telecomunicaciones:

En el punto 6 Protocolos de Comunicación, en el numeral 6.2 se indica que la comunicación del nivel 2 con el nivel 3, será bajo el protocolo existente en la empresa, agradeceremos indicar el nombre del protocolo, y si la RTU tiene licencia habilitada para el protocolo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La comunicación del nivel 2 con el nivel 3 es a través del protocolo IEC 60870-5-104. El RTU cuenta con licencia habilitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas del Sistema de Automatización y Telecomunicaciones:

Con respecto al numeral 8.4.1, agradeceremos confirmar si el sistema cuádruple redundante de Survalent tiene la reserva suficiente para poder agregar nuevas señales; o si el propietario se encargará de adquirir y actualizar las licencias del SCADA para que el personal del contratista pueda realizar todo lo indicado en este numeral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se disponen de reservas para integrar las señales del presente proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
En la tabla de datos técnicos del medidor electrónico multifunción (MEM), numeral 2.03 se solicita un software de administración e integrador. Favor confirmar que la funcionalidad de integrador del software solicitado se refiere a la capacidad del software para configurar el medidor de manera que este pueda ser interrogado por un maestro / cliente DNP3 ó IEC61850.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma. Asimismo, se precisa que en el numeral 6.5 de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN se precisan las características del software solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
Con respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea ítem 36 solicitan protocolo de comunicación propietario, agradeceremos confirmar que no es necesario que el relé tenga esta característica, debido a que ahora las empresas solicitan protocolos abiertos para una integración mas rápida y sin inconvenientes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los protocolos deberán ser abiertos tal como se precisa en el ítem 35 de la tabla de datos técnicos del IED de protección y control de línea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea Item 49 puertos de comunicación, solicitan dos puertos frontales 01 RS232 y 01 USB, agradeceremos confirmar que solo es necesario uno de los dos puertos, se entiende que es para comunicación local con una PC y actualmente la mayoría de fabricantes de relés cuenta con 01 puerto USB.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que necesariamente deberá contar con puerto USB, siendo opcional contar con puerto RS232 adicional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea Item 49 puertos de comunicación, confirmar que se necesitan 02 puertos de comunicación de cobre RJ45 de 100Mbps, y el puerto de fibra óptica es para tele protección y comunicación entre los relés en ambos extremos de la línea.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:

Respecto a la tabla de datos técnicos del relé de protección y control de línea parte ACCESORIOS Item 37 solicitan borneras de pruebas para corriente y tensión; agradeceremos eliminar este ítem, debido a que estas borneras ya se están solicitando en la tabla de datos técnicos del Tablero.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las borneras de la tabla de datos técnicos del relé protección, se instalaran en el tablero de acuerdo a la disposición mostrado en el plano "2-19-TX-0011-SIN-ETO-POE-PLA-EM-013-DisposiciónDeTableros"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:

Favor indicar claramente la cantidad de entradas y salidas físicas en las Tablas de datos técnicos de los relés de las líneas, no se encuentra esta información en las tablas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de entradas y salidas será determinada con precisión en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto. Cabe señalar que se deberá garantizar la completa funcionalidad del IED de control y protección con la función 87L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
En la tabla de datos técnicos del tablero de control, protección y medición de línea se solicita que el visor de vidrio sea serigrafiado. Favor confirmar si es factible ofrecer otras alternativas como instalación de vinilo adhesivo sobre el vidrio. Además, informar que detalles se requiere representar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el visor deberá ser serigrafiado. Los detalles (nombre del tablero, instalación vinculada, funciones características) se muestran de manera referencial en la lámina 2-19-TX-0011-SIN-ETO-POE-PLA-EM-013- DisposiciónDeTableros2; sin embargo, estos se definirán con mayor precisión en la etapa de ingeniería de detalle y el VB de la Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Especificación Técnica del Tablero de Control, Protección y Medición:
En la tabla de datos técnicos del tablero de control, protección y medición de línea se solicita calefacción en el tablero. Favor confirmar que, dado que Chiclayo tiene una temperatura media superior a los 20 grados Celsius, la resistencia de calefacción es opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá proveer con resistencia de calefacción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Diagrama Unifilar General Proyectado, Plano No SE-CHO-OE

Respecto a la Celda de 10kV C-212, no se encuentran las características técnicas de los transformadores de corriente; agradeceremos confirmar que el secundario es de 5 A, esto con el fin de poder seleccionar el medidor adecuado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El secundario del transformador de corriente es de 5 A; sin embargo se precisa que este valor debe ser verificado en la etapa de ingeniería de detalle del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Diagrama Unifilar General Proyectado, Plano No SE-CHO-OE

Agradeceremos confirmar la marca y modelo de los relés de protección de línea existentes en la SET Chiclayo Norte (L-6012 y L-6022), y si estos cuentan con la función de protección 87L; y confirmar que los nuevos tableros de protección de línea requeridos deberán tener la función 87L.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los IEDs existentes (control y protección) son de la marca SIEMENS, modelo SIPROTEC 7SD5, con función de protección 87L. Los nuevos tableros de protección de línea deberán tener la función 87L, además de las funciones de controlador de bahía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Memoria Descriptiva:

Favor de confirmar, además, que la RTU existente cuenta con las licencias respectivas para integrar las nuevas señales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Memoria Descriptiva:

Favor de confirmar que el sistema SCADA de nivel 3 cuenta con las licencias respectivas para integrar las nuevas señales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ADELANTO PARA MATERIALES

según las cantidades de materiales, el porcentaje del adelanto de materiales e insumos debería ser el 3.3%.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se encuentra definido en el ítem 2.52 del Capítulo II de las Bases; así mismo de conformidad al numeral 180.2 del Reglamento de la ley de Contrataciones los adelantos para materiales e insumos y adelanto por equipamiento y mobiliario no debe superar el 20%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

según las cantidades de Equipos, el adelanto de equipamiento y mobiliario debería ser el 16.7%.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se encuentra definido en el ítem 2.5.3 del Capítulo II de las Bases; así mismo de conformidad al numeral 180.2 del Reglamento de la ley de Contrataciones los adelantos para materiales e insumos y adelanto por equipamiento y mobiliario no debe superar el 20%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Equipamiento estratégico:

Camioneta doble cabina 4x4 la antigüedad debería ser 8 años, Camión plataforma de 5 ton la antigüedad debería ser 10 años.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Se amplía la antigüedad de la camioneta a 5 años y para el camión plataforma 8 años-

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

camioneta a 5 años y para el camión plataforma 8 años-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Equipamiento estratégico:

mezcladora de concreto 18HP 11P3 la antigüedad debería ser 10 años, martillo neumático o electrico1750 a 2000w la antigüedad debería ser 10 años.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge ceniñerse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Referente a las partidas de suministro de soportes metalicos:

2.01.1 Estructura de acero galvanizado para seccionador de barra tripolar 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.00

2.01.2 Estructura de acero galvanizado para seccionador de línea tripolar 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 2.00

2.01.3 Estructura de acero galvanizado para transformador de corriente 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.00

2.01.4 Estructura de acero galvanizado para transformador de tensión 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.00

2.01.5 Estructura de acero galvanizado para aislador portabarra 72.5 kV, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 6.00

2.01.6 Soporte metálico para fijación de pararrayos a viga de pórtico, inc. accesorios de fijación Cjto 6.00

2.01.7 Caja de agrupamiento para transformador de corriente 72.5 kV, inc. accesorios de fijación Und 2.00

2.01.8 Caja de agrupamiento para transformador de tensión 72.5 kV, inc. accesorios de fijación Und 2.00

Solicitamos el peso de dichas estructuras.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los pesos referenciales de los soportes metalicos son:

- * Estructura de acero galvanizado para seccionador de barra tripolar 72.5 kV, peso 1000 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para seccionador de línea tripolar 72.5 kV, peso 1000 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para transformador de corriente 72.5 kV, peso 300 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para transformador de tensión 72.5 kV, peso 300 kg/und
- * Estructura de acero galvanizado para aislador portabarra 72.5 kV, peso 300 kg/und
- * Soporte metálico para fijación de pararrayos a viga de pórtico, peso 133 kg/und

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Referente a las partidas de suministro de porticos:

2.02.1 Pórtico metálico de celosía para 60 kV, conformado por 3 columnas y 2 vigas, inc. pernos de anclaje y accesorios Cjto 1.00

Solicitamos el peso de dicho pórtico.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El peso referencial del pórtico es 6380 kg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Referente del plano 2-19-TX-0011-SIN-ETO-POE-PLA-EM-008-DU de SS.AA. en AC, se verifica que se ampliaran tres circuitos para la iluminación y calefacción referente a equipos patio, etc y que cada uno de los circuitos tienen interruptores termomagnéticos 3x32A.

Solicitamos confirmar que dichos interruptores son existentes de lo contrario serán considerados como suministros adicionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los interruptores son existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Referente del plano 2-19-TX-0011-SIN-ETO-POE-PLA-EM-009-DU de SS.AA. en CC, se verifica que se ampliaran cinco circuitos para los mandos de equipos en patio y relés, etc y que cada uno de los circuitos tienen interruptores 2x20A. Solicitamos confirmar que dichos interruptores son existentes de lo contrario serán considerados como suministros adicionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los interruptores son existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Referente al monitoreo ambiental, solicitamos el envío de la documentación que nos permita identificar los tipos y cantidades de monitoreos a realizarse en la SE Chiclayo Oeste.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que son 4 monitoreos de ruido y 1 de aire.Se establece en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Se puede ver en la pág. 130 del documento "2-19-TX-0011-SIN-ETO-EC8-EIA-EM-002-InfComp1_IGA_SECHO" que esta dentro de la carpeta "IGA-MPAMA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) será el tipo de cemento a utilizar en las obras civiles.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se usara CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Referente a la partida 8.01 Interruptor tripolar tipo extraíble para celda MT 17.5 kV, 95 kVp (BIL), 1250 A, 31.5 kA, instalación al interior, suministro que sera instalado en una celda MT 10KV.
Solicitamos la marca, modelo y antigüedad de la celda MT existente en la que se instalara dicho interruptor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que es de marca SIEMENS, año 2006, modelo 3AH5215-2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Referente a la partida 3.01 APERTURA DE DUCTO EN TECHO DE SÓTANO.
Solicitamos indicar en el plano donde se ubica dicho sótano y en que parte se va a aperturar el techo.
Asimismo, confirmar si existen equipos debajo ya que la caída de algún escombros puede perjudicar el avance regular de los trabajos.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sótano se ubica debajo de la Sala de tableros, y la apertura del techo del sótano será en la ubicación donde se proyectara los tableros de protección mostrada en el plano:
"2-19-TX-0011-SIN-ETO-POC-CAD-CV-011-CanaletasAlcayatasBuzones"
Se aclara que debajo de los tableros proyectados donde se va a aperturar el piso, existen cables de control dispuestos en bandejas en suspensión, que ingresan a los tableros adyacentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura :LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

se verifica en el plano 2-19-TX-0011-SIN-ETO-POC-CAD-CV-011-CanaletasAlcayatasBuzones el detalle 6 como parte de soporte de cables de control sin embargo en los analisis no se ha considerado como recursos por ejemplo perno de expansión 3/8 x 2¿ y platina de F°G° 1¿ x 3/16¿.

Solicitamos confirmar que dichos materiales serán considerados como adicionales al no encontrarse como recurso en los analisis de precios unitarios ni en el suministro principal.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El perno de anclaje 3/8 x 2" se encuentra en el análisis de precio unitario (INSTALACION DE ALCAYAS METALICAS PARA CABLES (L=1.60m) S/DISEÑO), sin embargo, en remplazo de la platina de FªGª 1" x 3/16" (definida en el plano) se ha considerado en el análisis de precio unitario la platina de acero inoxidable 3/8"X3". Asimismo, se indica que el proyecto contempla la instalación de 1 cjto de esta alcayata.

Ssin embargo, estos se definirán con mayor precisión en la etapa de ingeniería de detalle y el VB de la Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:24:50

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar la dirección del almacén donde se hará entrega de los materiales y/o equipos a ser desmontados.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al material a desmontar los almacen que se dispondran son los siguientes:

Almacén de Pomalca ¿ Postes y Accesorios de concreto (Postes MT,BT, ménsulas, etc.) ¿ .

Dirección: CAR. POMALCA MZ. Y C.P. SAN FELIX LAMBAYEQUE - CHICLAYO ¿ POMALCA

Almacén de Mórrope ¿ Ferretería eléctrica y no eléctrica (cables, aisladores, tableros, llantas, etc.)

Dirección: CAL. TUPAC AMARU NRO. 300 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las especificaciones 2-19-TX-0007-SIN-ETO-EOC-PPT-CV-001-EsTec Obra Civiles se habla de concreto f'c = 280 kg/cm2; y en el presupuesto 2-19-TX-0007-SIN-ETO-PRG-PRE-EM-001-Presupuesto de obra se precisa f'c = 210 kg/cm2. ¿Se consulta cuál es el tipo de resistencia que se deberá considerar para el concreto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El documento 2-19-TX-0007-SIN-ETO-EOC-PPT-CV-001-EsTec Obra Civiles, no corresponde a este proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, se confirma que la resistencia del concreto del presente proyecto es f'c = 280 kg/cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita la ficha técnica de CABLE DE COBRE ETHERNET y CONECTORES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características técnicas del cable de cobre ethernet y conectores se describen en el numeral 7.2 del documento 2-19-TX-0011-SIN-ETO-ECO-PPT-CO-001-EsTecComunicaciones. Se precisa, en concordancia con las partidas presupuestales que el cable ethernet será de tipo FTP ("Foiled Twisted Pair") y categoría 6A con la finalidad de eliminar las interferencias. Con relación al conector será RJ45 apantallado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita la ficha técnica del SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características técnicas del SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL se encuentran en el ítem 2.1 de la tabla de datos técnicos del TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE LÍNEA, que es donde se ubicará dicho equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita precisar los permisos que tendrá que gestionar el Contratista y además indicar quien asumirá este costo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proyecto no requiere de permisos que demanden costos adicionales a los previstos en el presente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Si en caso el proveedor de un material específico no llega a entregar en el tiempo indicado según el cronograma de obra ¿Se puede sustentar el atraso de dicho material para no incurrir en penalidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los suministro de material debera ser entregado en el plazo previsto. Cualquier modificación en el cronograma sera evaluada por el supervisor de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Confirmar que el galvanizado para la ferretería podrá ser de hasta 100 micras?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El galvanizado para las estructuras, como se especifica en la tabla de datos técnicos de estructuras metálicas debe ser mínimo 100 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Favor de indicar la cantidad de cortes de energía para la conexión y la cantidad de horas previstas por cada corte de energía previsto para el proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de cortes y/o maniobras se especifican en los documentos 2-19-TX-0011-SIN-ETO-E11-CAD-SE-001-PlanDeTrabajosMontaje.pdf y 2-19-TX-0011-SIN-ETO-E11-CAD-SE-001-ProcesoConstructivo.dwg, que se adjunta en la sección 4 - Otros documentos del expediente técnico - Plan de cortes. Cabe aclarar que la propuesta constituye una línea base, y durante la ejecución de obra podrá ser optimizada o mejorada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En caso de discrepancias entre metrado, especificaciones y planos; por favor indicar cuál de estos documentos prevalecerá para la elaboración de la propuesta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cualquier discrepancias que se presenten en obra seran evaluadas por la supervisión y coordinador de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Indicar si el propietario suministrará un punto de energía eléctrica a la contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se daran las facilidades para el suministro de energia electrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20484044997	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	'ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE' EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:20:34

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Para la experiencia en obras similares del personal clave y para el postor en la especialidad, se solicita se considere adicionalmente el tipo de obras en "Líneas de Transmisión y/o Subtransmisión cuyos niveles de tensión sean mayores o iguales a 60kV" ya que este tipo de obras también se encuentran directamente relacionadas con el objeto de la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Los trabajos a realizar solo corresponden en Subestaciones de "Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:07:07

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

De los Adelantos (Adelanto Directo y Adelanto de Materiales). se solicita al Comité de Selección que para la Integración de Bases, se Considere que la Administración de los Adelantos destinados a la Ejecución de la Obra, sea Constituida por un Fideicomiso Conforme a lo Establecido en los Artículos 184 Y 185 del reglamento, sírvase acoger.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al numeral 11 del capitulo III-Requerimiento de las bases, se establece que los adelantos seran otorgados previa presentación de Carta Fianza (adelanto directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:07:07

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Respecto a los gastos generales observamos que muchos sueldos estan por debajo del mercado , por ejemplo el Especialista en Seguridad está con 5000 soles incluyendo los beneficios sociales que son cerca al 47% ,por lo cual en realidad su salario es de $5000/1.47 = 3401$ soles , este monto es muy inferior al valor del mercado, por lo que solicitamos se revise todos los sueldos del personal profesional principal , auxiliar y de apoyo y se mejore el precio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
El presupuesto indicado en expediente constituye el valor referencial sobre el cual los postores pueden presentar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:07:07

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En los gastos generales se observa que la participación del Administrador es del 50%, solicitamos se considere el 100% de participación , ya que sus labores serán desde el inicio hasta el final , de la misma manera considerar la participación de todo el personal al 100%.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
La participación de los profesionales han sido considerados previa evaluación y según la necesidad en el proiyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:07:07

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En los gastos generales se observa que el costo de alimentación mensual por el personal staff es de 800 soles, considerando son 7 personas, el costo diario por persona sería de $800/(30 \times 7) = 3.81$ soles ,el cual es un monto muy alejado del precio real , por lo tanto solicitamos se mejore este precio, de igual manera en el precio por hospedaje.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
El personal para el proyecto tiene distinta participación durante el tiempo de obra.
El presupuesto indicado en proyecto constituye un valor referencial sobre el cual los postores puedan presentar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-10-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LÍNEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE¿.

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	09/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:07:07

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Debido a la coyuntura actual se solicita que la entidad autorice que el postor ganador de la buena pro tenga la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías, la retención del monto total de la garantía correspondiente, tal como se indica en el artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

En merito al artículo 9 del decreto legislativo N°1553 del MEF del 2023-Proceso convocado en el año fiscal 2023, siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null