

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura :	CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10417107229	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	YANQUI LAYME GUIDO ALEXANDER	Hora de envío :	08:54:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el resumen ejecutivo del presente procedimiento de selección SE DECLARÓ QUE LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS; en adición a ello, las BASES ESTÁNDAR señala - en caso de procedimientos de selección POR RELACIÓN DE ÍTEMS cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al MONTO DE UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, se deberá considerar el MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO; sin embargo, de las bases administrativas NO SE VISLUMBRA que algún ítem se haya considerado tal disposición ¿ pese a que los ítems 01, 02, 04 y 05 solicitan una experiencia del postor en la especialidad, que por su valor estimado se infiere se encuentran dentro del monto de una adjudicación simplificada; en esa línea, las BASES PRESENTARÍAN UN VICIO; toda vez que, al no establecerse la acreditación como MYPE se ha vulnerado el principio de transparencia prevista en el literal c) del artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, al haber establecido disposiciones ambiguas y poco claras, ya que en los requisitos de calificación, no se contempló que los postores con la condición MYPE puedan acceder al beneficio mencionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c del artículo 2° del TUO de la Ley de Contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

nalisis respecto a la consulta u observacion:
SE ACOGE: se va a considerar la adicon "CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO" en los ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10417107229	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	YANQUI LAYME GUIDO ALEXANDER	Hora de envío :	08:54:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se CONSULTA que se requiere del siguiente título para el profesional encargado del servicio:

Ítem 02:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Ítem 03:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Ítem 04:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Ítem 05:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Ítem 06:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Ítem 07:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado.

Se SOLICITA ampliar las denominaciones de los títulos profesionales como a continuación se detallan; toda vez que, cuyas formaciones académicas son definidas e idénticas teniendo en consideración la finalidad pública de la contratación; lo cual, permitirá asegurar la calidad del servicio dada su magnitud, cautelar que se brinde el servicio según lo requerido en los términos de referencia en la medida que se cuente con profesionales en la capacidad de resolver situaciones relacionadas a las partidas requeridas; con ello, se permitirá fomentar la mayor participación de postores en aras del principio de libertad de concurrencia y competencia.

Ítem 02:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Ítem 03:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Ítem 04:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura :	CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ítem 05:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Ítem 06:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Ítem 07:

Un (01) Ingeniero Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Mecánico Electricista Titulado y Colegiado y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B.3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero electromecanico para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electromecánico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	09:02:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor en la página 73, 102, 157, 128, 186 Y 216. Se tiene experiencia de mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general, lo cual hay demasiados ítems en el servicio que implican trabajos instalaciones eléctricas de baja tensión. Mi consulta es: se debe considerar la contabilización de esos ítems ya que cuenta como experiencia en el área eléctrico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** C **Página:** vari

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar edificios instalaciones electricas de baja tesion en edificios publicos y/o privados y/o edificaciones en general, instalacion de equipos y alimentadores electricos, ampliación y/o remodelación y/o reestructuración de infraestructuras de edificación en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	09:02:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

adjuntar los planos de todos los items en AUTOCAD para una buena oferta, ya que los adjuntados no tienen buena visualización.

También adjuntar los TDR donde tendría que haber mayor especificación de cada ítem y sub ítems

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** anexos **Literal:** plano **Página:** 243

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ÍTEM 2, ÍTEM 3, ÍTEM 4, ÍTEM 5, ÍTEM 6 y ÍTEM 7, especifica que puede solicitar planos y visita técnica presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita técnica al área de intervención del presente término de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervención, resumen de cuantificación de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	09:02:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pagina 1 de cada ITEM, si hay cambios de representantes, nombrar al REPRESENTANTE ACTUAL de las instituciones de cada ITEM, y agregar que el REPRESENTANTE ACTUAL tiene conocimiento a detalle de los servicios que se van a realizar.

Por experiencia actual, para beneficio de los futuros ganadores, tener una coordinación actualizada de los trabajos a realizar entre la DIREICAJ y el REPRESENTANTE de cada ITEM y así evitar futura perdida de tiempo de nuestros plazos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2-ANTECEDE Literal: A Y B Página: VAR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se Aclara que la institucion nombrara al personal encargado de supervisar el avance de los trabajos posterior a la firma del contrato, cabe mencionar que por ser una institucion policial, los cambios del personal oficial no son programados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	09:02:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al SCTR, como el personal es variable desde el inicio y final del trabajo. Para ítems mayores a 30 días. para los primeros 30 días del contrato presentar un SCTR y despues del día 30 entregar un SCTR actualizado, puesto que el personal va rotando

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Puede ser variable la presentacion de la copia SCTR, ya que el personal obrero va cambio a medida que se van realizando los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se puede participar a uno o varios items y que no es obligatorio participar en los 07 items

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: que si se puede presentar en uno o varios item, tener en consideracion que el personal clave tiene que ser distinto ya que debera tener permanencia exclusiva durante la ejecucion de los trabajos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 60 dias calendario para el item 5

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: en comparacion de los demas item el area construcida en menor que las demas unidades de igual manera el participante podria realizar la visita tecnica a fin de que emita su oferta tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera otro documento agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: que solo se presentara la documentacion solicitadas en las bases del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita que nos confirmen cuales son las normas internas de seguridad a las cuales debemos sujetarnos. De ser posible adjuntar a las bases el documento con las normas que debemos tener presente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se menciona que cada unidad establece sus propias normas internas ya son independientes, asi mismo se aclara que el participante puede realizar la visita tecnica de las unidades policiales presentado la solicitud para la visita de inspeccion del local a traves de la Oficina de Mesa de Partes - Piso Mezanine, del edificio COIP CAP PNP Alcides Vigo Hurtado sito en la Av. España N°323 cercado de Lima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor de confirmar cual es el plazo maximo requerido que debemos considerar para los puntos señalados en el presente literal

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara: Que el plazo minimo es de 12 meses conforme a lo indicado en en la pagina 40 numeral 7.9 de las bases estandar de concurso publico para la contaratacion de servicios en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que en el caso de ser merecedores de la buena pro de varios items se debe presentar varias fianza o se debe presentar una sola que la sumatoria de los montos adjudicados e indicando en esta los items en los que hemos sido favorecidos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e Aclara: Que se puede presentar una sola fianza con la sumatoria de los montos adjudicados, de conformidad al articulo 152 literal i) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que para la formalización del contrato el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este deba contar con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara: que no existe formato en especifico para sustento de los precios unitarios, el contratista debera presentar en cualquier formato indicando el analisis del precio unitario..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para la esctructura de costos para la formalización del contrato es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este deba contar con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara: que no existe formato en especifico para sustento de la estructura de costo, el contratista debera presentar en cualquier formato indicando la estructura de costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si para la formalización del contrato se puede presentar por medio de la mesa de partes virtual o el correo electronico que hace sus veces. Favor de indicar la ruta de la mesa de partes o indicar el correo correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Con respecto a su consulta formulada la presentación de documentos para formalizar contrato se realiza de manera física en la direccion indicada en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita que se adjunte los planos en Autocad o en su defeceto se proporcione planos nitidos, ya que actualmente no se puede visualizar los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos y visita tecnica presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3 Literal: j Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se puede presentar el mismo profesional a todos los items o en su defecto indicar que para efectos de la propuesta se debe presentar en cada item un personal diferente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: - Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que en la pagina 29 numeral 6.2-a-ii, de las bases indica que el profesional debe tener permanencia exclusiva durante la ejecucion de los servicios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita que se adjunte los planos en Autocad o en su defecto se proporcione planos nitidos, ya que actualmente no se puede visualizar los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos y visita tecnica presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.13 Literal: j Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3 Literal: j Página: 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 126

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 143

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3 Literal: j Página: 148

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 155

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 168

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3 Literal: j Página: 177

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 185

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para el perfil del encargado del servicio a los profesionales en Ingenieria Electronica, Mecatronica, Mecanica Electrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: a Página: 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita que la solicitud para realizar la visita se pueda realizar via la mesa de partes virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, por lo que solicita que nos indiquen la ruta de la mesa de partes virtual o en su defecto del correo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3 Literal: j Página: 207

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, indica que el procedimiento para la visita tecnica sera presentando su solicitud por escrito en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:32

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar reducir las horas de capacitación a 40 horas para ambos cursos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: b.3.2 Página: 215

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que existen diversas instituciones que si acreditan lo solicitado en las bases y que los diplomados tienen un minimo de 90 horas lectivas de capacitacion, asi mismo mencionar que de acuerdo a la indigacion de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido, ademas a mayor tiempo de capacitacion garantiza la ejecucion del servicio por lo tanto no se estaria vulnerando ningun principio de ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20601660483	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	JS INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:37

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

SOLICITA:

PROFESIONAL ENCARGADO DEL SERVICIO

INGENIERO ELECTRICISTA.

Se solicita se adicione, como personal encargado del servicio, ademas de Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico Electricista y/o Ing. Mecánico y/o Ing. Civil, para la aplicacion de los item 2 al item 7

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** B.3.1 **Página:** 126

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20601660483	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	JS INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:37

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

SOLICITA: 2 años de experiencia como supervisor y ejecutor de obra de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial; SE REQUIERE INCORPORAR: lo siguiente: asistente y/o supervisor y/o residente y/o asistente de supervisión y/o especialista en obras eléctricas en general, con una experiencia de 2 años, para el ítem 2 al ítem 7

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: B.4 Literal: REQUISITOS Página: 127

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: se va a considerar al personal clave, dos (02) años como Supervisor y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20601660483	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	JS INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:37

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

SERVICIOS GENERALES DICE: se considera servicios similares a los siguientes: instalaciones eléctricas de baja tensión residenciales, hospitales y colegios, mantenimiento de tableros eléctricos industriales.

SE REQUIERE INCORPORAR LO SIGUIENTE: ademas de lo solicitado incorporar ejecución de obras eléctricas en general, publicas y privadas esto en los itens del 2 al items 7

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** C **Literal:** SERV. GENE **Página:** 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE: se va a considerar ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; instalaciones electricas de baja tension, residenciales, hospitales y colegios. Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

PLANOS DE INTERVENCIÓN DE LOS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

Los planos de los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 son fotocopados en formato A4, todo el plano contiene información muy borrosa impidiendo tener una información clara del diagrama de los tableros eléctricos y toda información relevante para la presentación de una adecuada oferta económica

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal c) Transparencia. Establece que LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

Por lo tanto, a efectos de evitar controversias por prescindir de los principios que rigen la LCE, solicito al Comité de Selección en las bases integradas para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 se incluya de manera clara y nítida en archivo PDF de todos los planos de los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: . Literal: PLANOS Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos y visita tecnica presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

TÉRMINOS DE REFERENCIA CUADRO N° 01 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO LOS ÍTEMS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

En los Términos de Referencia numeral 5.1 Descripción y Cantidades del Servicios a Contratar, en los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 se adjunta fotocopiado el Cuadro N° 01 Características del Servicio, en el cual se detalla el ítem, descripción, unidad y cantidad de las actividades a realizar, y algunas partidas se notan muy borrosa impidiendo tener una información clara y ser comprendidos para la presentación de una adecuada oferta económica

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal c) Transparencia. Establece que LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

Por lo tanto, a efectos de evitar controversias por prescindir de los principios que rigen la LCE, solicito al Comité de Selección en las bases integradas para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 se incluya de manera clara y nítida el Cuadro N° 01 Características del Servicio, en el cual se detalla el ítem, descripción, unidad y cantidad de las actividades a realizar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos y visita tecnica presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

TÉRMINOS DE REFERENCIA: PLAZO LOS ÍTEMS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

En los Términos de Referencia numeral 5.7.2 plazo, ESTABLECE LAS CONDICIONES DEL PLAZO DEL SERVICIO en el cual precisa DÍAS CALENDARIOS CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO.

Al respecto en diferentes Resoluciones el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado reiterando que LOS FACTORES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN DEBEN DE CONTENER TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Por lo tanto, afín de que el servicio se realice dentro de las condiciones de plazo establecido en los Términos de Referencia, y a efectos de evitar controversias por prescindir de los principios que rigen la LCE y resoluciones del TCE. en el contenido de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, referido al anexo 4 declaración jurada de plazo de prestación del servicio, solicito al Comité de Selección para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 considere las condiciones del plazo establecidos en los TDR. En el extremo de plazo de prestación del servicio será EN DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: 5.7.2 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA : Se menciona que el Anexo 4 de las bases es un formato de la osce, pero sin embargo el contratista podra agregar el texto al final precisando lo siguiente "CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO".

El cual no sera motivo de descalificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura :CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 43
Consulta/Observación:
TÉRMINOS DE REFERENCIA: TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS ÍTEMS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

En los Términos de Referencia folio el numeral 6.2 literal B. acápite a. considera a aun Técnico Electricista en el cual se indica que sería el encargo de la ejecución de diversas actividades eléctricas.

Al respecto LA INFORMACIÓN NO ES CLARA TODA VEZ QUE NO PRECISA LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y DOCUMENTO QUE LO ACREDITE COMO TAL.

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal c) Transparencia. Establece que LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

Así mismo en diferentes Resoluciones el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado reiterando que LOS FACTORES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN DEBEN DE CONTENER TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Por lo tanto, afín de que el servicio se realice con el personal Técnico Idóneo establecido en los Términos de Referencia y evitar controversias por prescindir delos principio que rigen la LCE y resoluciones del TCE. solicito al Comité de Selección en los Requisitos de Calificación literal B. Capacidad Técnica y Profesional, para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 incluya al profesional técnico electricista:

Técnico Electricista:
Un (1) Técnico operativo en electricidad industrial, Titulado a nombre de la Nación

Experiencia: con una experiencia mínima de 2 años de haber laborado como Técnico en Instalaciones Eclécticas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: B Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que el tecnico no esta sujeto a evaluacion pero si se pide que cumpla con experiencia especifica mínima de un (01) año en ejecución de servicios de desmontaje y montaje de tableros eléctricos de distribución, instalaciones eléctricas residenciales, cableado y canalización con tubería Conduit y estos documentos seran presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: PARA LOS ÍTEMS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

Se exige como requisito que el Profesional Encargado del Servicio, acredite EXPERIENCIA UNICAMENTE COMO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRAS.

Al respecto la experiencia exigida corresponde a los procesos de LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS toda vez que en ello se indica CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD, OBRAS SIMILARES U OBRAS EN GENERAL y no corresponden a las exigencias establecidas en las bases estándar los procesos de CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN GENERAL, materia de la presente observación.

Considerando que el objeto convocado es un servicio, lo idóneo es que la experiencia sea en servicios, en el cargo como Responsable de Servicio y/o Coordinador de Servicio y/o inspector de servicio; y la experiencias en obra corresponden LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, lo cual las condiciones de los requisitos de calificación son diferentes y no pueden ser tratadas de manera idéntica, así mismo no guarda una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad con el objeto convocado a los procesos de CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN GENERAL,

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal b) Igualdad de trato; en su segundo párrafo precisa que Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica; así mismo e literal i) Equidad. Precisa que Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad.

Cabe recordar que mediante DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD se aprobaron las BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225 cuya finalidad y objeto es Orientar a las Entidades y tiene por objeto regular sobre el contenido y obligatoriedad de la utilización de las Bases y Solicitud de Expresión de interés Estándar para los procedimientos de selección que convoquen en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, a efectos de evitar controversias por prescindir de los principios que rigen la LCE y demás normativas vigentes, y el servicio se realice dentro de las condiciones establecidas en las Bases Estándar de los Procesos de Concurso Público para la Contratación de Servicios en General y permitir la participación plural de personal procesional idóneo con experiencia en servicios, solicito al Comité de Sección para los para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07, SE SUPRIMA EL TERMINO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRA y sea REMPLAZADO POR RESPONSABLE DE SERVICIO Y/O COORDINADOR DE SERVICIO Y/O INSPECTOR DE SERVICIO, y en las bases se integre lo siguiente

Deberá acreditar experiencia laboral de dos (2) años como Responsable de Servicio y/o Coordinador de Servicio y/o inspector de servicio en servicios, en ejecución de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B.4 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Para permitir la participacion plural del personal profesional se va a considerar coordinador de servicio y/o inspector de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura :CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20548989320	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS INDUSTRIALES CANDELA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:22

Observación: Nro. 45
Consulta/Observación:
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: PARA LOS ÍTEMS 02, ÍTEM 03, ÍTEM 04, ÍTEM 05, ÍTEM 06, ÍTEM 07

Considerando que el objeto convocado del ítem 02, ítem 03, ítem 04 ítem 05, ítem 06 ítem 07 corresponde al Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctricos y conductores eléctricos.

El Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en su literal i) Equidad. Precisa que Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad.

Lo establecido en la normativa vigente y permitir la participación plural de potenciales postores con experiencia Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctricos y Conductores Eléctricos y/o Servicio de Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en infraestructura pública o privada, Solicito al Comité de Selección para los para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 considere como servicios similares e incluya en las bases integradas lo siguiente:

Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctricos y Conductores Eléctricos en infraestructura pública y privada
Servicio de Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en infraestructura pública o privada

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: II Literal: C Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: se va a considerar ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; instalaciones electricas de baja tension, residenciales, hospitales y colegios. Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

Considerando que el OBJETO CONVOCADO ES SERVICIO, resulta incongruente y desproporcional se pretenda considerar EXPERIENCIA EXCLUSIVA COMO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRAS, lo cual corresponden a exigencias propias en ejecución de obras y no guarda una relación de equivalencia y proporcionalidad con servicios

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal i) Equidad. Precisa que Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad.

Por consiguiente; a lo establecidas en la LCE y acceder la participación de procesionales idóneo con experiencia en servicios, solicito al Colegiado en Pleno para los para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07, SE ELIMINE EL TERMINO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRA y sea SUPLIDO POR RESPONSABLE DE SERVICIO Y/O COORDINADOR DE SERVICIO y en las bases se incluya:

Acreditar experiencia laboral de 2 años como Responsable de Servicio y/o Coordinador de Servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B.4 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Para permitir la participacion plural del personal profesional se va a considerar coordinador de servicio y/o inspector de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Considerando que el objeto convocado de los ítem 02, ítem 03, ítem 04 ítem 05, ítem 06 ítem 07 refieren a Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctricos y conductores eléctricos.

Por consiguiente; a fin de permitir la participación plural de potenciales postores con experiencia Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctricos y Conductores Eléctricos y/o Servicio de Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en infraestructura pública o privada, Solicito al Colegiado en Pleno para los para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 en las bases incluya y considere como similares a lo siguiente:

Se consideran servicios similares a : Servicios de mantenimiento correctivo del sistema eléctricos y conductores eléctricos y/o servicio de suministro e instalación del sistema eléctrico en infraestructura pública o privada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: C Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: se va a considerar ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; instalaciones electricas de baja tension, residenciales, hospitales y colegios. Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:
PLAZOS

En los Términos de Referencia en su numeral 5.7.2 plazo, ESTABLECE LAS CONDICIONES DEL PLAZO DEL SERVICIO indicando que serán en DÍAS CALENDARIOS CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO.

Por consiguiente, considerando las condiciones de plazo establecido en los Términos de Referencia, y afín de evitar controversias, solicito al Colegiado en Pleno para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 considere las condiciones del plazo establecidos en los TDR.

El plazo de prestación del servicio será EN DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se menciona que el Anexo 4 de las bases es un formato de la osce, pero sin embargo el contratista podra agregar el texto al final precisando lo siguiente "CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ENTREGA DE LA ORDEN DEL SERVICIO".

El cual no sera motivo de descalificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

TÉCNICO ELECTRICISTA

En los Términos de Referencia folio el numeral 6.2 literal B. considera a aun Técnico Electricista en el cual se indica que sería el encargo de la ejecución de diferentes actividades eléctricas. Sin indicar su formación académica ni documento que lo acredite

Considerando lo indicado en los TDR quien sería el encargado de las actividades eléctricas resulta primordial contar con un Técnico operativo en electricidad industrial, Titulado

Por consiguiente, solicito al Colegiado en Pleno en los Requisitos de Calificación literal B. Capacidad Técnica y Profesional, para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 incluya al profesional técnico electricista:

Un Técnico operativo en electricidad industrial, Titulado, con una experiencia mínima de 2 años como Técnico en Instalaciones Electricistas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: B Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar agregar en las bases al "Tecnico Electricista Industrial"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

CUADRO N° 01 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El Cuadro N° 01 Características del Servicio son fotocopiados y no se ven con claridad en todas las partidas y cantidades, resultando imposible tener una información clara y precisa.

Por consiguiente, a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal c) Transparencia. Establece que LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

Solicito al Colegiado en Pleno para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 en las bases integradas se incluya de forma nítida en archivo PDF todos los planos de los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CUADRO 1 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos actuales, resumen de cuantificación de servicio presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20541600621	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION FEKER S.A.C.	Hora de envío :	20:27:46

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:
PLANOS

Los planos son fotocopiados y no se ven con claridad en todos sus extremos de todos los planos, resultando imposible tener una información clara y precisa.

Por consiguiente, a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal c) Transparencia. Establece que LAS ENTIDADES PROPORCIONAN INFORMACIÓN CLARA Y COHERENTE con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores.

Solicito al Colegiado en Pleno para los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07 en las bases integradas se incluya de forma nítida en archivo PDF todos los planos de los ítems 02, ítem 03, ítem 04, ítem 05, ítem 06, ítem 07.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** PLANOS **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos actuales, resumen de cuantificación de servicio presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10428536261	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO ALARCON ROVIESKOV	Hora de envío :	20:29:31

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN A LOS ITEMS: ITEM 02, ITEM 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 06, ITEM 07
PAGINAS: 71, 100, 126, 155, 184, 214
REQUISITOS DE CALIFICACION
B.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA
PROFESIONAL ENCARGADO DEL SERVICIO
Ingeniero Electricista Titulado, Colegiado y Habilitado
OBSERVACIÓN:

La exigencia de solicitar como profesional encargado de servicio a un Ingeniero Electricista, tornaría restrictivo la participación de participantes, toda vez que según formación profesional también pueden cumplir con las funciones enmarcadas en los términos de referencia: Ingeniero Mecánico Electricista, Mecánico Eléctrico, Electromecánico, entre otros; por tanto, se solicita ampliar la formación académica del profesional a: Ingeniero Mecánico Electricista, Electromecánico y/o similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.3.1. Página: 71,
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar la especialidad de un Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico para los ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10428536261	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO ALARCON ROVIESKOV	Hora de envío :	20:29:31

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN A LOS ITEMS: ITEM 02, ITEM 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 06, ITEM 07

PAGINAS: 72, 101, 127, 156, 185, 215

REQUISITOS DE CALIFICACION

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

OBSERVACIÓN

Se solicita experiencia de dos (02) años como supervisor y ejecutor de obra de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos, distribución eléctrica residencial, instalaciones subterráneas y elaboración de pozo a tierra.

De los cuales se observa que se utiliza la conjunción ¿y¿, el que se usa para indicar adición o suma; por tanto, se está solicitando que el profesional obligatoriamente tenga en su experiencia todos los requerimientos para que pueda ser considerado como válido, en las que se estaría restringiendo la mayor cantidad de postores, contraviniendo los principios de La Ley de Contrataciones del Estado: Igualdad de trato, Competencia y Equidad.

Por tanto, se solicita suprimir la obligatoriedad de reunir todos los requerimientos para que la experiencia sea válida, para tal hacer explícita la posibilidad de elegir entre la suma o la alternativa de las opciones que relaciona.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B4 Página: 72,

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: se esta considerando al personal clave, dos (02) años como Supervisor y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10428536261	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO ALARCON ROVIESKOV	Hora de envío :	20:29:31

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN A LOS ITEMS: ITEM 02, ITEM 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 06, ITEM 07

PAGINAS: 72, 101, 127, 156, 185, 215

REQUISITOS DE CALIFICACION

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

OBSERVACIÓN

Se solicita experiencia de dos (02) años como supervisor y ¿ejecutor de obra de servicios eléctricos en baja tensión¿¿.. De los cuales se observa que, al solicitar como experiencia de ¿ejecutor de obras de servicios eléctricos¿, se tendría que sustentar con experiencia de postor más no como personal Profesional, ya que la experiencia del personal clave en la ejecución de una obra o servicio, adquiere la experiencia con las denominaciones de Residente, Coordinador, Encargado, Profesional, Técnico, entre otros; por lo que este requerimiento no guardaría relación con el objeto del requisito como experiencia de personal clave.

Por tanto, se solicita esclarecer e incluir en los requisitos de personal clave, la experiencia como Residente, Coordinador, Encargado, Profesional, Técnico y/o similares en la ejecución de obras y/o servicios eléctricos de baja tensión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B4 Página: 72,

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: se esta considerando al personal clave, dos (02) años como Supervisor y/o coordinador y/oEspecialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10428536261	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO ALARCON ROVIESKOV	Hora de envío :	20:29:31

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN A LOS ITEMS: ITEM 02, ITEM 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 06, ITEM 07
PAGINAS: 73, 102, 128, 157, 186, 216
REQUISITOS DE CALIFICACION
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
OBSERVACIÓN

Se solicita como servicios similares a los siguientes: Instalaciones eléctricas de baja tensión residenciales, Hospitales y Colegios, Mantenimiento de tableros eléctricos industriales.
De los cuales se observa que se utiliza la conjunción ¿y¿, el que se usa para indicar adición o suma; por tanto, se está solicitando que el profesional obligatoriamente tenga en su experiencia todos los requerimientos para que pueda ser considerado como válido, en las que se estaría restringiendo la mayor cantidad de postores, contraviniendo los principios de La Ley de Contrataciones del Estado: Igualdad de trato, Competencia y Equidad.
Por tanto, se solicita suprimir la obligatoriedad de reunir todos los requerimientos para que la experiencia sea válida, para tal hacer explícita la posibilidad de elegir entre la suma o la alternativa de las opciones que relaciona.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se realizo la modificacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10428536261	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PACHECO ALARCON ROVIESKOV	Hora de envío :	20:29:31

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN A LOS ITEMS: ITEM 02, ITEM 03, ITEM 04, ITEM 05, ITEM 06, ITEM 07
PAGINAS: 73, 102, 128, 157, 186, 216
REQUISITOS DE CALIFICACION
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
OBSERVACIÓN

Se solicita como servicios similares a los siguientes: Instalaciones eléctricas de baja tensión residenciales, Hospitales y Colegios, Mantenimiento de tableros eléctricos industriales.
De los cuales se observa que, en el caso de ejecución de obras contemplan dentro de sus componentes alguno de los referidos requerimientos, por lo que se tendría por entendido que los postores con esas experiencias tendrían la capacidad de poder realizar los trabajos comprendidos en los Términos de Referencia; por tanto, se solicita considerar como experiencia válida: la ejecución de obras que contengan como componentes alguno de los requerimientos mencionados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE: Se va a considerar agregar ejecucion de obras electricas como experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas;Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10329107529	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PINEDO VARGAS JESUS MANUEL	Hora de envío :	21:42:20

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

PLANOS

Los planos son fotocopidados y resultando imposible tener una información clara y precisa de su contenido

Solicito para los 7 items en las bases integradas se incluya los planos de forma clara y nítida en archivos PDF

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** . **Literal:** PLANOS **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos actuales, resumen de cuantificación de servicio presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10329107529	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PINEDO VARGAS JESUS MANUEL	Hora de envío :	21:42:20

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

CUADRO N° 01 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El Cuadro N° 01 Características del Servicio son fotocopiados y resultando imposible tener una información clara y precisa de su contenido imposibilitando cuantificar y poder valorizar para una adecuada oferta técnica económica.

Solicito para los 7 items en las bases integradas se incluya El Cuadro N° 01 Características del Servicio de forma clara y nítida en archivos PDF

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: 5.1 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que el numeral "7.1.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD" de las bases, en el ITEM 2, ITEM 3, ITEM 4, ITEM 5, ITEM 6 y ITEM 7, especifica que puede solicitar planos actuales, resumen de cuantificación de servicio presentando su solicitud en mesa de partes ubicado en el Piso Mezzanine, del Edificio COIP CAP PNP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera opcional que el participante y/o postor de considerarlo necesario podrá realizar una visita tecnica al área de intervencion del presente termino de referencia, así como solicitar los planos actuales y de intervencion, resumen de cuantificacion de servicio, a fin de emitir su oferta.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10329107529	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PINEDO VARGAS JESUS MANUEL	Hora de envío :	21:42:20

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

TÉCNICO ELECTRICISTA

En los Términos de Referencia se detalla a aun Técnico Electricista precisando que sería el encargo de la ejecución de diferentes actividades eléctricas.

Solicito para los 7 items en los Requisitos de Calificación literal B. Capacidad Técnica y Profesional, se incluya al profesional técnico electricista como profesional Técnico operativo en electricidad industrial, Titulado, con una experiencia mínima de 2 años como Técnico en Instalaciones Electricas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se va a considerar agregar en las bases al "Tecnico Electricista Industrial"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10329107529	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PINEDO VARGAS JESUS MANUEL	Hora de envío :	21:42:20

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

Es desproporcional e incongruente que considerando que EL OBJETO CONVOCADO ES SERVICIO se pretenda considerar EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRAS, lo cual corresponde cuando el OBJETO CONVOCADO ES EN EJECUCIÓN DE OBRA. y no guarda una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad

El Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado en el literal i) Equidad. Precisa que Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad.

Solicito para los 7 items, SE ELIMINE EL TERMINO SUPERVISOR Y EJECUTOR DE OBRA y sea REEMPLAZADO RESPONSABLE DE SERVICIO o SUPERVISOR DE SERVICIO o COORDINADOR DE SERVICIO y en las bases integradas:

Acreditar experiencia laboral de 2 años como Responsable de Servicio y/o Coordinador de Servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B.4 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Para permitir la participacion plural del personal profesional se va a considerar coordinador de servicio y/o inspector de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ngeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico Titulado y Colegiado.. Deberá acreditar experiencia laboral de dos (02) años como Supervisor y/o coordinador de servicio y/o inspector de servicio y/o Especialista y Ejecutor de obras electricas de servicios eléctricos en baja tensión, mantenimiento correctivo y/o preventivo de tableros eléctricos, canalización de circuitos eléctricos y distribución eléctrica residencial.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10329107529	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	PINEDO VARGAS JESUS MANUEL	Hora de envío :	21:42:20

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Si para los 7 itms el OBJETO CONVOCADO ES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICOS Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Solicito para los 7 items, Se consideran servicios similares a servicio de suministro e instalación del sistema eléctrico y/o Servicios de mantenimiento correctivo del sistema eléctricos y conductores eléctricos en infraestructura pública o privada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: C Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: se va a considerar ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; instalaciones electricas de baja tension, residenciales, hospitales y colegios. Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; instalaciones electricas de baja tension, residenciales, hospitales y colegios. Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20515840584	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	S.A.V. INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:01:28

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

¿ Se solicita al comité de selección modificar el CAPITULO II, NUMERAL 2.5, la forma de pago el cual deberá de ser en dos armadas, la primera armada será a la firma del contra realizando el pago del 40% del monto contractual y la segunda armada será de un 60% del monto contractual y se realizara una vez culminado el servicio, considerando que se están convocando siete ítem, lo cual se va requerir financiamiento al contemplar que el presente proceso de selección lanzado se realizara en diferentes localizaciones, por lo cual se requiere de un adelanto, en aras de fomentar la participación de postores y dar las mismas oportunidades para participar en el proceso con la finalidad de fomentar la inversión en el país.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que en el numeral 7.7 FORMA DE PAGO: el cual indica que se efectuara en un pago unico y se realizara despues de ejecutada la prestacion de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20515840584	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	S.A.V. INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:01:28

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tener en cuenta lo establecido en la Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 2, inciso b), e), se requiere que se considere como parte de los requisitos de calificación el los Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, punto c) experiencia del postor en la especialidad se considera como servicios similares lo siguiente: remodelación y mantenimiento de infraestructura en general, al tener en cuenta que este tipo de trabajos también contemplan trabajo de sistema eléctricos, con la finalidad de fomentar la participación de postores se pide al comité de selección considerar el pedido realizado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** c **Literal:** c **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 2, inciso b), e),

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va a considerar agregar remodelacion y ampliacion de infraestructura como experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20515840584	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	S.A.V. INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:01:28

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

¿ Se pone de conocimiento al comité de selección que se verifico que en el ÍTEM 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, no han considerado como parte de la descripción y cantidad del servicio a contratar, como parte de las partidas la eliminación de material proveniente de los trabajos realizados en cada uno de los ítems antes mencionado, lo cual constituye un gasto y costo a la empresa ganadora de la buena pro, de no ser considerado se estaría dando un vicio oculto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va considerar una partida de eliminacion de material derivado de los trabajos en los ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 7 .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10103929381	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	HUAMANCUSI POMA JORGE LUIS	Hora de envío :	22:08:30

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Solicitud de Modificación en el CAPÍTULO II, NUMERAL 2.5: Forma de Pago

Se solicita al Comité de Selección realizar una modificación en el CAPÍTULO II, NUMERAL 2.5, referente a la forma de pago. Se propone que el pago se efectúe en dos armadas, de la siguiente manera:

Primera Armado: Al momento de la firma del contrato, se efectuará un pago del 40% del monto contractual.

Segunda Armado: El 60% restante del monto contractual se pagará una vez que se haya culminado el servicio.

Dado que se convocan siete ítems y se requiere financiamiento debido a que el proceso de selección se llevará a cabo en diferentes localizaciones, se considera necesario implementar este esquema de pago. La modificación propuesta busca fomentar la participación de los postores y ofrecer las mismas oportunidades para todos, promoviendo así la inversión en el país.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que en el numeral 7.7 FORMA DE PAGO: el cual indica que se efectuara en un pago unico y se realizara despues de ejecutada la prestacion de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10103929381	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	HUAMANCUSI POMA JORGE LUIS	Hora de envío :	22:08:30

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Se pide al comité de selección modificar en el Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 la presentación del plan de trabajo en el no deberá de ser presentado a la firma del contrato al contemplar que si en el caso de que un postor gane más de dos ítem deberá de formular su plan de trabajo el cual deberá de contener las cada actividad que se realizara así como el cronograma el cual permitirá alcanzar las metas establecidas, ante ello se requiere que el comité de selección reformule la presentación del plan de trabajo el cual deberá de ser presentado a los 05 días posteriores de la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: De ser adjudicado tiene plazo de 8 (ocho) días para el perfeccionamiento del contrato, tiempo en el cual a ser adjudicado en varios item podra realizar su plan de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	10103929381	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	HUAMANCUSI POMA JORGE LUIS	Hora de envío :	22:08:30

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

¿ Se pone de conocimiento al comité de selección que se verifico que en el ÍTEM 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, no han considerado como parte de la descripción y cantidad del servicio a contratar, como parte de las partidas la eliminación de material proveniente de los trabajos realizados en cada uno de los ítems antes mencionado, lo cual constituye un gasto y costo a la empresa ganadora de la buena pro, de no ser considerado se estaría dando un vicio oculto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va considerar una partida de eliminacion de material derivado de los trabajos en los ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20504371671	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION F.D.K. S.R.L.	Hora de envío :	22:14:10

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Solicitud de Modificación en la Presentación del Plan de Trabajo para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Se solicita al Comité de Selección que se modifique el requisito de presentación del plan de trabajo para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En lugar de requerir que el plan de trabajo sea presentado al momento de la firma del contrato, se propone que este sea entregado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Esta modificación es necesaria para permitir que, en caso de que un postor resulte adjudicatario de más de dos ítems, pueda formular un plan de trabajo integral que contemple todas las actividades necesarias y un cronograma adecuado para alcanzar las metas establecidas. Esta extensión permitirá una mejor planificación y coordinación de las actividades a realizar.

Se agradece al Comité de Selección considerar esta solicitud para asegurar una adecuada ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: De ser adjudicado tiene plazo de 8 (ocho) días para el perfeccionamiento del contrato, tiempo en el cual a ser adjudicado en varios item podra realizar su plan de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20504371671	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION F.D.K. S.R.L.	Hora de envío :	22:14:10

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

Solicitud de Modificación del Capítulo III - Requerimiento del Proceso de Selección CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Se solicita al Comité encargado del proceso de selección CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1 la modificación del Capítulo III, que establece los requerimientos y la forma de pago para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, especificados en los folios 36, 66, 96, 121, 151, 180 y 210. Se propone que el pago se efectúe en dos entregables:

Primer Entregable: Se pagará el 30% del monto adjudicado, una vez presentado y aprobado el plan de trabajo por parte del área usuaria, quien emitirá la conformidad correspondiente para validar dicho plan.

Segundo Entregable: Se pagará el 70% restante del monto adjudicado, tras la ejecución completa del servicio y la otorgación de la conformidad correspondiente por parte del área usuaria.

Esta modificación tiene como objetivo asegurar una ejecución oportuna del servicio, de manera que se pueda cubrir adecuadamente la necesidad del área usuaria. De este modo, se garantizará que los espacios sean utilizados lo más pronto posible, evitando así la interrupción de las labores en curso. Este requerimiento cumple con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Se Aclara que en el numeral 7.7 FORMA DE PAGO: el cual indica que se efectuara en un pago unico y se realizara despues de ejecutada la prestacion de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20504371671	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION F.D.K. S.R.L.	Hora de envío :	22:14:10

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

Solicitud de Inclusión de Requisitos de Calificación para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Se solicita al Comité de Selección tener en cuenta lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2, incisos b) y e). En particular, se requiere que se considere como parte de los requisitos de calificación para los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en el punto c) referente a la experiencia del postor en la especialidad, que se acepten también los servicios similares de remodelación y mantenimiento de infraestructura en general. Esto incluye trabajos relacionados con sistemas eléctricos.

La inclusión de estos criterios ampliados permitirá una mayor participación de postores y fomentará la competencia en el proceso de selección, al considerar la experiencia relevante en trabajos que abarcan sistemas eléctricos dentro del ámbito de la remodelación y mantenimiento de infraestructura.

Se agradece al Comité de Selección la atención a esta solicitud para promover una participación más amplia y equitativa en el proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** --- **Literal:** --- **Página:** ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va a considerar agregar remodelacion y ampliacion de infraestructura como experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considera servicios similares a los siguientes: Ejecucion de obras electricas en general, publicas y privadas; Mantenimiento y/o ampliación y/o remodelación y/o reestructuración y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructuras de edificación en general; Remodelacion y ampliacion de infraestructura; Mantenimiento correctivo del sistema electrico publicas y privadas; Instalaciones electricas de baja tension, residenciales y/o hospitales y/o colegios; Mantenimiento de tableros electricos industriales.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : CP-SM-3-2024-DIREICAJ-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LAS MONTANTES, LINEAS DE IMPULSION DE AGUA - DESAGUE, SISTEMA DE CONDUCTORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO Y SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIVPJR, DIRNIC, DIVIIC, DIVIDCPC Y DIRPOFIS PNP

Ruc/código :	20504371671	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION F.D.K. S.R.L.	Hora de envío :	22:14:10

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Se informa al Comité de Selección que, tras la revisión del proceso, se ha identificado que en los Ítems 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no se ha incluido en la descripción y cantidad del servicio a contratar la eliminación del material derivado de los trabajos realizados en dichos ítems. Esta omisión representa un gasto adicional que deberá asumir la empresa adjudicataria, ya que no se ha contemplado como parte de las partidas del contrato.

De no corregirse esta falta, se estaría incurriendo en un vicio oculto que podría afectar la ejecución y costos del servicio contratado. Se recomienda que se considere la inclusión de esta partida para garantizar que todos los costos asociados sean transparentes y equitativos para los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se va considerar una partida de eliminacion de material derivado de los trabajos en los ITEM 2, ITEM 4, ITEM 6, ITEM 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null