


CONTINUA VER LAM. DAI-04



CONSORCIO LOS OLIVOS

---

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA  
DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU.  
MADRE DE DIOS"  
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146  
PLAN DE CONTINGENCIA

## INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

## SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO PLANTA PRIMER PISO "S3"

**ESPECIALISTA:**  
ING. JORGE AUGUSTO RIOJA SIPION  
CIP N° 46226

SELLO Y FIRMA :

ARQ.MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA  
CAP: 4026

SELLO Y FIRMA :

Departamento: MADRE DE DIOS  
Provincia: TAHUAMANU  
Distrito: IBERIA

DAI 04

DAI-05

<b>ESCALA:</b> 1/50	<b>FECHA:</b> FEBRERO 2019	<b>ETAPA:</b> SER ENTREGAR
------------------------	----------------------------------	-------------------------------

27.11.03

CUADRO 01		LEYENDA DE CAJAS				LEYENDA DE CABLES Y CANALIZACION		LEYENDA DE EQUIPOS	
		SÍMBOLO	DESCRIPCION	ALT. NPT. MTS.	CAJAS (mm)	SÍMBOLO	DESCRIPCION	SÍMBOLO	DESCRIPCION
VALOR "n"	DIMENSIONES (mm)		CAJA DE PASE PESADA DE F.G. EN MURO	SEG. REQ.	VER CUADRO 01		C. LOOP (CABLE FPLP 2X18 AWG) (LOOP-XXX-XXX)		ESTACION MANUAL
01	CUADRADA 150x150x100		CAJA DE PASE PESADA DE F.G. EN PISO	SEG. REQ.	VER CUADRO 01		C. NAC (CABLE FPLP 2X18 AWG) (NAC-XX-XXX)		MODULO DE MONITOREO (V-VALVULAS - B. BOMBAS)
02	CUADRADA 200x200x100		CAJA DE PASE PESADA DE F.G. EN TECHO	SEG. REQ.	VER CUADRO 01		DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS PARA INST. DE COMUNICACIONES		MODULO AISLADOR DE FALLAS
03	CUADRADA 250x250x100						DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS PARA INST. DE COMUNICACIONES		MODULO DE CONTROL
04	CUADRADA 400x400x150						BUZONETA DE COMUNICACIONES (1000 x 800 x 150 mm)		PANEL DE ALARMA PRINCIPAL CONTINUA
									BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO Y/O PARED