

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDASA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TEMPERADO Y MOBILIARIO DE LA PISCINA PADRE JOSE SCHMIDPETER BAUMAN, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20455236593	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Podrían confirmar si la piscina está equipada con cobertores térmicos para el mantenimiento y mejora de la temperatura del agua?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: II Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, de acuerdo a la evaluación de lo consultado por el participante, se confirma que, la piscina se encuentra equipada con cobertores termicos para el mantenimiento y mejora de la temperatura de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDASA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TEMPERADO Y MOBILIARIO DE LA PISCINA PADRE JOSE SCHMIDPETER BAUMAN, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20455236593	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:56:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Podrían informarme en qué tipo de tubería se realizará la instalación? Específicamente, quisiera saber si se utilizará tubería de PVC C-10 u otro material alternativo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: II Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, de acuerdo a la evaluación de lo consultado por el participante, se informa que, la tubería que llevan los paneles hacia la piscina son de PVC y Polipropileno, pudiendo usarse ambos coples, que sean de amplio acceso en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDASA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, TEMPERADO Y MOBILIARIO DE LA PISCINA PADRE JOSE SCHMIDPETER BAUMAN, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ruc/código :	10422776856	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	MAMANI QUIRO ERIKA MARIBEL	Hora de envío :	23:58:22

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL TECNICO EN INSTALACIONES SANITARIAS EN LAS EE.TT. NO COINCIDE CON LO SOLICITADO EN LA DEFINICION DE BIENES SIMILARES DE LAS BASES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a lo solicitado por el participante, se señala que, se procedera a suprimir la definicion de similares consignadas en la experiencia del personal clave de los terminos de referencia. Debiendo considerarse solo lo establecido en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null