

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.02.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA (CCC) Y DE LA SEDE CENTRAL (CCS) DEL OSCE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°D000048-2024-OSCE-OTI		Fecha de recepción	12.01.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Unico					9	Correo electronico	26.01.2024
<p>La empresa IDELCOM, realizo las siguientes consultas a los TDR: 1. Les solicitamos nos confirmen que también se aceptará experiencia en venta o suministro de UPS, Aire Acondicionado de Precisión, Sistema de Detección y Extinción de Incendio. 2.solicitamos confirmar que se aceptará experiencia comprobada en mantenimiento de equipos UPS sin exigir marca. 3.solicitamos confirmar que se aceptará experiencia comprobada en mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado sea o no de precisión. 4.solicitamos confirmar que se aceptará experiencia comprobada en mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado sin exigir marca. 5.solicitamos confirmar que la capacitación exigida tanto en UPS como en Aire Acondicionado podrá ser de diferente marca siempre y cuando mantenga el concepto requerido. 6.solicitamos confirmar que se aceptará experiencia comprobada en mantenimiento de equipos UPS sin exigir marca. 7.Solicitamos confirmar que la capacitación exigida en UPS podrá ser de diferente marca siempre y cuando mantenga el concepto requerido. 8.Respecto del Especialista en Aire Acondicionado, les solicitamos confirmar que se aceptará experiencia comprobada en mantenimiento de equipos UPS sin exigir marca. 9.Respecto del Especialista en Aire Acondicionado, les solicitamos confirmar que la capacitación exigida podrá ser de diferente marca siempre y cuando mantenga el concepto requerido.</p>								

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Unico					9	Correo electronico	05.02.2024
<p>En atención a las consultas, el área usuaria remite la absolución de las mismas. 1.No se acoge a lo solicitado, dado que el objetivo es garantizar la continuidad de los todos los equipos: UPS, aire acondicionado, control de acceso, detección de humo, detección de aniego y extinción de incendio automático y manual, por lo cual, en muy importante que el proveedor cumpla con el requisito de experiencia en Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos UPS, Aire Acondicionado de Precisión y Sistema de Detección y Extinción de Incendio para Centro de Cómputo. 2.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Supervisor cuente con experiencia comprobada, en supervisión de mantenimiento de equipos UPS y AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN de la marca LIEBERT o DELTA o TECNAIR LV, dado que son las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado son equipos críticos para la entidad. 3.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Supervisor tenga experiencia comprobada en mantenimiento de equipo de Aire Acondicionado de Precisión descrito en las bases y dado su estado son equipos críticos para la entidad. 4.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Supervisor tenga experiencia comprobada en mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado de las marcas LIEBERT o TECNAIR LV, siendo las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado son equipos críticos para la entidad. 5.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Supervisor deba contar con capacitación del fabricante o representante de la marca referido. 6. No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Especialista tenga experiencia comprobada en mantenimiento del equipamiento descrito en las bases. Sin perjuicio de lo indicado, se precisa que se está solicitando experiencia en UPS de las marcas LIEBERT o DELTA, dado que son las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado, son equipos críticos para la entidad. 7.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Especialista cuente con capacitación del fabricante o representante de la marca en temas referidos a las soluciones de poder o mantenimiento de UPS de la marca LIEBERT o DELTA, dado que son las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado, son equipos críticos para la entidad. 8.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Especialista en Aire Acondicionado cuente con experiencia en mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado de la marca LIEBERT o TECNAIR LV, dado que son las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado, son equipos críticos para la entidad. 9.No se acoge a lo solicitado. Es requerimiento de la entidad que el Especialista cuente con capacitación del fabricante o representante de la marca en temas referidos a las soluciones térmicas o mantenimiento de Aire Acondicionado de Precisión de la marca LIEBERT o DELTA, dado que son las marcas de los equipos que cuenta la entidad y dado su estado son equipos críticos para la entidad.</p>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Unico	No se efectuó ajustes al requerimiento conforme lo detallado en el numeral 2.9.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL (NO APLICA)								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12.01.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01.02.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
Se cuenta con la cotización de las empresas: CONFIANZA SAC, ELECTRICOM E & C S.A.C. y GST INGENIEROS SAC								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<p style="text-align: center;">MADELEINE GOMEZ ESCUDERO Jefe de la Unidad de Abastecimiento del OSCE</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>							
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>								