

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602210899  | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 18:54:32   |

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Ampliar experiencia en la especialidad a VENTA E INSTALACION DE COBERTURA METALICA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** Requisitos      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto de la presente observación, a fin de ampliar la pluralidad de postores se ACOGE LA OBSERVACION; por lo que en ocasión de integración de bases se amplía a VENTA E INSTALACION DE COBERTURA METALICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EXPERIENCIA REQUERIDA (POSTOR): Se incluye Venta e instalación de cobertura metálica y venta de tijerales metálicos que incluyan instalación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 10482944987

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : PERCA QUENTA EDITH YESICA

Hora de envío : 21:58:45

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ESPECIFICA VENTA DE MALLAS METALICAS QUE INCLUYAN INSTALACION, DICHA EXPERIENCIA NO ES NADA RELACIONADO CON EL BIEN A CONTRATAR POR LO CUAL SOLICITO QUE SE INCLUYA COBERTURA CON POLICARBONATO Y/O ESTRUCTURA METALICA EN GENERAL PARA LA LIBRE PARTICIPACION DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2

**Literal:** II

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación presentada por el postor. Esta area usuaria se acoge parcialmente a la observación y se amplía la experiencia requerida a venta e instalación de coberturas metalicas y venta de tijerales metálicos que incluyan instalación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACIÓN POR LO QUE SE AMPLIARÁ LA EXPERIENCIA REQUERIDA (POSTOR): Se incluye Venta e instalación de cobertura metálica y venta de tijerales metálicos que incluyan instalación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20448362389

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : TECNICON PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 22:24:02

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En el ITEM de equipamiento el área usuaria solicita una COMPRESORA DE NEUMÁTICA DE 87 HP 250 ¿ 330 PCM, se presume que la descripción del equipamiento mencionado corresponde a un error de solicitud ya que en el proceso constructivo del servicio no se requerirá dicha máquina. El equipamiento correcto para las partidas de pintado sería ¿COMPRESORA NEUMÁTICA DE 2 HP A 3 HP¿ por lo cual solicitamos al área usuaria corregir la descripción del equipo mencionado, para así llevar el proceso de forma transparente para la mayor concurrencia de postores.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: EQUIPO Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto después de analizar la observación esta área usuaria procede con la corrección del equipo requerido por lo que se rectifica como COMPRESORA NEUMÁTICA DE 2 HP A 3 HP, en consecuencia, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

POTENCIA DE LA COMPRESORA NEUMATICA: 2 HP A 3 HP

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20448362389

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : TECNICONS PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 22:24:02

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

El área usuaria solicita como ¿JEFE DE INTALACION¿ un INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA. Considerando que la obra se encuentra ubicada en el centro de la ciudad y con una gran población de beneficiarios consideramos que se debería adicionar a dicho jefe de instalación una ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS a fin de garantizar la óptima ejecución del proyecto.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3      **Literal:** PERSONAL      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A la observación manifestamos que se está requiriendo experiencia en del personal clave JEFE DE INSTALACION, en estructuras metálica, por lo que consideramos que no es necesario requerir una exclusiva especialización, además con estaríamos limitando la pluralidad de postores, además las bases estándar no permiten requerir dicho requisito; por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20609078139

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : MUNDER S.A.C.

Hora de envío : 23:32:50

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

REQUISITOS DE CALIFICACION.

EXPERIENCIA DEL POSTOR.

DONDE SE CONSIDERA EXPLICITAMENTE VENTA DE MALLAS METALICAS QUE NCLUYAN INSTALACION. SE DEBE AMPLIAR LAEXPERIENCIA A BIENES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA QUE SON ESTRUCTURA METALICAS Y COBERTURA EN ALUZINC. EL PRESENTE EXPERIENCIA SOLICITADA NO GUARDA NINGUNA RELACION CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA QUE EL AREA USUARIA SOLICITA EN LAS EE TT, BIENES SIMLARES. EL CUAL DESNATURALIZA LAS BASES ESTANDARES DE CONVOCATORIA Y CALIFICACION. LIMITA LA PLURALIDAD, TRANSPARENCIA Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA, SOLITAMOS QUE LAS CONTRATACIONES SE DESARROLLEN BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE TRATO, OBJETIVIDAD E INPARCIALIDAD.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 29 NUMERAL 8

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El participante, no precisa su solicitud de ampliar la acreditación de la experiencia similar; sin embargo, con ocasión de absolver la observación 1 y 6 del presente, se está ampliando experiencia similar como venta de tijerales metálicos que incluyan instalación y/o venta e instalación de cobertura metálica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EXPERIENCIA REQUERIDA (POSTOR): Se incluye Venta de tijerales metálicos que incluyan instalación y/o venta e instalación de cobertura metálica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20542645858   | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONTRATISTAS GENERALES & VENTAS MULTIPLES<br>PERHUANI EMPRESA INDIVIDUAL DE<br>RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:44:10   |

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Según el capítulo III, 3.1 Especificaciones Tecnicas, Ítem 5.1.1.3 Correas CM-01 TUBO LAC 100X40X2MM, se observa que dicho material 40x100x2mm no existe o no es comercial, así mismo hay contradicción con el plano adjunto ya que dice 40x60x2mm (dicho material no cumple para la luz entre arcos), SE RECOMIENDA emplear tubería de 50x75x2mm ya que esta cumple a las expectativas para la presente además que tiene mejor respuesta a la tensión y no se incrementa peso al arco metálico.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.1.3      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del Art. 2 de ley principio de Transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No se acoge la observacion ya que el diseño planteado de la cobertura es específico para el proyecto planteado. Sin embargo, al revisar planos y E.T. se verificó la discrepancia entre estos, por lo que se actualizará dicha información según planos, la que se detalla a continuación:

CORREAS: TUBO LAC  
DIMENSIONES: 40X60X2MM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20542645858   | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONTRATISTAS GENERALES & VENTAS MULTIPLES<br>PERHUANI EMPRESA INDIVIDUAL DE<br>RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:44:10   |

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Según planos adjuntos, Según su plano adjunto la columna de concreto tiene dimensiones de 30x50, y también la viga cajón de Angulo que tiene el ancho de 30cm los cuales dan justo exterior a exterior en la columna y no habiendo espacio para los pernos el cual ocuparía un aproximado de 6cm x lado. y las patas de gaita, aclarar el detalle del apoyo (conexión perno con concreto) según a la realidad del proyecto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del Art. 2 de ley principio de Transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la observacion ya que el diseño planteado de la cobertura es específico para el proyecto planteado. Los porticos estan diseñados para resistir esfuerzos de flexión, corte, viento, sismicos y la estructura de la cobertura. Por lo que, el diseño no podrá ser modificado sin antes realizar un nuevo diseño con las dimensiones que se plantean por los postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20542645858   | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONTRATISTAS GENERALES & VENTAS MULTIPLES<br>PERHUANI EMPRESA INDIVIDUAL DE<br>RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:44:10   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Según planos adjuntos ES-05, se observa en el plano de sección de una viga cajón que pasa de forma transversal al arco metálico en 3 partes, ya que se mejorara con correa 50x70x2mm cumple la misma función; SE RECOMIENDA en lugar de la correa cerchada se recomienda emplear A). cruz de san Andrés entre los ejes 2-3 y 6-7. B) Además en reemplazo de la partida de correa cerchada en 3 partes se recomienda emplear Templadores a media altura de todos los arcos esto con el fin de arriostrar el arco metálico tratándose de una infraestructura pública.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: -      Página: -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del Art. 2 de ley principio de Transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta la observacion ya que el diseño planteado de la cobertura es específico para el proyecto planteado. Los porticos estan diseñados para resistir esfuerzos de flexión, corte, viento, sismicos y la estructura de la cobertura. Por lo que, el diseño no podrá ser modificado sin antes realizar un nuevo diseño con las dimensiones que se plantean por los postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20542645858   | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONTRATISTAS GENERALES & VENTAS MULTIPLES<br>PERHUANI EMPRESA INDIVIDUAL DE<br>RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:44:10   |

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Sobre al aspecto considerando en la sección de equipamiento, relacionado al plan de seguridad y salud en el trabajo y la póliza de seguros, solicitamos que se aclare y puntualice ya que en las especificaciones técnicas menciona postor y contratista; por lo que solicitamos que se requiera Póliza de Seguro contra todo riesgo para todo el personal clave propuesto que realizara la instalación, a la presentación de los documentos para el perfeccionamiento de contrato. Así mismo solicitamos que se suprima el plan de seguridad y salud, ya que con las pólizas ya se garantiza la atención de posibles riesgos durante la instalación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 4.1      Literal: -      Página: 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación. Por lo que, la poliza de seguro será adquirida para todo el personal clave y se deberá incluir en la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, el plan de seguridad y salud (SST) debe ser planificado y ejecutado por el contratista que ejecute la actividad. Dicho plan servirá como PREVENCIÓN ante cualquier riesgo que podría ocurrir, es por ello que no se podrá suprimir el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este se deberá realizar al inicio de las actividades, en coordinación con el Técnico de Seguridad. Por lo que, en este extremo no se acoge la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20542645858   | Fecha de envío : | 05/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONTRATISTAS GENERALES & VENTAS MULTIPLES<br>PERHUANI EMPRESA INDIVIDUAL DE<br>RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:44:10   |

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Sobre la experiencia del personal clave OPERARIOS SOLDADORES HOMOLOGADOS, a fin de garantizar la instalación de las estructuras solicitamos que se requiera por lo menos 2 años de experiencia en soldadura de estructuras metálicas como soldador homologado 3G o superior

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** -    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación presentada por el postor. Esta area usuaria se acoge a la observación y acepta la solicitud ya que se deberá acreditar la experiencia en soldadura de los operarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EXPERIENCIA REQUERIDA (SOLDADORES HOMOLOGADOS):Experiencia minima 02 años

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20406511872

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : TRACTORES ANDINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.

Hora de envío : 23:58:54

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Sobre las PLATINAS (APOYO EN COLUMNAS), según la especificación se solicita posición diagonal, al respecto solicitamos que se aclare o corrija en posición horizontal ya que es recomendable para el soporte del tijeral

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la observación presentada por el postor. Esta area usuaria se acoge a la observación y acepta la solicitud. El diseño estructural planteado indica que el apoyo de la platina sobre la columna deberá ser horizontal. Por lo que los planos serán modificados y actualizados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

APOYO DE PLATINAS EN COLUMNAS: Posición horizontal

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20406511872

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : TRACTORES ANDINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.

Hora de envío : 23:58:54

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las CORREAS CM-01 TUBO LAC 100X40mmX2mm, se observa que dicho material no existe en el mercado, lo cual consideramos que la medida correcta debería ser 80mmX40mm o 100X50mm en este último caso causaría incremento de costos y el sobredimensionamiento de la estructura.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"No se acoge la observacion ya que el diseño planteado de la cobertura es específico para el proyecto planteado. Sin embargo, al revisar planos y E.T. se verificó la discrepancia entre estos, por lo que se actualizará dicha información según planos, la que se detalla a continuación:

CORREAS: TUBO LAC  
DIMENSIONES: 40X60X2MM"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO; E INCLUYE COBERTURA CON CALAMINON, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE A TODO COSTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO MULTIUSOS CERO ALCOHOL DEL BARRIO HUAJSAPATA DE LA LOCALIDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2585473.

Ruc/código : 20406511872

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : TRACTORES ANDINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.

Hora de envío : 23:58:54

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En relación a TIJERALES TM-01, observamos que el plano proporcionado no tiene coherencia en las medidas, lo cual no se puede utilizar en la estructura. Por lo que solicitamos que se suprima

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación ya que el diseño planteado de la cobertura es específico para el proyecto planteado. Sin embargo, al revisar planos se observa la falta de información en estos. Por lo que, estos serán modificados y actualizados para su entendimiento ante los postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null