

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MPSR-J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 02 CUERPOS PARA EL PROYECTO RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y BANCA: CONSTRUCCIÓN DE ESPEJO DE AGUA; ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL PARQUE CHOLO DEL DISTRITO DE JULIACA, SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2611273

Ruc/código :	20448605974	Fecha de envío :	19/06/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA NUEVO IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:55:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. No hay coincidencia de medida de buzones recomiendo las medidas de 950x650x700mm para un mejor uso.
- 2.El perfil L 8cmx6mm no existe se sugiere el ángulo 3"x1/4"
- 3.El perfil de 80x80 x1. 5mm no existe recomiendo perfil de 3x2" espesor de 3mm.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante, se acoge parcialmente la observación, en relación al punto 1, se realizará precisiones en las especificaciones técnicas, asimismo en relación a los puntos 2 y 3 m, en caso no ser comercial las dimensiones de los perfiles solicitadas por el área usuaria, los postores ofertaran igual o superior dimensiones a los solicitado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se harán precisiones en las bases integradas