

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-56-2022-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para remodelación de sistema de iluminación del piso 7 y piso 2 C del Edificio Principal del BCRP

Ruc/código :	20520655001	Fecha de envío :	03/02/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRICOM ELECTRICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.-ELECTRICOM E & C S.A.C.	Hora de envío :	16:15:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

A. EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/ 600 000.00 (seiscientos cincuenta mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: suministro e instalación de luminarias led, para edificios de bancos, centros comerciales, hoteles y edificaciones industriales.

Se solicita al comité, en cumplimiento al principio de la libre concurrencia, y para garantizar la mayor cantidad de postores en el referido proceso, solicitamos considerar también como bienes similares a:

*Servicio de instalaciones eléctricas, servicio de implementación de sistema eléctrico estabilizado, servicio de instalación de sistemas eléctricos, servicio de instalación de cableado eléctrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado por el participante. También se considerará similares a los siguientes: Servicios de instalaciones eléctricas que necesariamente incluyan el suministro e instalación de equipos de iluminación Led, para edificios de bancos, centros comerciales, hoteles o edificaciones industriales. Los demás conceptos propuestos por el participante, abarcan diversas especialidades que no necesariamente se ajustan a la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá dicha precisión en las Bases Integradas.

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-56-2022-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para remodelación de sistema de iluminación del piso 7 y piso 2 C del Edificio Principal del BCRP

Ruc/código :	20516217431	Fecha de envío :	03/02/2023
Nombre o Razón social :	ESTANDAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:49:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Así como para las luminarias rectangulares 1200x300mm se permite el suministro de potencias menores a 35W. Solicitamos se considere lo mismo para las luminarias cuadradas de 600x600mm. Toda vez que los drivers utilizados en ambos tipos de luminarias son generalmente los mismos, y por tanto, el consumo en Watts es idéntico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisarán las siguientes especificaciones técnicas para el ítem 1.6 LUMINARIA TIPO PANEL LED DALI 600X600 de 32 ¿ 36 W, 4000-4300 LM

Descripción: Luminaria LED 4000-4300 LM, 32-36 W, 600x600mm p/ cielo raso, para empotrar.

Voltaje: 220 - 240VACV

Potencia: 32-36 W (Incluyendo pérdidas).

Eficiencia de la alimentación: ¿ 0.90

Frecuencia: 50/60Hz

THD máximo de Corriente: ¿ 15%

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo de equipamiento (control): DALI

Carcasa: Chapa de acero acabada con pintura electrostática

Color de la Luminaria: BLANCO

Grado de aislamiento: ¿ IP 20

Grado de protección mecánica: ¿ IK 03

Temperatura de trabajo: ¿ 35¿C

Dimensiones de montaje: 600 x 600 mm (Largo x Ancho)

Temperatura de color: 4000 °K

Eficiencia mínima: ¿ 114 LM/W (Luminaria+Driver)

Flujo luminoso de luminaria: 4000 hasta 4300 LM

Forma de iluminar: Directo

Difusor: Plexiglás microprismático (MPRM) o PMMA o similar

Distribución de la luz: Rotacionalmente simétrica

IRC: ¿ 80%

Vida útil: ¿ 50 000 horas (L70B10)

Garantía: ¿ 5 años"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá dicha precisión en las Bases Integradas.

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-56-2022-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para remodelación de sistema de iluminación del piso 7 y piso 2 C del Edificio Principal del BCRP

Ruc/código :	20516217431	Fecha de envío :	03/02/2023
Nombre o Razón social :	ESTANDAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:49:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Existe discrepancia entre lo indicado en la leyenda de planos con lo especificado en las especificaciones técnicas de las luminarias paneles LED 1200x300 y 600x600 y las hermeticas ¿Cuales son los valores a considerar aquellos de las especificaciones técnicas o de los planos?

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** **Literal:** **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se corregirá en la leyenda de los planos A7-01 y A-01 a fin de que guarde relación con las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

PANEL	LED	1200X300	DALI	32-36W	4100-4300LM	4000°K
PANEL	LED	600X600	DALI	32-36W	4000-4300LM	4000°K

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá dicha precisión en las Bases Integradas.