

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:35:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor confirmar que el Proyecto del Sistema de utilización en el presente proceso NO considera suministro e instalación de terna de conductores N2XSY ó similar desde el puesto de medición proyectado hasta la Sub Estación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: s/n Literal: s/ Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara en referencia a la respuesta del Área usuaria que no considera el suministro ni instalación del cable alimentador en media tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:35:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dada la magnitud del equipamiento eléctrico involucrado tanto para la fabricación y entrega en obra, SOLICITAMOS se modifique el PLAZO DE ENTREGA a 60 días calendarios en lugar de treinta (30) días. Esto permitirá fomentar la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: s/l Página: s/l

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la observación, a efectos de integración de Bases, se modifica el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a 45 días calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:35:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor confirmar que si por motivos ajenos al contratista el MONTAJE ELECTROMECHANICO no se puede realizar dentro del PLAZO aprobado en las bases integradas, la entidad se eximirá de aplicar penalidades al postor ganador de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: s/l Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara, en este caso el contratista solicita ampliación de plazo en cumplimiento al Art. 197 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:35:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos diagrama unifilar, plano de ubicación y plano de arquitectura de la casa de fuerza donde se ubicara la SSEE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: s/ Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A efectos de integración de bases se adjunta archivo editable en digita

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	12:35:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor confirmar que se encuentran todos los permisos y autorizaciones con las autoridades locales y nacionales (de ser el caso) para los trabajos en las SSEE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: s/ Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que la entidad cuenta con proyecto aprobado por la concesionaria: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20116513308	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	CODISER S.A.C	Hora de envío :	19:15:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación al Item 02 - CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DE REMONTE DE CABLES 24 KV 630 A PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA y Item 03 - CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE PROTECCIÓN 24 KV 630 A PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA. Se sugiere considerar el plazo de entrega de 45 días por ser de importación. Y en relación al Item 04 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 250 KVA 22.9/0.23KV. Se sugiere considerar el plazo de entrega de 75 días por ser de fabricación.

SEGÚN:
Principios Generales de la Contratación Pública

Ley de Contrataciones del Estado

Desde la perspectiva del acceso a la contratación pública

Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios Generales de la Contratación Pública Ley de Contrataciones del Estado Razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la observación, a efectos de integración de Bases, se modifica el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a 45 días calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el Ítem 1, solicitan una celda con seccionador bajo carga de 24kV , favor de indicar a que tipo de celdas se acoplaran, y cual es la tensión de servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que la tensión del servicio inicial es de 10.5 KV, con proyección A cambio de nivel a 22.9 KV, así mismo se adjunta archivo digital de la celda existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tensión del servicio inicial es de 10.5 KV, con proyección A cambio de nivel a 22.9 KV, así mismo se adjunta archivo digital de la celda existente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Sabiendo que las celdas de media tensión no son compatibles con otras marcas, confirmar que aceptarán utilizar una celda de acople de barras nacional a la existente y así adicionar una nueva celda importada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que las especificaciones técnicas indican en el item1 -equipamiento (Juego de barras para interconexión entre celdas), así mismo el participante deberá incluir en su oferta el conexionado y/o acoplamiento a la celda existente de derivación de la concesionaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según TDT indican que la altitud de instalación es de 3350msnm, favor de confirmar que la tecnología requerida es celdas con aislamiento integral (GIS), pues por tema de distancias minimas, una celda mixta no podria trabajar a esa altura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la propuesta del participante aclara que el sistema de aislamiento es integral (GIS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de aislamiento es integral (GIS)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Por temas de altitud la celda apropiada debe ser una celda de protección con interruptor, ya que la mayoría de los fabricantes de celdas Gis con seccionador solo garantizan una operación hasta los 3000msnm, por lo que lo requerido debe ser una celda con interruptor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la conservación en referencia a la respuesta del área usuaria, por ende los postes deberán ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar el diagrama unifilar con respecto a las celdas de media tensión y el tablero de baja tensión

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A efectos de integración de bases se adjunta archivo editable en digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo editable en digital

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:53:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dado a que el requerimiento incluye instalación, solicitamos amablemente ampliar el plazo de entrega a 45 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la observación, a efectos de integración de Bases, se modifica el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega a 45 días calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:11:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos, para mayor participacion de postores que el plazo de entrega del producto sea de 60 días debido a al tiempo de importación de ciertos interruptores y que se contabilicen a partir de la aprobación de planos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la observación, a efectos de integración de Bases, se modifica el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:11:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos que las envolventes para los transformadores puedan ser fabricadas a modo opcional con perfiles doblados en plancha LAF con espesor mínimo de 2.5mm en la estructura y plancha LAC 3 mm en la zona de base del transformador y paneles de 2 mm de espesor. Asimismo que se pueda tener a modo opcional a las puertas indicada el uso de paneles fijos empernados para el acceso a la celda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la conservación en referencia a la respuesta del área usuaria, por ende los postes deberán ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:11:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar si la clasificación de las celdas para arco interno será AFL o AFLR.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que los postes deben ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:11:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos que en la experiencia del postor en la especialidad se considere bienes similares la venta o fabricación de tableros de distribución, venta o fabricación de tableros de control ya que estos conceptos son parte de los bienes de esta convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que el objeto de contratación en mayor porcentaje es de celdas y transformador de media tensión, no es posible modificar la experiencia del postor, por ello los participantes deberán ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:04:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

EL AISLAMIENTO DE LA CELDAS SERA INTEGRAL (ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el comité de selección aclara que el aislamiento es integral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aislamiento es integral.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:04:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

PARA PROPONER EL ACOUPLE Y/O CONEXIÓN A LA CELDA DE DERIVACION EXISTENTE, ES NECESARIO QUE SE ACLARE Y/O ADJUNTE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CELDA DE DERIVACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA, DE SER EL CASO ADJUNTAR PLANO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: ITEM1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara para efectos de integración de bases se adjunta los planos en digital y fotografías de celda existente para mayor detalle de todos los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta los planos en digital y fotografías de celda existente para mayor detalle de todos los participantes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:04:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ES DE 30 DIAS, CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS SON DE IMPORTACION SE SOLICITA AMPLIAR A 60 DIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: PLAZO Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la observación, a efectos de integración de Bases, se modifica el plazo de entrega a 45 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega a 45 días calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:04:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

NO SE ESPECIFICA LA GARANTIA (AÑOS) QUE SE DARA POR EL TRANSFORMADOR A ENTREGAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: ITEM4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el contratista debe presentar una garantía por 03 años después de la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garantía por 03 años después de la conformidad

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:04:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERA MONTAJE ELECTROMECHANICO DE LAS CELDAS, EL MONTAJE DEL TRANSFORMADOR Y TABLERO GENERAL ESTARA A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN ENTRE CELDAS, TRANSFORMADOR Y TABLERO GENERAL SERAN PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD CONTRANTE. SE SOLICITA ACLARAR (ITEM1, ITEM2, ITEM 3, ITEM 4,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara en referencia a la respuesta del área usuaria, que el montaje de las celdas, transformador y tablero estará a cargo del contratista adjudicado, para lo cual deberá proporcionar los materiales y accesorios para su instalación, es decir desde la conexión a la celda de derivación, conexión entre celdas, transformador y tablero en SS.EE. proyectada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MONTAJE ELECTROMECHANICO (ITEM 4)

El montaje electromecánico estará a cargo del proveedor contratado, además deberá proporcionar materiales y accesorios necesarios para su instalación y conexión a la celda de protección y al tablero general.

MONTAJE ELECTROMECHANICO (ITEM 5)

Estará a cargo del proveedor contratado, además deberá proporcionar materiales y accesorios para su montaje y conexión al tablero general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MDW/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CELDA DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR para la meta: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	04/10/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:39:46

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia solicito se considere sistemas de utilización con tableros con sistema de control, medición, celdas de media tensión, siendo bienes similares al objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que el objeto de contratación en mayor porcentaje es de celdas y transformador de media tensión, no es posible modificar la experiencia del postor, por ello los participantes deberán ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO