

CUADRO DE EVALUACION TECNICA DETUBO ROTAMETRO DE 0 a 10 PPD

A.S. N° 0026-2023-SEDAPAL "Adquisición de Tubo Rotámetro"

| ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | TECNOLOGIA INGENIERIA Y COMERCIO INDUSTRIAL<br>S.A.C. |
|--------------------------------------|---|
|--------------------------------------|---|

ITEM N° 01 - CODIGO DEL BIEN: 46818

TUBO ROTAMETRO DE 0 a 10 PPD, CONSTA DE:

|  |   |
|--|---|
| <p>                     Marca: ADVANCE o equivalente<br/>                     Modelo 480 o equivalente<br/>                     Item 01<br/>                     N° Parte: A-108-4<br/>                     Descripción: Ensamble tubo rotámetro 0-10 PPD (0-200 Gr/H)<br/>                     Cantidad: 01<br/>                     Item 02<br/>                     N° Parte: G-100-2<br/>                     Descripción: Empaque de rotámetro (vitón)<br/>                     Cantidad: 02                 </p> | <p>                     En la propuesta tecnica del anexo N° 3 no identifica el codigo de material solicitado.<br/>                     En el catalogo que adjunta, no especifica equivalencia con los N° de partes de los componentes del tubo rotámetro solicitado.<br/>                     En el catalogo que adjunta no indica el material del empaque de rotámetro propuesto.<br/>                     No cumple con las especificaciones tecnicas requeridas.                 </p> |
|--|---|



*[Handwritten signature]*

13028