PROPIETARIO:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA- YURIMAGUAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	1
CONSULTOR:		

PLANILLA DE ESTRUCTURAS - RED SECUNDARIA

SISTEMA	: 3 Ø
LOCALIDAD	: MODULO DEMOSTRATIVO
DISTRITO	: YURIMAGUAS
PROVINCIA	: ALTO AMAZONAS
DPTO	: LORETO

CIRCUITO	ESTRUCTURAS	POSTE			Tipo de Armado			RETENIDAS		PATB	AP		CONDUCTOR CAAI		CD	CONEXIONES DOMICILIARIAS			
		Cantidad	LONG	Tipo de terreno N:Normal	PRINC.	AUXIL.	AUXIL.	RI	RV	Tipo de Pat's	TIPO	PASTORAL	Sección Conductor	Vano Detrás	CAJA DERIVACION	Nº de USUARIOS	Tubo A:G:		
		[u]	CLASE / GRUPO	R:Roca		1	2	[u]	[u]		APS/APP	PL/PC	CODIGO	[m]	[u]		19mmø x 2.50m	19mmø x 4.00m	19mmø x 6.00m
1	0		8/200 EXISTENTE		E3/S								F	10.00					
1	1	1	8/300		E4/S			1		1			F	10.00					
1	2	1	8/200		E1/S								F	31.00					
1	3	1	8/300		E3/S			1					F	31.00					
1	4	1	8/200		E3/S								F	0.00				1	1
1	5	1	8/200		E3/S					1			F	24.00					
														106		0			

CUADRO RESUMEN

ARMADOS DE REDES SECUNDARIAS

E1/S	E2/S	E3/S	E4/S	E5/S	E6/S	2E3/S
1	0	4	1	0	0	0
E1P/S	E2P/S	E3P/S	E4P/S	E5P/S	E6P/S	2E3P/S
0	0	0	0	0	0	0
A1	A2	A3	A3	A4	A1P	E2A
0	0	0	0	0	0	0

POSTES

8/200	CAC	3
8/300	CAC	2
madera		0

PUESTA A TIERRA

PATB	2

RETENIDAS

Retenida Inclinada	2
Retenida Vertical	0

CONDUCTOR AUTOPORTANTE

3x50+1x16/35	h	0.00	m
3x35+1x16/25	g	0.00	m
3x25+1x16/25	f	106.00	m
3x16+1x16/25	e	0.00	m
2x16+1x16/25	d	0.00	m
3x25/25	c	0.00	m
1x16+1x16/25	b	0.00	m
1x16/25	a	0.00	m

EXCAVACON P/POSTE DE 9m (m3)

Poste	C.A.C.		3.27

EXCAVACON P/PUESTA A TIERRA (m3)

Retenida Inclinada		3.44

ALUMBRADO PUBLICO

APS-50	0
APP-50	0

EXCAVACON P/RETENIDAS (m3)

Retenida Inclinada		4.40
Retenida Vertical		0.00

4.40

CONEXIONES DOMICILIARIAS

A. LARGA	1
A. CORTA	0

CAJA DERIVACION

CD3	0

Marlom Pezo Dávila
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. 90328

180