

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-OEC/MDM-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBO RECTANGULAR ARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	07:57:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANTE EL COMIE DE SELECCION SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO EXPERICNIA DEL POSTOR LA VENTA Y/O FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL, DEBIDO A LA RELACION DIRECTA QUE HAY CON EL OBJETO DE CONVOCATORIA, ADEMAS LA EMPRESAS DEDICADAS A ESTE RUBRO ESTAN EN A CAPACIDAD SUFICIENTE PARA REALIZAR EL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion por lo que la VENTA Y/O FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL correspondria a un servicio de elaboracion, por lo que el area usuaria esta solicitando adquisicion de materiales de TUBO NEGRO RECTANGULAR, TUBO CIRLULAR, ANGULARES, FIERRO CORRUGADO, ALAMBRE O SIMILARES, en donde que se encuentra en diferentes tiendas de ferreteria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-OEC/MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBO RECTANGULAR ARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:33:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE A LA ADQUISION DE TUBOS LAC DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A500 GRADO B CON LIMITE DE FLUENCIA DE 228 Mpa, RESISTENCIA A LA TRACCION 310 Mpa. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LAS PROPIEDADES MECANICAS CORRESPONDERIA A TUBOS REDONDOS Y NO A TUBOS RECTANGULARES COMO SE ESTARIA SOLICITANDO. POR LO TANTO DE ACUERDO A LA LA NORMA TECNICA LOS TUBOS RECTANGULARES SE FABRICAN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A500 GRADO A CON UN LIMITE DE FLUENCIA 269 Mpa, RESISTENCIA A LA TRACCION 310 Mpa. POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS AL AREA USUARIA CORREGIR LAS PROPIEDADES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion, respecto a la observacion se evaluo según las especificaciones tecnicas es conforme con las medida y limites de influencia que existe en el mercado propiedades mecánicas (astm a500/a500m grados b) cumplen con los que se solicita, para lo cual el postor que observa, se modificarna en las especificaciones tecnicas del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-OEC/MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE TUBO RECTANGULAR ARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:33:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
DE ACUERDO AL PUNTO 6 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES. INDICA LA PRESENTACION DEL SIGUIENTE DOCUMENTO : CONTAR CON EQUIPO DE MEDICION CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIBRACION. AL RESPECTO SOLCIITAMOS QUE ESTE REQUISITO SEA REMPLAZADO POR UNA DECLARACION JURADA DE CONTAR CON EQUIPO DE MEDICION. CONSIDERANDO QUE NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA DE EVALUACION Y SE ESTARIA DANDO PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION y se retira la certificacion vigente y se adjuntara con una declaracion jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null