

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código : 20601328039

Fecha de envío : 15/04/2025

Nombre o Razón social : TECHNICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 12:06:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIANCIA DEL POSTOR EN:
SERVICIO DE REPARACION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SED.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, LEY DE CONTRATACIONE DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MEDIA TENSION, si esta considerado como experiencia, sin embargo MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN (SED) no se considera como experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código :	20601328039	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	TECHNICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	12:06:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR ELECTROMECHANICO EN:

1.- SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, No se acepta por que el servicio a realizar corresponde a lineas de transmisión y subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código :	20601328039	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	TECHNICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	12:06:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN:

1.- SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, No se acepta por que el servicio a realizar corresponde a lineas de transmisión y subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código :	20601328039	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	TECHNICAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	12:06:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI PARA ACREDITAR LA FORMACION DEL PERSONAL CLAVE COMO LINIERO ELECTROMECHANICO, BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EGRESADO DE LA CARRERA DE TECNICO EN ELECTRICIDAD Y/O ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y/O ELECTRONICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, de acuerdo a las bases no se requiere acreditar formación academica, siendo facultativo la presentación de documentos de formación academica, dicho personal debe ser mayor de edad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:29:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El costo de la partida RETIRO DE DESMONTE Y ESCOMBROS DE FRANJA DE SERVIDUMBRE LÍNEA TRANSMISIÓN CHICLAYO - ILLIMO (L-6032 Y L-6033); en que etapa de ejecución del servicio será incluido? : MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA 60 KV L-6032 y/o L-6033 DE SUBESTACIÓN CHICLAYO OESTE Ó EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÍNEA DE TRASMISIÓN 60 KV CHICLAYO - ILLIMO ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 7.1.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, Se debera considerar en la etapa 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS 60 KV L6032/6033

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO, ILLIMO, OCCIDENTE Y S.E DE TRANSFORMACIÓN LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV

Ruc/código :	20559808378	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	LUAL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	22:29:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA ACTIVIDAD CERCADO PERIMETRAL DE FAJA DE SERVIDUMBRE, indica que consiste en suministrar y perimetrar 150 mts lineales con postes de madera Y/O de concreto de 4" Ø y 2.5 mts de long. CONSIDERANDO QUE EXISTE DIFERENCIA DE COSTO ENTRE POSTES DE MADERA Y POSTES DE CONCRETO, LO CUAL PUEDE REPRESENTAR UNA DESVENTAJA EN LOS POSTORES; ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD DEFINA EL USO DE LOS POSTES A EMPLEAR: MADERA O CONCRETO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.10 Literal: b Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, se debera considerar postes de concreto para contar con mayor permanencia en la instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null