

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código : 20429533008

Fecha de envío : 27/02/2025

Nombre o Razón social : SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.

Hora de envío : 18:42:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente a la CARTA Ó CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Dicha Emisión lo tiene que Otorgar el Postor Ganador; toda vez que él es único responsable directo de la Entrega de los Bienes y la Instalación respectiva.

Efectivamente es el Proveedor quien asume todos los Costos Indirectos implicados en la Emisión de la Garantía (Acarreos, Fletes, Transporte, Viáticos, Estadía, Reemplazo de Repuestos, Atenciones de Servicio Técnico, Mantenimiento y todo lo concerniente a la Garantía).

No es Política de los Fabricantes Otorgar y Emitir Certificados de Garantía a Consumidores Finales.

Ahora bien respecto a las Garantías de los Bienes : Se hace la Cobertura a través del Proveedor Ganador en Coordinación directa con el Importador y Distribuidor Mayorista Localmente.

También debemos manifestar que todo Fabricante sí asume su responsabilidad del Producto en caso que hubiese algún defecto de Fabricación. Pero es a través de su Distribuidor Mayorista y de los Distribuidores Minoristas que somos nosotros los Postores.

En ese sentido : Solicitamos se sirvan Quitar dicha EXIGENCIA por Contravenir la Normativa del OSCE. (No se puede Limitar ni poner Barreras para Contratar con el Estado) Opinión Técnica del Tribunal de Contrataciones del OSCE.

Más bien por contrario según el Decreto Ley 28015 el Rol del Estado es Fomentar y Promover a la Micro y Pequeña Empresa.

En ese Contexto esperamos que nuestra Petición sea acogida por ser Justo y Equitativa.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 4.11

Literal: d

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Observación del participante, el área usuaria, manifiesta que están descritos con claridad en los términos de referencia; que La garantía de los equipos y sus componentes estará constituida por un ¿Certificado de Garantía¿ reconocido por el Fabricante y la carta de garantía será emitido por el postor ganador asimismo, manifestar que no se puede quitar dichos exigencias porque son documentos necesarios de los equipos y así garantizar el proyecto . Por lo tanto NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sin Modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada para la coordinación de la Visita Técnica Presencial ó Virtual de las instalaciones del Hospital.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1.12 **Literal:** VII **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito a la Consulta del participante, el área usuaria SE ACLARA Precisar que no hay ninguna necesidad de alcanzar datos del responsable antes de la buena pro de dicho proceso. Debido a las fichas técnicas están descritos con claridad en los términos de referencia y planos adjuntos para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sírvanse hacernos llegar los Planos en CAD para los metrados de : Ductos, Tuberías de cobre y de la parte eléctrica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el área usuaria SE ACOGE que, en la integración de las bases se adjuntara los planos en CAD para los metrados de : Ductos, Tuberías de cobre y de la parte eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se Adjuntara los Planos en CAD para los metrados de : Ductos, Tuberías de cobre y de la parte eléctrica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según los TDR dice : Splits Ductos de 60,000 btu/hr en FRIO-CALOR.
Dichos Equipos Frio-Calor no hay disponibilidad en el Mercado Local.
Importarlos del Extranjero implicaría 14 a 16 semanas; lo cual Afectaría al Proceso.
En sentido Proponemos que la Calefacción sea activada mediante RESISTENCIAS DE CALOR 380V/3F/60HZ según requerimiento.
De tal modo que el Sistema quede en función de FRÍO y CALOR.
Quedamos atentos a la Confirmación y Validación por parte de la área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.1 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Consulta del participante, el área usuaria SE ACLARA Precisar que en las bases en pagina 31 establece lo siguiente: TERMOSTATO AMBIENTAL (FRIO/CALOR) Se refiere al suministro e instalación de los termostatos, cuyo funcionamiento es por componentes electrónicos, para las modalidades frío/calor. El rango aproximado será de 50°F a 95°F (13°-35°C). por lo tanto manifestar que el área usuaria no realizar ninguna modificación porque el términos de referencia esta de acuerdo el expediente técnico de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a los Equipos de 60,000 btu/hr según el cuadro son : 02 unidades para la SALA DE PARTOS y SALA DE OPERACIONES. En ese sentido se requiere de 01 BOOSTER y 01 EXTRACTOR para cada una de las SALAS haciendo un total de 02 BOOSTERS Y 02 EXTRACTORES CENTRÍFUGOS TIPO GABINETE.

Sírvanse Aclararnos que Cantidad de los Equipos de VENTILACIÓN se Requiere.

Así mismo sírvanse Precisar LOS CFM Y LA PRESIÓN ESTÁTICA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS de

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.1 Literal: 02-(b) Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Consulta del participante, el área usuaria SE ACLARA Que en términos referencia se hará mención de las cantidades que se requiere, bajo el siguiente detalle: se requiere de 01 BOOSTER y 01 EXTRACTOR para cada una de las SALAS haciendo un total de 02 BOOSTERS Y 02 EXTRACTORES CENTRÍFUGOS TIPO GABINETE.

Así mismo la área usuaria manifiesta en merito a la consulta de precisar los CFM y presión estática, la cual esta descrita en las bases en pagina 25, bajo el siguiente detalle ¿Presión estática: 2.5¿ de c.d.a ¿Capacidad 900 CFM (sala de partos), 1200CFM (sala de operaciones) con tolerancia de +/- 10%. Velocidad angular acorde con el caudal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mencion lo siguiente: 4.1.1

DESCRIPCION Y CANTIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION. b)EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO SPLIT DUCTO DE 60000 BTU Y EXTRACCION SALA DE PARTOS Y SALA DE OPERACIONES se

requiere de 01 booster y 01 extractor para cada una de las salas haciendo un total de 02 boosters y 02 extractores centrífugos tipo gabinete.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la misma Linea de nuestra Consulta Anterior : Se necesitaría 01 PROTAFILTROS para la Inyección y 01 PORTAFILTROS para la Extracción por SALA haciendo un total de 04 PORTAFILTROS.
Sírvanse Aclararnos de Cuántos PORTAFILTROS se Requiere.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** 02-(b) **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Consulta del participante, el area usuaria SE ACLARA Que en terminos referencia se hará mencion de las cantidades de portafiltros para la inyeccion y portafiltros para la extraccion que se requiere, bajo el siguiente detalle: se requiere 01 PORTAFILTROS para la Inyección y 01 PORTAFILTROS para la Extracción por SALA haciendo un total de 04 PORTAFILTROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas se hará mencion lo siguiente: 4.1.1

DESCRIPCION Y CANTIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION. b)EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO SPLIT DUCTO DE 60000 BTU Y EXTRACCION SALA DE PARTOS Y SALA DE OPERACIONES

VARIOS 01 PORTAFILTROS para la Inyección y 01 PORTAFILTROS para la Extracción

por SALA haciendo un total de 04 PORTAFILTROS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:42:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
La Resistencia de 9kW - 380V/3F/60hz según los TDR en el Sistema que función va desempeñar ?

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** c **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
/

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito a la Consulta del participante, el área usuaria SE ACLARA Precisar que la Resistencia de 9kW - 380V/3F/60hz. Desempeñara la función de FRIO/CALOR por medio de resistencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20608573128	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	Hora de envío :	20:01:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, RESPECTO AL PERSONAL CLAVE, SE SOLICITA, CONSIDERAR A UN INGENIERO ELECTRÓNICO COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, CON LAS DEBIDAS CAPACITACIONES EN CLIMATIZACIÓN, HVAC, EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS Y/O AIRE ACONDICIONADO.

ASÍ MISMO, SE DEBE CONSIDERAR AL RESPONSABLE TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y/O ELECTRICIDAD

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Observación del participante, el área usuaria, manifiesta que, en los requisitos de calificación están descritos con claridad; asimismo, manifestar que no se puede considerar en personal clave a un ingeniero electrónico debido su profesión no es competencia de objeto de la convocatoria del proceso porque son instalaciones especializados . Por lo tanto NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2025-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20608573128	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	Hora de envío :	20:14:20

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTIMADOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, COMO SERVICIOS SIMILARES A: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE CADENA FRÍO Y REFRIGERACIÓN ESPECIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la Observación del participante, el área usuaria, manifiesta que, en los requisitos de calificación están descritos con claridad el objeto de la convocatoria INSTALACIÓN O MONTAJE O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA HVAC, CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA es un termino en engloba todo a los servicios similares al rubro que corresponde; asimismo, manifestar que no se puede considerar otros servicios similares como indica en la observación del postor .debido que son instalaciones especializados . Por lo tanto NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones