

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-55-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA CON RELLENO DE LANA MINERAL Y PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE TABLERO TORNILLO para la obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código : 15442455071

Nombre o Razón social : HANCCO FLORES JAVIER

Fecha de envío : 11/04/2025

Hora de envío : 02:28:03

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

sobre el plazo, solicito se modifique el plazo, segun el requerimiento de la bases se solicitan puertas segun TDR, MEDIDAS MODELOS ACABADOS, E INSTALADOS. Estos procesos toman su tiempo. solito 60dias calendarios de plazo prudente y responsable para no incurrir en faltas de ninguna de las partes, según especificaciones técnicas de las bases. ojo solo la instalación de puertas correctamente de esa cantidad requiere unos15 a 20 dias con observaciones . pese a que no se labora feriados y domingos por ser un derecho laboral.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 1.9    **Literal:** requisitos    **Página:** 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

vulnera la libre participacion de postores , para no incurrir en penalidad.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

seacoge parcialmente la ampliacion de plazo a 45 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-55-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA CON RELLENO DE LANA MINERAL Y PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE TABLERO TORNILLO para la obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES	Hora de envío :	22:38:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo a 45 días calendario

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.1      Literal: 5.1.12      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la ampliacion de plazo a 45 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-55-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA CON RELLENO DE LANA MINERAL Y PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE TABLERO TORNILLO para la obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:30

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita cerraduras con certificación UL, siendo una certificación para puertas cortafuego más no para puertas de madera, que incrementan el costo sustancialmente además que no son comerciales en varios modelos, por lo que se solicita que las cerraduras en tipo 1,2,3 y 4 sea de acero inoxidable sin certificación UL.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 5.1                    **Literal:** 5.1.1                    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge la consulta ya que para los proyectos en establecimientos de salud se requiere productos certificados y que cumplan con las normas sin embargo se amplia la variedad de certificaciones como: UL, FM Y WHI

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null