

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código : 20607893811

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : ELECTRIC SERVICE RAFAEL E.I.R.L.

Hora de envío : 22:39:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los Equipos de Contratación, utilizados para la ejecución de las actividades de contraste como: Medidores Patrones de Energía Eléctrica, Cargas de Corriente Patrón y Meghometros, deberán adjuntar sus Certificados por La Dirección de Metrología del INACAL, en la presentación del expediente propuesto.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 7.2.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el postor ganador, debe adjuntar el certificado de vigencia de los equipos que realizarán ejecutar el contraste una semana antes de la fecha de Inicio del proceso de contrastes semestral

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20607893811	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRIC SERVICE RAFAEL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Postor al ser un Consorcio, al menos uno cuenta con la acreditación como Organismo de Inspección y /o Unidad de Verificación Metrológica, acreditado por INACAL evaluado por la norma NTP-ISO/IEC 17020:2012 en el SUBSECTOR 33.20: ¿Instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines; o necesariamente todos deben de contar con la acreditación específica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que según las bases estandar En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito(habilitacion). Con ello si en la promesa de consorcio se indican que todos lo consorciados ejecutaran las actividades del objeto de la convocatoria deben acreditar el requisito de habilitacion , ademas que la experiencia de los consorciados servira para acreditar el requisito experiencia del postor en la especialidad (Directiva 005-2019-OSCE-CD Numeral 7.5.2. Experiencia del Postor) .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20607893811	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRIC SERVICE RAFAEL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Considerar Título de Ingeniero electricista, Ingeniero mecánico electricista; Ingeniero industrial o administrador de empresas del personal clave requerido como COORDINADOR y / o SUPERVISOR

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página: 47**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para el Coordinador, esta consignado en las bases las profesiones indicadas en la consulta; sin embargo para el supervisor no se acoge la formación académica de Ing. Industrial o Administrador de Empresas, en razón que la actividad de supervisión en campo requiere formación con conocimiento eléctrico para solventar contingencias que se pudieran presentar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20607893811	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRIC SERVICE RAFAEL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Considerar Título de Ingeniero electricista, Ingeniero mecánico electricista; Ingeniero industrial o administrador de empresas del personal clave requerido como COORDINADOR y / o SUPERVISOR

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ubica la consulta en el numeral, literal y página citada. Considerando la literalidad de la consulta , la absolución es la misma para la consulta N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20607893811	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRIC SERVICE RAFAEL E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Considerar servicios similares como : Verificación de sistema de medición de energía eléctrica ,Servicio de tercerización de actividades técnico -comerciales y / o reducción y control de perdidas de energía en baja tensión ,

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el servicio similar Verificación de sistema de medición, se refiere al proceso de contraste; el cual debe ser ejecutado por una empresa acreditada como UVM (Unidad de Verificación Metrológica, con equipos acreditados por INACAL y por personal tecnico acreditado para realizar el servicio de contraste de medidores), por lo tanto los servicios sugeridos no califican como servicio similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Por favor considerar la formación académica de Ingeniero en Energía para el Coordinador del servicio.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.5 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se incluirá en la formación académica del Coordinador el Título de Ingeniero en Energía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la bases integradas se adicionará
en el numeral 7.1.5.1 literal A y numeral 3.2 literal b31 del capítulo III de las bases la profesión Ingeniero en Energía .

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Por favor, se solicita reducir el monto de experiencia del postor a S/ 3 millones para generar mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DADO EL OBJETO DEL SERVICIO Y LA MAGNITUD DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA TENGA UNA BASTA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES IGUALES Y SIMILARES AL SERVICIO SOLICITADO. Asimismo indicar que el monto solicitado está dentro de los márgenes establecidos en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿El coordinador general es de uso exclusivo para este servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 7.1.5

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que el Coordinador General es de uso exclusivo para el servicio a contratar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Cuándo indican cantidad máxima diaria, se refieren a la producción por día por cuadrilla?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, está referida a la cantidad maxima de contrastes por día y por cuadrilla

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si las cuadrillas son de 2 personas (técnico de contraste + ayudante) o de 3 personas (técnico de contraste + ayudante + conductor). Por favor considerar cuadrillas de dos personas, ya que bajo nuestra experiencia el técnico de apoyo puede hacer las funciones de conductor o en todo caso aumentar en el punto 7.1.5 de las bases pagina 32 la cantidad de conductores mínima que se requiere.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que la cuadrilla está conformada por dos persona, el Técnico de Contraste más un apoyo, por lo general el apoyo es el conductor de la unidad móvil, si el apoyo no tiene brevete la contratista dispone un chofer para esta cuadrilla, pero por lo general el apoyo es el conductor de la unidad móvil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar cada cuantas cuadrillas debemos de tener un supervisor de campo y de HSE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 7.1.5 Personal mínimo de la contratista, se indica 02 Supervisores, uno es para las cuadrillas del proceso RES227-2013, y el otro es para las cuadrillas del proceso NTCSE. Respecto al de Seguridad es 01 para todas las cuadrillas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Cuando hablan de materiales en el punto 7.2.3.2 de las bases pagina 24. ¿A qué materiales se refieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.2.3.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a los precintos que se entregan a la contratista, para precintar el medidor luego del contraste

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con respecto al sistema informático que indican en el punto 7.2.3.6 de las bases pagina 25. Este sistema es de propiedad de Hidrandina o el contratista de contraste lo debe de considerar dentro de su costo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2.3.6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sistema comercial NGC, es de propiedad de Hidrandina, por lo que el postor ganador, debe firmar un contrato por la Cesión de uso del software de Hidrandina, el pago por el uso es de una (01) UIT por todo el contrato, por lo que deben considerar dentro de su costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas numeral 7.2.3.6

del capítulo III de las bases se adicionará como último párrafo: "el postor ganador, debe firmar un contrato por la Cesión de uso del software de Hidrandina, el pago por el uso es de una (01) UIT por todo el contrato,

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si Hidrandina brindará las llaves para la apertura de las cajas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La apertura de las cajas la ejecuta otra contratista, el postor ganador sólo ejeucta la actividada de contraste

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Solo para las actividades en las zonas rurales se debe de considerar camionetas 4x4?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.2.3 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que para los contrastes en el proceso de NTCSE RURAL, se solicita camionetas 4x4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a las oficinas, por favor indicar la cantidad de m2 que se necesitan para la oficina en Chimbote así como las oficinas temporales en Huaraz y Conchucos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.6 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La oficina debe tener un área que permita la ejecución del servicio y en función al personal requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para las oficinas temporales en Huaraz y Conchucos, ¿Por cuánto tiempo están considerando las oficinas temporales?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las oficinas temporales es durante el tiempo que demore la programación de contrastes, eso está en función al numero de cuadrillas que el postor disponga y la cuota que determine Osinergmin cada semestre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Está prohibido el uso de taxis o transporte público para el traslado del personal durante la ejecución de las actividades diarias.

CONSULTA: en caso una unidad móvil sufra un desperfecto mecánico durante la labor, ¿se podrá sustituir con otra movilidad que no este registrada en Hidrandina, pero que cumpla con los estándares exigidos por ustedes, para poder cumplir con la programación de los trabajos?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, en caso de una contingencia con una unidad móvil, se coordina con Hidrandina el ingreso de esta unidad, la que debe cumplir lo estipulado en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

La supervisión del servicio deberá contar con una unidad móvil con chofer incluido, la misma que no podrá ser ejecutada por el ingeniero supervisor asignado a un proceso (RES227, NTCSE), ya que la presencia en campo del supervisor es obligatoria y deberá efectuar coordinaciones permanentemente con HIDRANDINA CONSULTA: ¿en caso qué, el supervisor no cuente con cooductor, el mismo podría asumir esa labor?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, en caso que el Supervisor no cuente con conducotr, el mismo puede asumir esa labor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos o prestaciones en proyectos de reducción de pérdidas de energía, cortes de suministros, reconexiones de suministros, normalización de conexiones eléctricas y/o instalaciones eléctricas, contrastación de medidores para empresas de distribución eléctrica. CONSULTA: Solicitamos que el tecnico de apoyo pueda tener mínimo un año de experiencia, teniendo en cuenta que la función del asistente es asistir al técnico inspector en todo momento y realizar el llenado del certificado de verificación posterior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.5.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se mantiene lo indicado, se requiere personal con experiencia en activiades del sector eléctrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Agradeceremos compartir el anexo llenado con los conceptos y cantidades correspondientes a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 6 **Literal:** - **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el anexo 6 Oferta economica se detallara los conceptos a ofertar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara el Anexo 6 en lo referente
al detalle de las actividades a ofertar

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

¿Cuáles son las características mínimas de las computadoras? Por favor considerar laptops con similares características en su reemplazo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las computadoras o Laptos a utilizar deben tener las condiciones para cumplir con los plazos de entrega de información y descargos en el sistema comercial NGC, que se indica en el numeral 7.2.1 página 22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

¿Qué programas (softwares) serán necesarios para la prestación del servicio. Ejm: Office básico, correo, Teams, etc.? Agradeceremos el detalle.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los software que utilice el contratista sera aquellos que le permita y facilite la ejecucion del servicio de acuerdo a los terminos de referencia, no se necesita uno en especial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

¿Hidrandina tiene alguna restricción con algún proveedor de internet? Agradeceremos que nos indiquen qué red es aceptable para la conectividad en las zonas de trabajo específicamente para zona rural.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se tiene restricción con ningún proveedor de internet, ustedes deben determinar con que proveedor trabajar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿Hidrancia proporcionará algún aplicativo en los dispositivos móviles (celulares); de ser así, qué características tiene?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.3 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que no se proporcionará aplicativos a los dispositivos móviles (celulares) del contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿Se considerará protocolo COVID-19 para la prestación del servicio; de ser así, qué EPP son necesarios para ello?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.5.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo indicado en la RM N°031-2023/MINSA, Aprueban la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que se consigna en el numeral 7.4 Base Legal, página 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar que el técnico electricista de apoyo puede realizar la función de conductor de acuerdo a lo indicado en la página 28 de las bases

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el tecnico electricista de apoyo puede realizar la funcion de conductor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Por favor compartir el equipamiento mínimo y necesario para los vehículos solicitados. Ejm: extintor, botiquín, etc.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El extintor está en función a la unidad móvil

El botiquín como mínimo debe contener lo indicado en el numeral 7.1.2.2 página 29

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

¿Qué kilometraje promedio recorrerán las unidades móviles por día?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No hay información exacta depende de la programación aprobada por OSINERGMIN para cada semestre, es variable, si las condicones climatologicas son normales y la programación es cercana en promedio 110 a 120km / día, si hay lluvias y/o huaycos el promedio es mayor a 180km/día

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

¿Se puede también incluir como medio de almacenamiento magnético al Pendrive USB?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.2.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que el USB está comprendido como medio magnético

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-5-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONTRASTE DE MEDIDORES EN HIDRANDINA S.A. Z2 N - Chimbote y Huaraz Por 3 años

Ruc/código :	20101087566	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:24:09

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

¿El régimen de trabajo es de lunes a sábado?, ¿se trabajará feriados?, ¿cuál es el horario definido para el presente servicio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. La programación depende de la contratista puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado.
No se trabaja feriados.
- 2.
3. El horario de trabajo es de 08.00am a 6.00pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null