

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD APLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-RSCCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMI

Ruc/código : 20559278638

Nombre o Razón social : RIGALH S.A.C.

Fecha de envío : 29/08/2024

Hora de envío : 12:04:19

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Respecto de la experiencia del Responsable de Ejecución, los TDR indican: Dos (2) años de experiencia en servicios de mantenimiento de infraestructura en Establecimientos de Salud, del personal clave requerido como RESIDENTE; a partir de la colegiatura. Solicitamos que, para tener concordancia con la experiencia solicitada para el postor, se considere como experiencia : "Dos (2) años de experiencia en servicios de mejoramiento y/o mantenimiento y/o ampliación y/o construcción y/o adecuación y/o acondicionamiento en edificación en salud y/o de educación y en otras edificaciones sean públicas o privadas, como Residente y/o responsable técnico y/o supervisor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

En los requisitos de calificación en el literal c se considera lo siguiente: Se consideran servicios similares a: mejoramiento y/o mantenimiento, ampliación y/o construcción, adecuación y/o acondicionamiento en edificación en salud, educación y en otras edificaciones sean públicas o privadas. lo mismo se considera para el personal clave.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluye en las bases lo siguiente: requisitos de calificación literal c (Se consideran servicios similares a: mejoramiento y/o mantenimiento, ampliación y/o construcción, adecuación y/o acondicionamiento en edificación en salud, educación y en otras edificaciones sean públicas o privadas. Esto es aplicable al personal clave).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD APLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-RSCCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMI

Ruc/código :	20559278638	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	RIGALH S.A.C.	Hora de envío :	12:04:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Respecto del Equipamiento estratégico: Andamios Normados, indica: 03 ANDAMIOS NORMADOS X TRES (03) CUERPOS.

Solicitamos precisar la cantidad, dado que tal como está consignado puede llevar a confusión dado que dice 03 andamios x 03 cuerpos, lo que podría interpretarse en total 09 cuerpos de andamios. Solicitamos precisar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1    **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se realiza la corrección a solo 03 andamios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se cambia 03 andamios normados x 3 cuerpos por lo siguiente: 03 ANDAMIOS NORMADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD APLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-RSCCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMI

Ruc/código :	20559278638	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	RIGALH S.A.C.	Hora de envío :	12:04:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Respecto del equipamiento estratégico: Herramientas manuales.  
Tal como está indicado es un término muy general y puede llevar a ambigüedad, por ello solicitamos precisar qué herramientas manuales son las requeridas o en todo caso retirar este ítem.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1    **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se elimina el ítem herramientas manuales para evitar confusión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Retiro del ítem Herramientas manuales.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD APLAO

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-RSCCU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INFRAESTRUCTURA NO ESTRUCTURAL DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMI

Ruc/código :	10765528122	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	SOTO PAREDES VICTOR	Hora de envío :	22:42:06

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección, solicito que el reforzado de la estructura existente podría ser reforzado con estructura metálica tubos de 40x60 en 2m.m electrosoldados, para su mejor resistencia y seguridad en su instalación de la cobertura tr4, Esto beneficiará el concurso dado que habrá más concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La estructura existente es de madera y se considera el reforzamiento con el mismo material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se realiza corrección en las bases