

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALDOSAS PODOTACTILES DE CONCRETO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20604430209	Fecha de envío :	10/05/2023
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES GENERALES SAN AGUSTIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROGESAN E.I.R.L.	Hora de envío :	17:15:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGUN LA NORMA TECNICA UNE 15209-NTE-PAVIMENTO PRE FABRICADO PODOTACTIL. PARA LA BALDOSA GUIA DE 20X20X4CM. CORRESPONDE 04 BANDAS. VERIFICAR IMAGEN REFERENCIAL DONDE FIGURA 05 BANDAS (PAG.22).

ASI COMO A BALDOSA DE PREVENCIÓN DE 20X20X4CM. DEBE CONTAR CON 16 BOTONES. VERIFICAR IMAGEN REFERENCIAL DONDE FIGURA 30 BOTONES(PAG.24).

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

DEACUERDO A LAS CONSULTAS U OBSERVACIONES REALIZADAS, SE ACLARA QUE LA IMAGEN ES REFERENCIAL, POR LO QUE SE SUPRIMIRA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON EL FIN DE EVITAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas