

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO MOCHE, A PARTIR DE PRUEBAS DE BOMBEO Y OBTENER CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO COMO CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K) Y TRANSMISIVIDAD (T). EL DESARROLLO DEL SERVICIO SERÁ EN EL ACUÍFERO MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601461863	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	COREHIDRO S.R.L.	Hora de envío :	17:42:25

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Consulta; en el ítem 6.3 del ítem 06; Alcance y descripción del servicio, se menciona lo siguiente:

Conocer las características de la bomba con la que será efectuada la prueba de bombeo, es decir, su capacidad y profundidad de instalación; así como verificar que esta se encuentre en óptimas condiciones de calidad, ya que durante la realización de la prueba esta no puede apagarse. Si esto ocurre, se debe esperar que el pozo se recupere y comenzar nuevamente el ensayo.

Especificar que el POSTOR debe contemplar el equipamiento del pozo para la ejecución de la prueba de bombeo según las condiciones del ítem 6.2 Pruebas de bombeo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.3      **Literal:** NA      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La empresa contratante deberá disponer de todos los equipos necesarios para las 10 pruebas de bombeo, a realizar en el acuífero Moche y partir de esto deberán realizar su propuesta económica; y según las condiciones del ítem 6.2 Pruebas de Bombeo. Asimismo, se deberá tener presente que para un pozo tubular (PT), la prueba deberá ser escalonado; y un pozo a tajo abierto (PTA) la prueba deberá ser a caudal constante y con el correspondiente análisis de recuperación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD  
Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDALIB SA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO MOCHE, A PARTIR DE PRUEBAS DE BOMBEO Y OBTENER CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO COMO CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K) Y TRANSMISIVIDAD (T). EL DESARROLLO DEL SERVICIO SERÁ EN EL ACUÍFERO MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601461863	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	COREHIDRO S.R.L.	Hora de envío :	17:42:25

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

se menciona en el ítem 6.9 que SEDALIB S.A. - DASCH, proporcionará los puntos de pozos para la correspondiente prueba de bombeo, detallando sus coordenadas UTM - WGS84, donde se realizará el presente servicio a tres días hábiles de iniciado el servicio.

Especificar si se tiene la comunicación previa de parte de SEDALIB con los propietarios de los 10 pozos donde se ejecutarán las pruebas y la disposición de los mismos para ejecutar las actividades mencionadas dentro de los Alcances.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.9      Literal: NA      **Página: 29**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Efectivamente, existe comunicación y autorización por parte de SEDALIB con los propietarios de las fuentes de agua, en la tabla 6.1 indica la relación y ubicación de las fuentes de agua para las pruebas de bombeo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD  
Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDALIB SA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO MOCHE, A PARTIR DE PRUEBAS DE BOMBEO Y OBTENER CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO COMO CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K) Y TRANSMISIVIDAD (T). EL DESARROLLO DEL SERVICIO SERÁ EN EL ACUÍFERO MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601461863	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	COREHIDRO S.R.L.	Hora de envío :	17:42:25

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

en el mencionado Item, se detalla la relacion de pozos, su ubicacion en coordenadas UTM, el propietario y condiciones del acceso, Ditrito y tipo de pozo.

Sin embargo se advierte que al no contar con características técnicas de los pozos como diametro, profundidad y nivel estatico, se presentan algunos riesgos al momento de ejecutar la prueba de bombeo en los pozos, 01 ejemplo, no exista columna de agua suficiente para sostener la prueba de bombeo por las horas que se requieren de duracion de las pruebas (72 horas) o incluso meno tiempo.

se solicita si SEDALIB cuanta con esta informacion de características técnicas de los pozos, suministrarlas para estimar mejor los costos y riesgos.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.17      **Literal:** NA      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité de selección acoge parcialmente la observación, para la integracion de las bases se agregara diametro y profundidad, mas no el nivel estático, por que varía, con la finalidad de minimizar los riesgos al momento de ejecutar las pruebas de bombeo y que el postor cuente con la información requerida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

a la integración de bases se agrega en el numeral 6.17 tabla 6.1 diámetro y profundidad