

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 15/05/2023

Hora de envío : 09:39:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como supervisor solo están admitiendo ingeniero mecánico eléctrico o ingeniero electricista. Cuando las actividades a realizarse pueden ser dirigidas y supervisadas por un ingeniero mecánico con la debida experiencia.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B **Literal:** B.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PARA LA SUPERVISION DE DICHO SERVICIO SE REQUIERE CON EL PERSONAL ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código :	20600041330	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	CT POWER S.A.C.	Hora de envío :	09:39:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Pueden considerar para supervisor un ingeniero mecánico?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PARA LA SUPERVISION DE DICHO SERVICIO SE REQUIERE CON EL PERSONAL ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código :	20510446659	Fecha de envío :	15/05/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE PROYECTOS, MONTAJES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:06:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Cuál es el correo y/o número telefónico para coordinar la visita técnica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 20 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL CAPITULO III 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO 20 VISITA TECNICA, TIENEN QUE SOLICITAR LA VISITA TECNICA. FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 10:38:55

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Mencionan que los grupos electrogenos estan inoperativos, se necesita el informe o reporte tecnico acerca de las causas de su inoperatividad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS CUANDO REALICE LA VISITA TECNICA SE LE BRINDARE DETALLES DE PARTE DEL AREA USUARIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS. FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 10:38:55

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad debe facilitarnos el reporte de la última inspección realizada al pozo de tierra.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS CUANDO REALICE LA VISITA TECNICA SE LE BRINDARE DETALLES DE PARTE DEL AREA USUARIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS. FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 10:38:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿El pozo está ubicado en un jardín o en área con piso de concreto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS CUANDO REALICE LA VISITA TECNICA SE LE BRINDARE DETALLES DE PARTE DEL AREA USUARIA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS ELECTROGENOS. FAVOR DE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 10:38:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica que se debe realizar pruebas (01 hora al 50% de potencia nominal + 01 hora al 100% de potencia nominal). Debemos considerar alquiler de banco de carga para cumplir con este punto.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARUA NO ES NECESARIO EL ALQUILER DE BANCO DE CARGA; YA QUE SE PUEDE HACER POR TIEMPOS CORTOS LAS PRUEBAS EN VACIO Y CON CARGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20600041330

Nombre o Razón social : CT POWER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 10:38:55

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Piden que hagamos un Programa de Mantenimiento Preventivo dentro del periodo de garantía (01 año) con 02 intervenciones al año. Debemos considerarlo en el presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA, SI SE DEBE CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:04:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar horario de trabajo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUNES A SABADO DESDE 8:00AM - 5:00PM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:04:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se requiere de alquilar un grupo electrógeno mientras se realizan los mantenimientos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA NO SERIA NECESARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:04:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si se tiene espacio para realizar el mantenimiento correctivo o debe ser llevado al taller

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA, DICHO SERVICIO SE DARA EN LA ENTIDAD. YA QUE SE CUENTA CON EL ESPACIO NECESARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:04:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el alcance de Motor (A) apartado 25 ¿ Indican cambio de válvula pero no indican la válvula de que es?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA SE ACLARA QUE SE REFIERE VÁLVULA DE APERTURA DE AGUA DESTILADA DE L RADIADOR DE 2".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 18:04:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Piden cambiar cables recalentados del tablero de transferencia pero no indican el calibre de dichos conductores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA SE REQUIERE CAMBIAR SEGÚN EL METRADO DE ITEM: F SOLO QUE SE MENCIONA LA SECCIÓN DE CABLES ELECTRICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA PARA EL INMP

Ruc/código :	20607162574	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GOPOBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:21:03

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En referencia a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos al comité permitan acreditar los servicios de, MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE SUBTRASMISION , MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRASMISION, CAMBIO DE TRASNFORMADORES, ya que son actividades relacionadas con el servicio MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES ELECTRICAS, a efectos de no ser limitativos en el requerimiento y se promueva la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DE ACUERDO A LO COORDINADO CON EL AREA USUARIA, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null