

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código : 20607212687

Fecha de envío : 08/11/2023

Nombre o Razón social : TESLA ENERGY & POWER S.A.C.

Hora de envío : 10:46:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se sugiere Aceptar, como Experiencia en la especialidad, donde incluye, Montaje, Pruebas y puesta en operacion de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo formulado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	10:46:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se sugiere Aceptar, como Experiencia en la especialidad, Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo formulado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

- ¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	10:46:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

OBRAS CIVILES

Para la construcción de la losa de Aproximación, será necesarios realizar el Estudio de suelos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.3 Literal: 8.3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali alcanzara el estudio de suelos, Anexo 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	10:46:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBRAS ELECTROMECAÑICAS

Para el conexionado y puesta en operacion del Transformador, se sugiere considerar el corte de un tiempo de 14 horas efectivas. tomando en cuenta sique se debera realizar muchas maniobras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.3 Literal: 8.3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta consulta y se acogerá 14 horas para el corte ítem 8.3.2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El reemplazo del transformador existente por el transformador nuevo de 20/30 MVA(SEMA), deberá realizarse en un plazo máximo de catorce (14) horas máximas, por lo que El Contratista deberá tomar todas las previsiones del caso.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si para este se solicitará una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento ? ¿Indicar monto y plazo de vigencia?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se requiere la presentación de carta fianza, también se puede solicitar la retención del 10% siempre que se cumplan las condiciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si se podrá solicitar un adelanto directo por 30% en vista que el proyecto considera trabajos previos que se deben ejecutar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se entregara adelanto, no se establece en los Términos de referencia y las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar el estado del Transformador y de sus accesorios almacenados en SEMA. Remitir prueba de punto de rocío y evaluación de accesorios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el buen estado del transformador no se cuenta con la prueba de punto rocío

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De encontrar un equipo o accesorios en mal estado, como se procederá?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali solicitara al fabricante el cambio del accesorio o equipo por garantía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Si los aisladores de AT, se encontrarán en mal estado, como se procederá? Se valorará el avance ya que no sería posible continuar con el intercambio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali solicitara al fabricante el cambio del accesorio o equipo por garantía, se valorará avance

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Remitir vista de planta de la subestación Parque Industrial, e indicar cuantos Transformadores se intervendrán debido a las maniobras o las interferencias para el ingreso del nuevo Transfromador a instalar de 20/30 MVA (148449)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta vista de planta, Ver Anexo 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Definir donde sera entregado el transformador retirado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la Subestación Parque industrial, loza de aproximación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

confirmar que el transformador que se encuentra en la losa de almacenamiento sera retirado por electroucayali antes de la realizacion del tratalado del transformador de 20MVA esto para liberara la zona para las maniobras de retiro del transformador existente e ingreso del transformador de 20MVA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, el transformador de 30/40MVA deberá ser retirado por el proveedor del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar a que se refiere lo indicado en el punto 8.2: Revisión y validación de los certificados de protocolos de pruebas de cortocircuito realizados por laboratorio certificados a equipos de igual y mayor potencia y tensión ? aclara y especificar el alcance, para que pueda ser Costeado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas finales a realizarse para el funcionamiento del transformador, acogen las pruebas necesarias para validar las pruebas alcanzadas por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especificar cual es el alcance al indicar en el punto 8.2: Atender toda intervención o reparación en el periodo de garantía , la cual comprenderá repuestos, mano de obra, gastos asociados al cumplimiento de la garantía, dichos gastos serán asumidos por el proveedor ? aclara y especificar el alcance, para que pueda ser Costeado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas finales a realizarse para el funcionamiento del transformador, acogen las pruebas necesarias para validar las pruebas alcanzadas por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si durante los trabajos civiles, adecuación de la cimentación existente y losas de aproximaciones, el Transformador existente debe reubicarse o existen los espacios suficientes para seguir trabajando?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizaran trabajos de ampliación de la loza de aproximación para las maniobras de movimiento del transformador existente , existen los espacio suficientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si cuentan con estudio de suelos y cálculos de la losa existente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali alcanzara el estudio de suelos, Ver Anexo 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Remitir plano en DWG de la subestación parque industrial.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta plano en formato DWG como archivo digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
solicitamos mínimo de 14 horas de corte de energía, para el posible intercambio de transformadores

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge consulta y se acogerá 14 horas para el corte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El reemplazo del transformador existente por el transformador nuevo de 20/30 MVA(SEMA), deberá realizarse en un plazo máximo de catorce (14) horas máximas, por lo que El Contratista deberá tomar todas las previsiones del caso.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Remitir los Planos de la losa existente

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta plano en formato DWG como archivo digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar que la loza existente esta preparada para soportar al transformador de 20MVA a instalar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La loza existente esta preparada para la operación de los trabajos a ejecutarse

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Remitir fotos de la losa existente y espacio de descarga del Transformador de 20/30 MVA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotos, Ver Anexo 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Remitir Fotos de la zona de trabajo en la Se Parque Industrial

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotos, Ver Anexo 6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Remitir el recorrido y metrado parar costear los cables de control

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta recorrido y metrado referencial en el archivo DWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Remitir los planos del Tablero de Regulación del Transformador existente y el que se instalará en sitio

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos, Ver Anexo 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Remitir los planos del Tablero De protección existente en SE Parque Industrial

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos, Ver Anexo 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar que el estudio de operatividad y de protecciones sera entregado por electro ucayali.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se entregara el ECP existente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
confirmar si es parte del alcance del estudio de operatividad y de protecciones y configuracion de relés de proteccion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma es parte del alcance del estudio de operatividad y de protecciones y configuración de relés de protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En relación al punto 10.1.5, se indican que las Pruebas de Rutina, son pruebas a realizarse en la Fábrica. confirmar que No se considerarán.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La pruebas a realizarse serán in-situ y deberán garantizar el funcionamiento del transformador para su operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita considerar un plazo de 120 días de ejecución desde la aprobación de los planos civiles a implementar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta consulta y se acogerá 120 días para la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de ejecución

El plazo para la entrega y puesta en operación del transformador de potencia es de 120 (ciento veinte días) días calendarios.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:20:39

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En relación a la subcontratación (punto 10.4.) es necesario para el transporte, movilidades y actividades complementarias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta subcontratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:09

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
Confirmar si el Transformador de Reserva 30/40 MVA en Subestación de Potencia Parque Industrial (SEPI) está energizado actualmente.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:09

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Remitir Manual y catálogos de los Transformadores a intervenir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta manual y catalogo, Ver Anexo 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:09

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar si el Transformador a instalar cuenta con ventilación forzada

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:09

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se requiere planos mecanicos de los transformadores a intervenir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta, Ver Anexo 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:09

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Definir que tipo de loza sera requerida para el transformador a almacenar si fuera el caso.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sera definido por el Proveedor en base al estudio de suelos alcanzado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:
especificar en el plano de vista de planta donde sera almacenador el transformador retirado y donde sera montado el transformador nuevo antes de la maniobra del dia de corte de energia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta plano en formato DWG con detalle

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Confirmar que existe espacio en las canaletas y tuberías para el tendido del nuevo cable de control si fuera el caso.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con suficiente espacio en las canaletas del patio de llaves. Para el ingreso al centro de control se deberá implementar nuevos ductos en caso se requiera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirma que los transformadores de corriente del nuevo transformador son de la misma relacion que el existente y que no sera necesario cambiar de rele de proteccion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Son de diferente relación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Definir las pruebas a realizar al transformador nuevo un avez montado en la subestacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizará las pruebas indicadas en el numeral 10.1.5 de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Confirmar que no sera necesario realizar demolicion de paredes , postes o retiro de puertas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere, salvo mejor parecer del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

confirmar que el tramite de la aprobacion del estudio de operatividad esta a cargo de electro ucayali.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Estará a cargo de Electro Ucayali

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Considerar para la experiencia del postor " Cambio de transformador conexionado y puesta en servicio de transformadores de potencia"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

- ¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Cambio de transformador conexionado y puesta en servicio de transformadores de potencia"

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:19

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia del postor lo siguiente " Servicio de instalacion y puesta en funcionamiento de equipos mayores o iguales a 60 KV "

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

- ¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Cambio de transformador conexionado y puesta en servicio de transformadores de potencia"
- ¿ Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos mayores o iguales a 60 KV "

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:13:11

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia " Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia mayores a 60KV "

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

- ¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Cambio de transformador conexasiónado y puesta en servicio de transformadores de potencia"
- ¿ Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos mayores o iguales a 60 KV "
- ¿ Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia mayores a 60KV "

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:13:11

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Considerar para la experiencia del postor lo siguiente " Suministro , Montaje , Pruebas y puesta en servicio de transformador de potencia mayores a 33kV"

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de:

- ¿ Montaje, Pruebas y puesta en operación de Transformador de potencia igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Equipos de Patio, tales como: Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de Transformadores de corriente igual o mayor a 60 KV.
- ¿ Cambio de transformador conexionado y puesta en servicio de transformadores de potencia"
- ¿ Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos mayores o iguales a 60 KV "
- ¿ Mantenimiento preventivo de transformadores de potencia mayores a 60KV "
- ¿ Suministro, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de transformador de potencia mayores a 33kV"

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmar que no forma parte del alcance la integración al nivel 2 , ni actualización de HMI de Subestación .

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no forma parte del alcance del servicio la integración al nivel 2, ni actualización de HMI de Subestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Confirmar que no existe terceros implicantes ni convenios de reporte de información , de manera que la Subestación no reporta a otro Centro de control que no sea Electroucayali

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No forma parte del servicio la implementación de reportes de información a otras subestaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Confirmar que no forma parte del Alcance la Integración al SCADA existente Nivel 3 del Centro de Control de Electroucayali.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No forma parte del servicio la integración al SCADA nivel 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Indicar marca y modelo de Concentrador de Datos de Subestación Parque Industrial , así mismo indicar la marca del SCADA del Centro de Control

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La marca y modelo de Concentrador de Datos de Subestación Parque Industrial es ORION - LX, La marca del SCADA es Survalent

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Indicar si Electroucayali cuenta con una PC Servidor de Gestión que permite modificar los proyectos en nivel 3

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali cuenta con PC que permite modificar los proyectos en nivel 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar si se utilizará el cableado existente

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Adjuntar arquitectura de Comunicación existente .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta, Ver Anexo 12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Confirmar que no se realizarán adecuaciones civiles dentro de la Sala Electrica

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se realizará

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Confirmar que la comunicación entre la Subestación y el Centro de Control se mantienen aún durante los cortes programados

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La comunicación entre la subestación y el centro de control se mantendrá durante los cortes programados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Indicar el medio de comunicación entre la Subestación y el centro de Control

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La comunicación se realiza mediante fibra óptica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Favor de indicar los tiempos de aprobación de Ingeniería proponemos 3 dias luego de entregado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aprobará luego de 5 días de entregado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Confirmar que no forma parte del alcance el suministro de ningún IED , Panel de Alarmas o Switch de Comunicación , reutilizando los IEDs existentes asociados al Transformador a comisionar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reutilizará los IEDs existentes asociados al Transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:33

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Confirmar que en caso se o se identifique algún IED existente que no opere correctamente, no funcione por daños de mal almacenaje , o se requiera algún suministro menor como convertidores de medio o fuentes que demande el servicio , se elevará un informe para aprobación de adquisición mediante adicional de costo y plazo o será Electroucayali quien reponga el Equipo identificado como dañado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali solicitara al fabricante el cambio del accesorio o equipo por garantía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:22:53

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Confirmar que no sera necesario realizar reforzamiento o ampliaciones en la las bases existente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:22:53

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Enviar planos de dimensiones , tipo de concreto , armadura de acero de las bases existentes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta, Ver archivo DWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para el transformador TR 20/30 MVA (SEMA) y para el transformador TR4 30 MVA ubicado en SEPI por favor adjuntar la siguiente información:

- Placas de Características
- Croquis de dimensiones
- Lista de componentes y esquemas eléctricos de accesorios.
- Fotos panorámicas de los dos transformadores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta, Ver Anexos 1,2, 7, 8, 9 y 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Planos y fotos de la ubicación final de los 02 transformadores dentro de la subestación SEPI. Indicar si se tiene rieles y puntos de tiro en la subestación SEPI

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.1 Literal: 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta en los anexos. Ver Anexos 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Pesos y dimensiones del los 02 transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.2 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta. Ver anexo 6 y 8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

¿Electro Ucayali brindará punto de alimentación de energía eléctrica para máquina de tratamiento?

¿Electro Oriente brindará punto de alimentación de energía eléctrica para equipos de pruebas eléctricas?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8.3 **Literal:** 2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si suministrar punto de energía para trabajos propios del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Plano de la Subestación para dimensionar la distancia de sala de control al transformador.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 8.3

Literal: 2

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta en los anexos. Ver Anexo 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

- Indicar los requisitos para el supervisor SSOMA e indicar si el Supervisor del servicio puede realizar esa función
- Indicar si la inducción de seguridad será virtual o presencial. De ser presencial en qué lugar y por cuanto tiempo seria.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara los requisitos del supervisor SSOMA, inducción será presencial, el lugar y tiempo a definirse por el departamento de Seguridad de ELUC, se coordinara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se indica un tiempo de 10 horas máximo para el intercambio del transformador.

Confirmar que es tiempo efectivo de trabajo, excluyendo los tiempos de des energización y energización del transformador. Dado la magnitud del alcance se sugiere un corte de 12 horas efectivas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.3 Literal: 2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acogerá 14 horas para el corte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El reemplazo del transformador existente por el transformador nuevo de 20/30 MVA(SEMA), deberá realizarse en un plazo máximo de catorce (14) horas máximas, por lo que El Contratista deberá tomar todas las previsiones del caso.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Enviar planos mecánicos y packing list de los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.3 Literal: 2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta. Ver Anexo 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Enviar Diagrama unifilar y vista de planta de la subestaciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.3 Literal: 2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta. Ver Anexo 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Confirmar si aplica la garantía de fiel cumplimiento y la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias para este concurso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 **Página: 3**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ejecuta prestaciones accesorias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Se solicita el esquema de control del tablero de control y protección existente para el transformador indicando relés y medidores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8.3.3 Literal: 0 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos, Ver Anexo 13

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 20/30MVA (SEMA) EN LA SE PARQUE INDUSTRIAL

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	22:49:09

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Enviar datos característicos de regulador automático de tensión y remitir foto de placas del Conmutador bajo carga y regulador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8.3 Literal: 2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos, Ver Anexo 13

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null