

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20490262262	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	JC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:01:00

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Es posible por principio de pluralidad de postores se considere como experiencia Cables conductores de acero ya que guardan relación con el requerimiento de material

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** experienci      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que los conductores no tienen relación con los cables de acero de retenida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código : 10240067400

Fecha de envío : 15/06/2023

Nombre o Razón social : LUNA TORRES JUAN CARLOS

Hora de envío : 21:16:56

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Con referencia al numeral 12.- CAJA CON TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PAT; considerar la siguientes medidas 400x400x300mm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

las dimensiones de las cajas de registro sera de 400x400x30mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

las dimensiones de las cajas de registro sera de 400x400x30mm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	21:16:56

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con referencia al numeral 12.- CAJA CON TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PAT; la norma ETS-RS-10 solo contempla las especificaciones que cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de materiales para el conductor de bajada, el electrodo y el conector de puesta a tierra de las estructuras que se utilizarán en redes secundarias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE Para la fabricación de las cajas de Registro de Concreto, debe estar acorde a la NTP 400.037:2018 (agregados para concreto), NTP 334.082 CEMENTOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la fabricación de las cajas de Registro de Concreto, debe estar acorde a la NTP 400.037:2018 (agregados para concreto), NTP 334.082 CEMENTOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	21:16:56

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Con referencia al numeral 14.- CEMENTO CONDUCTIVO x 25kg. La norma ETS-RS-10 no corresponde, Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de materiales para el conductor de bajada, el electrodo y el conector de puesta a tierra de las estructuras que se utilizarán en redes secundarias. Solicito se haga la corrección repectiva.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE La fabricacion del cemento conductivo debera de cumplir la norma IEC 62561-7

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La fabricacion del cemento conductivo debera de cumplir la norma IEC 62561-7

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	21:16:56

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con referencia al numeral 14.- CEMENTO CONDUCTIVO x 25 Kg. Considerar tambien como tipo de material que sea GRAFITO, ya que ya no se usa el carbon en la elaboracion de los Cementos conductivos, en cambio el grafito es un material que tiene mejores resultados.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE La fabricacion del cemento conductivo debera de cumplir la norma IEC 62561-7

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La fabricacion del cemento conductivo debera de cumplir la norma IEC 62561-7

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
POR FAVOR SIRVASE DEFINIR LAS DIMENSIONES EN CUANTO A LA ALTURA DE LA CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO , ENTENDEMOS EL ESTANDAR ES 0,40 x 0.40 mt Y LA ALTURA 0.3 mt

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.3      **Literal:** A      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE, siendo las dimensiones 400x400x30mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
siendo las dimensiones 400x400x30mm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

PARA ACLARAR SE PUEDE OFERTAR CUALQUIERA DE LOS DOS DIÁMETROS 3/8 DE PULGADA O SU EQUIVALENTE DE 10 MM, EN CUANTO AL DIAMETRO DE LA RETENIDA ACERADA GALVANIZADA DE 7 HILOS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.3      **Literal:** A-11      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que es posible ofertar con cualquiera de las medidas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Respecto a la característica de roscado de la varilla de cobre de 5/8 y 3/4 respectivamente, deseamos saber la distancia del recorrido del hilo y la característica de la tuerca y contratuerca referente al material, para su maquinado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.3      **Literal:** B-31 32      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, siendo el rosca para varilla de 5/8 y 3/4, una longitud de 5cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

rosca para varilla de 5/8 y 3/4, una longitud de 5cm.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
CON RESPECTO A LA PLANCHA ANTIRROBO INDICAN DE BRONCE PUEDE SER ACEPTADA DE COBRE CON LAS MISMAS DIMENSIONES Y ESPESOR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.3      **Literal:** A-23 24      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO SE ACOGE, debido a que el bronce es mas resistente a la corrosión

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

POR FAVOR INDICAR EL PLAZO PARA REPOSICION DE MATERIAL QUE RESULTASE DEFECTUOSO DURANTE EL TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 4      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, en el ítem 4 del TDR es de 5 días calendarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA POR LA DISTANCIA REFERENTE AL TRANSPORTE Y LOS MAQUINADOS DE ALGUNOS SUMINISTROS SE CONSULTA SI SE PUEDE EXTENDER A 18 DIAS CALENDARIOS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6      **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, debido a que los 10 días calendarios es suficiente tiempo para la entrega de dichos materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

POR FAVOR INDICAR EL COSTO DE LAS PRUEBAS A FIN DE VERIFICAR EL ESPESOR DEL GALVANIZADO. ASIMISMO INDICAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ENSAYO.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 8      Literal: 8      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara en el Item 8 del TDR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION (0009) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601496349	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	SMART SERVICIOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SMART SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:32

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

REFERENTE A LA TABLA DE GALVANIZADO QUE DEBE CUMPLIR LOS MATERIALES NO SE INDICA LA TOLERANCIA EN EL ESPESOR DEL MATERIAL DE ZINC DADO EN MICRONES POR FAVOR INDICARLOS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** 8      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara en el Item 8 del TDR, la misma que muestra en un cuadro los valores minimos en micrones que debe alcanzar por cada tipo de material.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null