

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRAINCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código : 20543018806

Nombre o Razón social : SFF SERVICES S.A.C

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 16:50:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se podría considerar que la presión máxima sea 125 psi, dado que esta cercano a 130 psi y en SPP PUMPS, la máxima presión es de 125 psi. Por favor considerar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la capacidad solicitada es conforme a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si la licitación es únicamente por el suministro de la Bomba contra Incendio e indicar lugar de entrega.
Es posible realizar la entrega en la ciudad de Lima?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma que la licitacion es unicamente por la bomba contra incendio no se acoge al pedido de la entrega en la ciudad de lima la entrega sera en los almacenes de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Por ser una Bomba Contra Incendio Listada UL / FM de capacidad especifica no se encuentra en stock, debiendo considerar importación del equipo.

Se solicita considerar 180 días para la entrega de los equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que el alcance no incluye ningún tipo de instalación, pruebas y/o puesta en funcionamiento.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 1 Literal: 1.6 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma no incluye instalacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita por favor el envío de los formatos y/o anexos contenidos de la oferta en formato editable.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge a la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que es por alcance del cliente el podio y/o soporte u otro similar para la Bomba Contra Incendio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la base y/o soporte es a cuenta del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20602299458	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:00:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como bienes iguales o similares, lo siguiente: Sistemas de priteccion contra incendio por agente limpio, alarma y detección de incendio, mantenimiento de bombas contra incendio, sistemas de protección contra incendio para equipos móviles y/o unidades mineras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente al sistema de proteccion contraincendio mantenimiento de bombas contraincendio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea. Solicitan carcasa de hierro fundido clase 300: Solicitamos al OEC aceptar el material Hierro Fundido ASTM A48 porque esto no afecta la certificación y aplicación para uso contraincendios UL-FM.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge dbera atender de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea. Solicitan Bidas Ansi CL150 para la succión y descarga: No es necesario unas bidas de mayor clase dado que la presión requerida de trabajo es de 130PSI y el máximo en su curva es una presión relativamente baja y puede trabajar sin problemas con bidas Ansi CL125 como mínimo.

Solicitamos al OEC que acepten ANSI CL150 y ANSI CL125.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge debera atenderse de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea Solicita manómetro de 0-300psi con glicerina en la descarga.

Para sistemas contraincendios se requiere manómetros que sean listados, no aplica la restricción que tengan que ser con glicerina.

Solicitamos al OEC que se retire la especificación ¿con glicerina¿ y se acepte manómetros Listados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea, Solicitamos al OEC Confirmar que el vacuómetro de succión sea de acuerdo al fabricante, esta debe ser listada y debe ser capaz de medir presiones negativas de vacío.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea. Se solicita al OEC Confirmar que al referirse a válvulas pre armadas necesarias para su correcto funcionamiento se refiere a la válvula de alivio de carcasa de 3/4 pulgadas de recirculación para evitar el calentamiento de la bomba en caso funcione a válvula cerrada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

las valvulas pre armadas y accesorios se refiere a las valvulas de lubricacion y valvulas de los manómetros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea Solicitan Bocinas de bronce intercambiables y lubricados con grasa. Se solicita al OEC confirmar que aceptarán según cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge se debera atender de acuerdo a las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea. Se solicita al OEC Confirmar que el Prensa estopas de bronce partidas solicitada es según fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 01 **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge a la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Características Técnicas. Punto 01 Bomba Contra incendio Vertical en Línea. Se solicita al OEC Confirmar que la Salida de agua para lubricación conectada a la carcasa de medida es según fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 01 **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se confirma que es de acuerdo al fabricante de la bomba

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRAINCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Características Técnicas. Punto 02 Tablero de Mando y Control de Bomba Contraincendio

En las bases Indica: Presostato para arranque de bomba con manómetro de 0-300psi

Se solicita al OEC aceptar presostato de 0-500PSI dado que los equipos listados vienen con el rango de 0-500psi.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a la solicitud del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al OEC Confirmar que en el presente proceso de selección no incluye la instalación de los equipos ni la puesta en marcha.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma que este proceso solo es compra del bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRAINCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: El postor debe presentar ficha técnica, folletos, catálogos ó similares; en la que demuestre las especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo III numeral 5 de las bases, en la ficha técnica debe de indicar la marca, potencia, capacidad nominal y las características de los dos bienes ofertados.

Al respecto, se solicita al OEC tenga a bien CONFIRMAR que se aceptará la ficha técnica, folletos, catálogos o similares EN IDIOMA ORIGINAL.

Sustento:

De conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Reglamento, los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, SALVO EL CASO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA CONTENIDA EN FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES, QUE PUEDE SER PRESENTADA EN EL IDIOMA ORIGINAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente a la presentacion de catalogo folletos, fichas, manual en el idioma original del producto de acuerdo al articulo 59 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRAINCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: El postor debe presentar ficha técnica, folletos, catálogos ó similares; en la que demuestre las especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo III numeral 5 de las bases, en la ficha técnica debe de indicar la marca, potencia, capacidad nominal y las características de los dos bienes ofertados.

Al respecto, en aras del principio de transparencia, se solicita al OEC tenga a bien PRECISAR Y ENUMERAR cuales serán las características técnicas que se tendrán que acreditar con los documentos solicitados.

Sustento:
Tribunal de Contrataciones del Estado. Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5:
(¿) Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que la ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta el postor debe indicar en la ficha técnica como mínimo: la marca, potencia, capacidad nominal de los bienes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Características técnicas

Tanto para la bomba contra incendio y para el tablero indican:

- Deberá presentar su certificado de garantía por 1 año.
- Deberá presentar el manual de instrucciones en original y una copia traducida al español (latino).

Se solicita al OEC tenga a bien CONFIRMAR que los documentos solicitados serán entregados junto con la entrega de los bienes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma los manuales del ítem 1 y 2 se entregaran al momento de la entrega del bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:11:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al OEC tenga a bien INCLUIR ADICIONALMENTE, como bienes similares, lo siguiente:

Venta de bombas y/o electrobombas de agua.

Lo solicitado por mi representada es igual a lo ya solicitado en las bases, pero con otra denominación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge incluirea adicionalmente venta de bomba y/o electrobomba

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20613172557	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GJS & JM S.A.C.	Hora de envío :	22:15:55

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:
EL PROCESO DE FABRICACION A DISEÑO DE LAS ELECTROBOMBAS UL y FM SON DE 250 DIAS. EN TAL RAZON EL TIEMPO QUE DAN DE PLAZO 150 DIAS NO SERIA POSIBLE EL CUMPLIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge a la solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:16:54

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la página 15 menciona:

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites ¿Documentos para la admisión de la oferta¿, ¿Requisitos de calificación¿ y ¿Factores de evaluación¿.

Se solicita al OEC confirmar, en aras del principio de transparencia, que se aplicará lo mencionado en la página 15 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma que se aplicara lo indicado en la pagina 15

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20613172557	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GJS & JM S.A.C.	Hora de envío :	22:45:34

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
ESPECIFICAR EL VOLTAJE SI ES 220 V o 380 V, YA QUE POR EXPERIENCIA LOS VOLTAJES TRIFASICOS EN PROVINCIAS SON DE 380V.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge la consulta el voltaje de operacion del item 1 y del item 2 debera ser trifasico 380V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"		

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

La entidad requiere como documentación obligatoria e) El postor debe presentar ficha técnica, folletos, catálogos o similares; en la que demuestre las especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo III numeral 5 de las bases, en la ficha técnica debe de indicar la marca, potencia, capacidad nominal y las características de los dos bienes ofertados. Al respecto debemos indicar que según las bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, indica que En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento:

e) [¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida.

Así mismo, el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el cual indicó que NO ES POSIBLE acreditar LA TOTALIDAD de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad.

Por lo expuesto observamos este punto y solicitamos a la entidad precisar con exactitud qué aspectos técnicos o características de las especificaciones deben ser acreditados en las fichas, POR CADA BIEN

Solicitamos corregir y adecuarse a las bases estándar y a las resoluciones emitidas por el TCE, con el objeto de evitar futuras nulidades de oficio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

simila a la observacion fue absuelto en la consulta 19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Las bases indican: Debera presentar su certificado de garantia por 1 año.

Asi mismo en la pagina 15 de las bases, se observa:

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite ¿Documentos para la admisión de la oferta¿, ¿Requisitos de calificación¿ y ¿Factores de evaluación¿.

Consultamos al OEC, si respetera lo indicado en las bases al momento de evaluar y calificar las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5 Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el certificado de garantia el proveedor debera presentar este documento en la entrega de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Las bases indican: Debera presentar su manual de instrucciones en original y una copia traducida al español (latino)

Asi mismo en la pagina 15 de las bases, se observa:

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite ¿Documentos para la admisión de la oferta¿, ¿Requisitos de calificación¿ y ¿Factores de evaluación¿.

Consultamos al OEC, si respetera lo indicado en las bases al momento de evaluar y calificar las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el manual de isnrucciones en idioma origina y el manual traducido el proveedor debera presentar al momento de la entrega del bien

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Las bases indican: se considera bienes similares a los siguientes: venta de Bomba de extincion de agua...; entendemos que lo que quieren indicar es Bombas de extincion de Incendios; por lo que solicitamos corregir.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a la solicitud presentada por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se puede observar que la contratacion de la presente adjudicacion es en resumen de 01 Electrobomba Contra incendio Vertical en linea y 01 tablero de control para dicha bomba.

Sin embargo los sistemas contra incendios para su correcto funcionamiento requieren de una Bomba Jockey y su tablero de control, el cual se encarga de manetener presurizada las redes de Rociadores y/o gabinetes contra incendio.

Consultamos: por que no se ha incluido en esta adjudicacion la bomba Jockey y su tablero?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se debera atender de acuerdo a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se puede observar que la contratación de la presente adjudicación es en resumen de 01 Electrobomba Contra incendio Vertical en línea y 01 tablero de control para dicha bomba.

Sin embargo los sistemas contra incendios para su correcto funcionamiento requieren de una Bomba Jockey y su tablero de control, el cual se encarga de mantener presurizada las redes de Rociadores y/o gabinetes contra incendio.

En caso se este adquiriendo la bomba Jockey y su tablero en otra adquisición de manera directa (compras menor a 8 uits), se estaría tratando claramente de un Fraccionamiento por comprender componentes de un mismo sistema.

Consultamos si es el caso en la presente adjudicación.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se debiera de atender de acuerdo a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

La descripción / especificaciones técnicas de la Bomba contra incendio indica:

¿.. con sus respectivas válvulas y accesorios¿

Para evitar ambigüedades solicitamos confirmar si dentro de dichas válvulas y accesorios comprenden:

1 Medidor de caudal o caudalímetro

Si fuera el caso solicitamos incluir en una lista de manera clara y precisa todos los componentes, accesorio y válvulas que se deben entregar junto con la Bomba y tablero contra incendio.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al referirse con sus válvulas y accesorios se refiere a las válvulas y accesorios necesarios de la salida para lubricación drenaje y manómetros en función a la consideración del fabricante del bien solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:01:02

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

La descripción / especificaciones técnicas de la Bomba contra incendio indica:

¿..Con accesorios y válvulas armadas necesarias para su correcto funcionamiento¿

Para evitar ambigüedades solicitamos indicar de forma clara y precisa que accesorios y válvulas prealambradas comprenden dicha identificación e una lista con cantidades y características técnicas en las bases integradas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

las válvulas pre armadas y accesorios será según las especificaciones técnicas del fabricante del bien que el postor oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-43-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL Y TABLERO ELECTRICO para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20536570790	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	ELIFT ELEVADORES S.A.C	Hora de envío :	23:10:56

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el ítem 01 ¿LA BOMBA CONTRA INCENDIO VERTICAL EN LINEA DE 250 GPM 40 HP, 220V 3F UL/FM¿ y el ítem 02 ¿TABLERO DE MANDO Y CONTROL DE BOMBA CONTRA INCENDIO UL/FM¿ dentro de sus características de suministro eléctrico solicitan que su alimentación sea trifásica en 220 V; sin embargo por la zonificación en la ubicación del local en la ciudad de Puerto Maldonado se recomienda para cargas eléctricas mayores, sea mayor la tensión de operación con la finalidad de optimizar la eficiencia energética del establecimiento de salud además de ser más flexibles en la operación y mantenimiento y también existir Disponibilidad de Equipos y Componentes eléctricos de remplazo; por lo que OBSERVAMOS considerar el voltaje de operación de la bomba contra incendios y su tablero de mando sea de Trifásica en estrella voltaje 380 V.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta el voltaje de operación del ítem 1 y del ítem 2 deberá ser trifásico 380V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null