

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	17:13:40

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Capítulo 3 ¿ Página 44 ¿ Literal 5.10 ¿ PRUEBAS

Solicitan pruebas IEC y Supervisadas por SGS.

La cantidad de material solicitado es muy pequeña para solicitar estas pruebas, en algunos ítems el precio para realizar pruebas solicitadas por un laboratorio IEC es 3 veces mayor a la cantidad en precio que vuestra empresa desea comprar. Solicitar una cita para realizar pruebas en laboratorio IEC supervisadas por un supervisor internacional SGS o Burea Veritas es aproximadamente 45 días una vez terminada la producción en fábrica, a esto hay que agregar 60 días de travesía impidiendo cumplir con los 90 días de plazo de entrega

La cantidad requerida, se puede atender en el mercado en base a stock, pudiendo solicitar pruebas en laboratorio local y con inspección SGS. Mejorando incluso así el tiempo de entrega indicado en las bases.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** Literal 5.      **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que las pruebas y la supervisión solicitada permitirá que el producto ofertado cumpla con los estándares de calidad, los costos que involucren la realización de las pruebas, controles e inspecciones deberán de ser incluidos en la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCANELICA, HUANCANELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	17:13:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Capítulo 3 ¿ Página 39 ¿ Literal B ¿ Rotulado de cables

La cantidad solicita de material se debe atender en base al stock del mercado, por tanto, se debe omitir el marcado del cable.

El marcado de cable no amerita, tampoco afecta la calidad del producto, pero si afecta los plazos de entrega y el precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los materiales a adquirirse son cables para distribución de energía eléctrica aérea autosoportados aislados para tensiones hasta e inclusive 0,6/1 kV y el rotulado es indispensable para su correcto y apropiado uso tanto para su instalación, operación y mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20390932864	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C.	Hora de envío :	14:33:06

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Forma de presentación de ofertas:

Dice

"Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales[1]). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas."

Consulta.-

¿Es necesario presentar en las ofertas Certificado de acreditación para firma digital o solo firmado digitalmente?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Seccion      Literal: 1.7      **Página:** 5

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 27269

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo con lo establecido en las bases estándar aprobado por OSCE, no precisa la presentación del certificado de firma digital; por lo que si cuenta con la firma digital proceder con las firmas, no siendo requisito la presentación de dicho certificado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	18:39:49

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Las pruebas con la Supervisión de Bureau Veritas o SGS son costosas y encarecen a un suministro de poco volumen, la exigencia es para COMPRA CORPORATIVA DEL FONAFE en un volumen para 11 empresas distribuidoras de electricidad, por lo que deben prescindirse en una compra individual.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.10    **Literal:** b)    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Eficiencia y eficacia, trato justo e igualitario

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, los costos de las pruebas con la supervisión, deberán de ser incluidos en la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	18:39:49

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Las pruebas en laboratorios acreditados son costosas y encarecen a un suministro de poco volumen, la exigencia de dichas pruebas se justifican en las COMPRAS CORPORATIVAS DEL FONAFE en un volumen para 11 empresas distribuidoras de electricidad, por lo que deben prescindirse en una compra individual.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.10    **Literal:** c)    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Eficiencia y Eficacia, Trato justo e igualitario

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, los costos de las pruebas en laboratorios acreditados, deberán de ser incluidos en la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLES TIPO CAAI, PARA LA GERENCIA COMERCIAL Y TECNICA, UUNN Y SEM, AYACUCHO, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCAYO, HUANUCO, PASCO, SELVA, TARMA, TINGO MARIA, VALLE, PARA CONEXIONES NUEVAS TRIFASICAS EN MT Y BT Y MANTENIMIENTO DE REDES MT, SED, BT Y AP., UU.NN. SEM, ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20601673003	Fecha de envío :	15/09/2023
Nombre o Razón social :	POWER KABEL S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
Confirmar si se rotulará en la chaqueta de los cables (concéntrico de Aluminio, Autoportante CAAI y NLT), "ELECTROCENTRO S.A." o solo "ELCTO S.A."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1.3      **Literal:** b)rotulado      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que el rotulado en la chaqueta de los cables (concéntrico de Aluminio, Autoportante CAAI y NLT), será "ELECTROCENTRO S.A."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null