

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MPC-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA META (0026) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50861 DEL CENTRO POBLADO DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA-PROVINCIA DE COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código : 10238908596

Nombre o Razón social : QUIÑO HANCCO JESUS

Fecha de envío : 23/05/2023

Hora de envío : 23:51:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE SOLICITA PARA LOS LADRILLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION; SIRVANSE ACLARAR CON QUE DOCUMENTOS SE ACREDITARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LADRILLOS (FICHA TECNICA Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD U ALGUN OTRO DOCUMENTO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE PLURALIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que Alcance y descripción de los bienes a adquirir de los términos de referencia, textualmente relata que, ¿la adquisición de estos materiales será acreditados con certificaciones de buena calidad que garanticen la resistencia y durabilidad, aptos para construcción de albañilería¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MPC-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA META (0026) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50861 DEL CENTRO POBLADO DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA-PROVINCIA DE COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	10238908596	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	QUIÑO HANCCO JESUS	Hora de envío :	23:51:08

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS LADRILLOS DE 9X14X24CM SOLICITAMOS SE SIRVAN QUITAR DE LAS BASES LOS PARAMETROS "SEGUN MUESTRA", YA QUE AL SOLICITAR UN LADRILLO TIPO IV, YA QUE PARA ESTE TIPO DE LADRILLO LA RESISTENCIA DEBE SER MINIMO 130 KG/CM2; POR LO TANTO SOLICITAMOS SE SIRVAN ELIMINAR DE LAS ESPECIFICACIONES EL TERMINO "SEGUN MUESTRA" Y CONSIDERAR LOS PARAMETROS DE UN LADRILLO TIPO IV

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion y se procederá a realizar los cambse procederá a realizar los cambios respectivos dentro de los términos de referencia en los puntos donde refiere ¿según muestra¿ y se tomará en consideración los parámetros de un ladrillo tipo IV (la resistencia a la compresión debe ser mínimo a 130kg/CM2), misma que adjunto al presente.ios respectivos dentro de los términos de referencia en los puntos donde refiere ¿según muestra¿ y se tomará en consideración los parámetros de un ladrillo tipo IV (la resistencia a la compresión debe ser mínimo a 130kg/CM2), misma que adjunto al presente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en especificaciones tecnicas ladrillo tipo IV (la resistencia a la compresión debe ser mínimo a 130kg/CM2), misma que adjunto al presente.ios respectivos dentro de los términos de referencia en los puntos donde refiere ¿según muestra¿ y se tomará en consideración los parámetros de un ladrillo tipo IV (la resistencia a la compresión debe ser mínimo a 130kg/CM2), misma que adjunto al presente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MPC-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA META (0026) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50861 DEL CENTRO POBLADO DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA-PROVINCIA DE COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	10238908596	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	QUIÑO HANCCO JESUS	Hora de envío :	23:51:08

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES PAGINA 22 EL PESO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES PARA EL LADRILLO DE 9X14X24CM ES DE 2.70KG; AL RESPECTO DEBEMOS PRECISAR QUE ESTE FACTOR DEL PESO PARA ESTE LADRILLO ES INCORRECTO E INCONGRUENTE, POR LO QUE ESTE LADRILLO EN GENERAL TIENE UN PESO APROXIMADO DE 3.50KG A 3.80KG; POR LO TANTO SOLICITAMOS SE SIRVAN CORREGIR EL PESO DEL LADRILLO DE 9X14X24CM Y CONSIDERAR LOS PARAMETROS DE PESO CORRECTOS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge aclarando teniendo en consideración la observación del bien a adquirir, el ladrillo de dimensiones puntualmente requeridas es de 9cm x 14cm x 24cm cuyo bien tendrá un peso aproximado de 3.50 kg a 3.80kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en especificaciones tecnicas se incluye ladrillo de dimensiones puntualmente requeridas es de 9cm x 14cm x 24cm cuyo bien tendrá un peso aproximado de 3.50 kg a 3.80kg

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-MPC-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA META (0026) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50861 DEL CENTRO POBLADO DE HUMAHUIRE DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA-PROVINCIA DE COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código : 10238908596

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : QUIÑO HANCCO JESUS

Hora de envío : 23:54:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SIRVANSE CONSIDERAR UN PLAZO DE ENTREGA CONGRUENTE CON LA ZONA DE LA OBRA; PUESTO QUE 8 DIAS CALENDARIO ESTABLECIDOS EN LAS BASES SON INSUFICIENTES PARA ENTREGAR LA CANTIDAD DEL LADRILLO QUE SE SOLICITA Y NO PERJUDICAR AL PROVEEDOR CON PENALIDADES POR RETRASOS EN LA ENTREGA; SOLICITAMOS SE CONSIDERE 20 DIAS CALENDARIO COMO PLAZO DE ENTREGA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: PLAZO **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente tomando en consideración el lugar, el desplazamiento y acceso a la zona del proyecto en ejecución, se determina que el plazo de entrega será de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega será de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación.