

CUADRO DE CLAVES : ALIMENTADORES
Y/O CIRCUITOS ELECTRICOS

| CLAVE | CONDUCTORES DE COBRE | | DIAM TUBERIA (CONDUIT) |
|-------|----------------------|---------------|---------------------------|
| | LINEA | TIERRA | |
| | mm2 | mm2 | ∅ pul |
| A | 2-1x2.5 MM2 NH-90 | 2.5 MM2 NH-90 | 3/4" |
| B | 2-1x4 MM2 NH-90 | 2.5 MM2 NH-90 | 3/4" |
| C | 2-1x6 MM2 NH-90 | 4 MM2 NH-90 | 1" |
| D | 2-1x10 MM2 NH-90 | 6 MM2 NH-90 | 1" |
| E | 3-1x2.5 MM2 NH-90 | 2.5 MM2 NH-90 | 3/4" |
| F | 3-1x4 MM2 NH-90 | 2.5 MM2 NH-90 | 1" |
| G | 3-1x6 MM2 NH-90 | 4 MM2 NH-90 | 1" |
| H | 3-1x10 MM2 NH-90 | 6 MM2 NH-90 | 1 1/2" |
| I | 3-1x16 MM2 NH-90 | 10 MM2 NH-90 | 1 1/2" |



| | |
|--|-------------------------|
| DIRNIC-PNP / U.E. N°026 DIREICAJ - ADMINISTRACION | |
| PROYECTO / SERVICIO : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO" | |
| UBICACION : AREA DE TRANSPORTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIRECCION : JR. ACOBAMBA N° 150 DISTRITO : CERCADO DE LIMA PROVINCIA : LIMA | |
| PROFESIONALES RESPONSABLES : | |
| PLANO : CADRO DE CLAVES | |
| LAMNA : IE-07 | |
| ESCALA : - | FECHA : FEBRERO 2025 |