

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-84-2024-OEC/GR PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CALAMINON PRE PINTADO T , E=0.4 MM , CON AISLANTE DE POLIURETANO INYECTADO DE 25MM INCLUYE ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20601487285	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	OCHMON S.A.C.	Hora de envío :	19:56:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que en la descripción del bien solicitado menciona que el aislante debe ser inyectado lo que significa que está dirigido a una empresa específicamente por lo tanto vulnera la libertad de concurrencia por parte de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: De la revision del numeral 3.1 de la pagina 19 de las bases, el area usuaria en concordancia con la normativa vigente y con la finalidad de promover la libertad de concurrencia de los postores se acoge parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COBERTURA ALUZINC PREPINTADO MODELO TR 4, e= 0.4 mm, CON AISLANTE DE POLIURETANO (NUCLEO DE ESPUMA) DE 25 mm, y FOIL DE POLIPROPILENO (inc. accesorios).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-84-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON PRE PINTADO T , E=0.4 MM , CON AISLANTE DE POLIURETANO INYECTADO DE 25MM INCLUYE ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20601487285	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	OCHMON S.A.C.	Hora de envío :	19:56:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la descripción de los accesorios requeridos de tornillos autoperforantes número14x5", perno baston con arandela, no señala específicamente la cantidad de cada materiales solo el total de este, tomando en cuenta que tornillo autoperforante y perno bastón con arandela son accesorios con características distintas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: Se determina la cantidad de tornillos autoperforantes numero 14x5" y perno baston con arandela de EPDM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Tornillos autoperforante número 14x5¿ punta broca,sobre estructura de apoyo, CANTIDAD: 18,954 UND y Perno bastón con arandela de EPDM. (Autoperforantes) CANTIDAD: 5 Millares.