

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	20562667718	Fecha de envío :	09/04/2023
Nombre o Razón social :	SH PROYECTOS E INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS E.I.R.L. - SH PRIMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	11:13:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- *Las luminarias serán con chip LED y lamparas fluorescentes LED.
- *El tamaño de las luminarias: 60x60cm, 120x60cm u otro.
- *El color de la carcaza y si empotrado o adosado.
- *Las rejillas si es en cuadrado o a lo largo.
- *Si es empotrado es sobre baldosa y sobre concreto.
- *El valor de lúmenes es 8,800 o es la temperatura de calor. Indicar valor exacto de lúmenes y temperatura de calor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 T.R. Literal: 6 Página: 20 y

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

- *Las luminarias son fluorescentes Led.
- *El tamaño de las luminarias son de 0.60x0.20mt y 1.20x0.10 mt aproximadamente.
- *El color de la carcasa será blanco y adosado.
- *Las rejillas serán cuadrado o rectangular.
- *Las luminarias son adosados sobre falso cielo raso y concreto.
- *El valor de lúmenes de 8,800: No es temperatura de calor;
el valor de lúmenes es dentro del rango 8800 a 10000 lúmenes y
la temperatura de calor es dentro del rango de 20 a 30 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) de la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	20562667718	Fecha de envío :	09/04/2023
Nombre o Razón social :	SH PROYECTOS E INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS E.I.R.L. - SH PRIMAC E.I.R.L.	Hora de envío :	11:20:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

*En las instalaciones electricas para el sistema de iluminación, abra algun cambio que se deba realizar. Por ejemplo se pondrá iterruptores borarios, interruptores codillos, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 T.R. Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

*Dentro del servicio no está incluido la instalación de interruptores

*Los equipos de luminarias deben estar incluidos los accesorios necesarios para el funcionamiento, como balastro entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capitulo III) de la sección especifica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código : 20610546138

Nombre o Razón social : PSEM ELECTRIC S.A.C.

Fecha de envío : 10/04/2023

Hora de envío : 11:18:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN QUE HORARIOS SE PODRA INTERVENIR PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS? YA QUE SE ENTIENDE QUE HABRA PÈRSONAL TRABAJANDO EN LOS AMBIENTES A INTERVENIR

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

El horario para realizar los trabajos implicados a la contratación será de lunes a viernes desde las 08:00 hrs hasta las 16:30 hrs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) de la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta y además en la sección específica capítulo I numeral 1.8.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	20610546138	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	PSEM ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	11:18:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
LAS LUMINARIAS A DESMONTAR DONDE SERAN ENTREGADAS ? SERAN ACOPIADAS EN UN AMBIENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL SELEC?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

Las luminarias que sean retiradas serán acopiadas en un ambiente dentro de las instalaciones de la entidad convocante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Las bases integradas (capítulo III) de la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código : 20610546138

Nombre o Razón social : PSEM ELECTRIC S.A.C.

Fecha de envío : 10/04/2023

Hora de envío : 11:18:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE REQUIERE REALIZAR LA VISITA TÉCNICA PARA TENER MAYOR ALCANCE DEL SERVICIO SE PIDE BRINDAR CONTACTO DE LA PERSONA PARA LAS COORDINACIONES EN SITIO

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de la sección específica, capítulo I numeral 1.1 de las bases estándar se menciona el correo electrónico donde se puede comunicar con la entidad convocante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código : 20610546138

Nombre o Razón social : PSEM ELECTRIC S.A.C.

Fecha de envío : 10/04/2023

Hora de envío : 11:18:53

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE INDICA "ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS" PERO EN LAS BASES NO SE INDICA NINGÚN TRABAJO DE ADAPTACIÓN Y RELACIONADO A ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PODRIAN DETALLAR EL ALCANCE OBSERVADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

El término de acondicionamiento para esta contratación corresponde a los trabajos del desmontaje, suministro e instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	10068397346	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	JIMENEZ CHAVARRIA EUGENIO FAUSTO	Hora de envío :	14:46:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

El recurrente observa el PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ya que al considerar 15 DIAS CALENDARIOS, al considerar este tiempo se estaría desnaturalizando el proceso constructivo del servicio.

Por tal motivo se SOLICITA se amplie el PLAZO DE EJECUCION a 30 DIAS, para asegurar un adecuado proceso constructivo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 13 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO C INCISO F

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que no se encuentra conforme y no acepta lo solicitado en la observación solo se hace la aclaración de los días a considerar:

PLAZO: 15 días hábiles (considerando solo de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 16:30 hrs.).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) en la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta y además en la sección específica capítulo I numeral 1.8.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	10068397346	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	JIMENEZ CHAVARRIA EUGENIO FAUSTO	Hora de envío :	14:46:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

El recurrente observa QUE NO SE VISUALIZA los REQUISITOS DE CALIFICACION del presente procedimiento.

Por tal motivo se SOLICITA indicar cuales seran dichos requisitos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO C INCISO D

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el requerimiento formulado por el área usuaria no considera ningún factor de calificación para esta contratación. Por ser trabajos sin mayor complejidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta y ademas en la sección específica capítulo III numeral 3.2.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código : 20511040729

Nombre o Razón social : MICROTREL.COM E.I.R.L.

Fecha de envío : 10/04/2023

Hora de envío : 17:59:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el laboratorio de metrología y el laboratorio de reparación de tarjetas electrónicas

Consulta:

Que medidas físicas de la luminaria se requieren

Como modelo es Prismático fluorescente ?

A que altura se encuentran los luminarias existentes ?

Podría compartir fotos de las luminarias existentes?

Para el laboratorio de aviónica es el mismo modelo luminaria ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3

Literal: 5 Alcance

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Descripción del requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

*El tamaño de las luminarias son de 0.60x0.20mt y 1.20x0.10 mt aproximadamente.

*EL modelo es prismático / prismada.

*La altura que se encuentran las luminarias son de 2.10m a 2.20m y de 4m a 5m aproximadamente.

*No se va adjuntar fotos, pero si podrían acercarse a realizar una visita técnica comunicándose al correo electrónico de la entidad convocante mencionado en la sección específica, capítulo I numeral 1.1 de las bases estándar.

Para los 3 laboratorios son los mismos modelos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) de la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SELEC/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE LOS LABORATORIOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE FLOTAS SELEC PP-0135

Ruc/código :	20606223073	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO DASA S.A.C.	Hora de envío :	23:21:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

buenas noches, para ver los usos de equipos, quisiera saber a qué altura están las luminarias y si es posible nos pueda facilitar los planos; muchas gracias

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que se aclara lo solicitado en la consulta.

*La altura que se encuentran las luminarias son de 2.10m a 2.20m y de 4m a 5m aproximadamente.

*No se cuenta con planos para poder adjuntar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases integradas (capítulo III) de la sección específica, consideraran el requerimiento formulado por el área usuaria con las aclaraciones derivadas de la consulta