

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código :	10758441623	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	ABARCA LOAYZA FRANKLIN EDUARDO	Hora de envío :	20:08:16

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

SE SUGIERE AL OEC, CONSIDERAR COMO EXPEREINCIA POSTOR LA VENTA DE COBERTURAS COMO ES TEJA ANDINA, CALAMINA, ONDULINE, ALUZINC EN VISTA Q UE SON MATERIALES DE COBERTURA Y SON AFINES AL DRYWALL, TODO CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR APERTURA DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA CONSULTA Y PARA DAR MAYOR APERTURA DE POSTORES, SE CONSIDERA MATERILAES SIMILARES A PLANCHAS DE FIBROCEMENTO, TEJA ANDINA, COBERTURAS ALUZINC Y EL SISTEMA DRYWALL PROPIAMENTE DICHO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERA MATERILAES SIMILARES A PLANCHAS DE FIBROCEMENTO, TEJA ANDINA, COBERTURAS ALUZINC Y EL SISTEMA DRYWALL PROPIAMENTE DICHO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN LA DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA TERCER ITEM QUE INDICA PLANCHA DE DRYWALL DE 12mmX1.22mmX 2.44 m AMBAS CARAS , EXISTE UN ERROR EN EL ANCHO DEBE DECIR 1220 mm, asimismo consultamos el tipo de placa es el ST O RH POR FAVOR ESPECIFICAR.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO I    **Literal:** 1.2    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN EFECTO LA PLANCHA ES 1.22M X 2.44M E=12.7MM EL TIPO DE PLANCHA ES "ST"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE EL TIPO DE PLANCHA ES "ST"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

referente a las especificaciones de la cinta de papel para juntas es las especificaciones se indican 52 mm X 152 m , el standar que se encuentra normalmente en el mercado es 50 mm X 150 m, por favor se sirva aceptar esta dimension.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** 1.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTARAN AMBAS MEDIDAS DE CINTA, ES DECIR 50MM X 150M Y TAMBIEN 52MM X 152M

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE SE ACEPTARAN AMBAS MEDIDAS DE CINTA, ES DECIR 50MM X 150M Y TAMBIEN 52MM X 152M

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

con respecto a la característica del producto PLANCHA DE DRYWALL 12.7 mm X 1.22 m X 2.44 mt, el standar para planchas en el Peru es de correcto pero lineas abajo se indica un espesor de 15.9 mm lo cual difiera de la especificacion en el encabezado por favor aclarar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** 1.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ESPESOR DE LA PLANCHA SERA COMO MINIMO 12.7MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE EL ESPESOR DE LA PLANCHA SERA COMO MINIMO 12.7MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

con respecto a la característica del esquinero metalico el standar de produccion es de un espesor de 0.30 mm y no de 0.40 mm por favor podria aclarar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** 1.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA ESPESOR DEL ESQUINERO METALICO 0.30MM Y TAMBIEN 0.40MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE SE ACEPTA ESPESOR DEL ESQUINERO METALICO 0.30MM Y TAMBIEN 0.40MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

con respecto a la característica del parante metalico se sirva aclarar el peso de 0,7 kg, , dado que el stndar es de 0.51 Kg/ml por favor aclarar dicho valor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** 1.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PARANTE METALICO PODRA PESAR 0.51KG/ML

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE EL PARANTE METALICO PODRA PESAR 0.51KG/ML

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

con respecto a la característica del riel para tabiquería definir el peso de 0.7 Kg , y la dimension se indica de 65 mm X 40 mm y líneas abajo es de 65 mm X 25 mmX 0.45 mm

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** 1.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA RIEL METALICA ES DE DIMENSIONES 65MMX25MMX0.45MM, PESO 0.70KG COMO MINIMO, PUDIENDO SER MAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LA RIEL METALICA ES DE DIMENSIONES 65MMX25MMX0.45MM, PESO 0.70KG COMO MINIMO, PUDIENDO SER MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la característica técnica del fulminante , definiendo el calibre 22 la dimension standar del mismo es de 5.6 mm / 16 mm por favor aclarar los rangos de medida en todo caso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** 1.2    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL RANGO PODRA SER DE 5.6MM A 17MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICA EN LAS BASES QUE EL RANGO PODRA SER DE 5.6MM A 17MM



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la característica tecnica del tornillo autoroscante metal/metal punta broca de 8 X 13 mm, normalmente el standar de produccion es de 8 mm X 1/2" que expresado en milimeros seria un poco mas de 12 mm, por favor aclarar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** 1.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LOS TORNILLOS SON DE 8MM X 1/2" COMO MINIMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE LOS TORNILLOS SON DE 8MM X 1/2" COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código : 20605483527

Nombre o Razón social : SMART COLVIKON S.A.C

Fecha de envío : 03/08/2023

Hora de envío : 23:45:56

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las características del tornillo autoroscante los fabricantes dan una dimensión mixta como el diámetro en mm y el largo en pulgadas , tal como es la medida de 6 mm X 1-1/4" que es equivalente a 32 mm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** 1.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LOS TORNILLOS SON 6MMX 1 1/4" COMO MINIMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA QUE LOS TORNILLOS SON 6MMX 1 1/4" COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código :	20605483527	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	SMART COLVIKON S.A.C	Hora de envío :	23:45:56

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Con referencia al plazo de entrega dado la distancia , solicitamos se amplíe a 12 días calendarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.2.3    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PLAZO DE MANTIENE EN 08 DIAS CALENDARIOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-73-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DRYWALL) PARA LA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P. VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Ruc/código :	20552599099	Fecha de envío :	03/08/2023
Nombre o Razón social :	KUBO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:54:46

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

PLANCHA DE DRYWALL 12.7MM, 1.22X2.44 (AMBAS CARAS) QUE TIPO DE PLANCHA HACE REFERENCIA RH O

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

YA SE ACOGIÓ EN LA CONSULTA N° 2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null