

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código : 20553755931

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.

Hora de envío : 16:30:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Se cuanta con gran numero de puntos de control (251) para la medición manual de la presión de servicio.

Solicitamos que se mencione las cantidades de datalogger de presión, medidores ultrasónicos portátiles y manómetros digitales solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 10

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DETALLA LAS CANTIDADES: 217 DATALOGGERS(REGISTRADORES DE DATOS , 2 MEDIDORES ULTRASONICOS PORTATILES Y 10 MANOMETROS DIGITALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Una memoria hasta 90000 lecturas puede ser almacenadas, lo que significa más de 3 meses de medición de datos de presión y flujo con intervalos de 15 minutos entre mediciones.
Solicitamos que se considere una memoria de mayor capacidad de 500 000.00 datos por hora como minimo y envío de información a un portal web donde se realizarán las descargas de información, el intervalo de lecturas es cada 15 minutos y el envío de información de 1 o 2 veces al día para garantizar la durabilidad de la batería de 5 años, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , TAMBIEN SE ACPECTARA EQUIPOS CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 500 000.00 ,ASI MINIMO INDICAMOS QUE COMO MINIMO SE REQUIERE 90 000.00 REGISTROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

En general, el datalogger también conocido como registrador de datos, es capaz de registrar datos de mediciones en tiempo real, estas se pueden realizar por otros instrumentos o por sus propios sensores.

Solicitamos que se considere el interfaz de comunicación mediante NFC para realizar la configuración, diagnóstico y gestión de envío de información a la plataforma web, el sensor de presión debe ser fabricado por el mismo fabricante e incluir el certificado de calibración emitido por ellos mismos. Además de poder hacer configuraciones desde las oficinas y solo instalar en campo, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE, SE ACEPTARA EQUIPOS CON INTERFAZ DE COMUNICACIÓN INALAMBRICO(NFC,WI-FI,BLUETOOTH QUE NO COMPROMENTAN EL GRADO DE PROTECCION IP68 , EL SENSOR DE PRESION PODRA SER DEL FABRICANTE O DE TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS SOLICITADAS, LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACION DEBEN SER DE UN ORGANISMO DE INSPECCION ACREDITADO POR INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Alimentado a batería interna de litio con una duración mínima de 5 años. El datalogger debe proporcionar un indicador de tiempo estimado de vida útil de la batería de acuerdo con su configuración, con la opción de alerta para su reemplazo.

Solicitamos que se considere alimentación batería de litio con una duración mínima de 5 años, con envío de información cada 24 o 12 hrs configurable. El datalogger debe proporcionar un indicador del tiempo estimado de vida útil de la batería de acuerdo con su configuración mediante la plataforma web de manera gráfica, con alarma de batería baja para su reemplazo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , LA BATERIA DEBE DE SER DE LITIO CON UNA DURACION MINIMA DE 5 AÑOS CON EL ENVIO DE INFORMACION CADA 24 HORAS,EL DATALOGGER DEBE INFORMAR MEDIANTE UN INDICARDOR EL ESTIMDADO DE TIEMPO DE VIDA UTIL EN EL SOFTWARE DE CONFIGURACION Y INDICAR CON ALARMA BATERIA BAJA PARA SU REEMPLAZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Grado de protección IP68 y construido sin partes susceptibles a daños por agua o humedad. La carcasa está fabricada con un material de alta resistencia al impacto, diseñado para soportar condiciones climáticas adversas y resistir la corrosión.

Solicitamos que se considere Grado de protección IP 68 según la norma EN 60529 con características de acuerdo con el diseño del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , EL GRADO DE PROTECCION DEL EQUIPO DEBE SER IP68 Y LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Temperatura de operación: Rango de medición mínima de -20°C a +75°C

Solicitamos que se considere el rango de medición de -20°C a +50°C como mínimo a más. con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE , LA TEMPERATURA COMO MINIMO SERA DE -20°C a +50°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Cada sensor de presión debe poseer una verificación de calibración actualizada realizada por laboratorios debidamente acreditadas por INACAL.

Solicitamos que se considere sensores de presión del mismo fabricante incluyendo el certificado de calibración del datalogger con el sensor de presión, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, LOS EQUIPOS DEBEN SER CALIBRADOS EN UN ORGANISMO DE INSPECCION ACREDITADOS POR INACAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Sim Card Multioperador

Solicitamos que se añada el tiempo del plan de envío de datos por 12 meses.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIASE ACOGE EL PLAN DE DATOS SERA POR 1 AÑO O 12 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Antena externa con grado de protección IP68, tipo dipolo de $\frac{1}{2}$ λ (onda) desmontable, con la opción de ampliación mediante cable sin comprender la protección IP68.

Solicitamos que se considere antena externa integrada con longitud de 3 metros como mínimo con ganancia máxima de 5dBi, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE, PARCIALMENTE SE ACEPTA ANTENA EXTERNA CON GRADO DE PROTECCION IP68 SEGÚN DISEÑO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Modem interno: Se requiere que el equipo cuente con conectividad 2G/NB -IoT o superior, integrada para el envío de los datos de lecturas de presión registrados hasta los servidores informáticos del cliente, utilizando las redes de operadores de servicio de telefonía móvil del Perú. A partir de estos datos, se gestionará una plataforma en la nube, una estación central SCADA u otro sistema interoperable para la explotación y análisis de datos.

Solicitamos que se considere modem de comunicación 2G (900 y 1800 MHz) y/o LTE NB-IoT integrado al datalogger para el envío de data a la plataforma web del fabricante, el cual cuente con protocolos FTP o SFTP para una integración a un SCADA con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE, LOS DATALOGGERS DEBEN TENER UNA CONECTIVIDAD 2G/NB -IoT PARA POSTERIOR ENVIO DE DATOS A UNA PLATAFORME EN LA NUBE ,CON OPCION A INTEGRACION A UN SCADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Entradas de señales: Debe contar con un mínimo de (04) entradas digitales adecuadas para el conteo de pulsos, destinadas a la conexión de caudalímetros y medidores mecánicos con sensores electrónicos.

Solicitamos que se considere 2 entradas de señales, el cual puede ser 2 entradas digitales/pulsos (ENTRADAS DE PULSOS) o 2 entradas analógicas (SENSORES DE PRESION) o 1 entrada analógica (SENSOR DE PRESION) y 1 entrada digital/pulsos (ENTRADA DE PULSOS). Las entradas de pulsos son para conexión a caudalímetros o micromedidores con salida de pulsos con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , LOS DATALOGGERS DEBEN TENER COMO MINIMO : 2 ENTRADAS DIGITALES O SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Sonda o sensor de presión el cual incluye 1 sonda de presión integrada debido a la limitación de espacio en la caja termoplástica, con las siguientes especificaciones:

Rango de presión: 0-20 bar

Precisión de la medición: 0.4% FS

Sobrepresión máxima de 32 bar

Voltaje de suministro: de acuerdo al diseño del fabricante.

Solicitamos que se considere 1 sensor de presión externa y el datalogger de dimensiones de 110 mm x 110mm x 45 mm aproximada mente, para colocarse en las cajas termoplásticas y una correcta instalación de los datalogger y con las siguientes características: Rango de presión: 0-10 bar, precisión de la medición 0,5% FS o 0,15% del valor medido, sobrepresión de 30 Bar, longitud del sensor de presión externo de 3 metros, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMETE, EL SENSOR DE PRESION DEBE DE SER INTEGRADO AL DATALOGGER DEBIDO AL POCO ESPACIO PARA INTEGRAR EN CAJA PORTAMEDIDORES DE 1/2" A 3/4", EL RANGO PRESION PUEDE SER COMO MINIMO 10 BAR,PRESION COMO MINIMO 0,5% FS O SUPERIOR ,SOBREPRESIONES COMO MINIMO DE 30 BAR Y DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE QUE PUEDAN INGRESAR EN UNA CAJA TERMOPLASTICA PORTAMEDIDOR DE 1/2" A3/4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):

Sonda o sensor de presión el cual incluye 1 sonda de presión integrada debido a la limitación de espacio en la caja termoplástica, con las siguientes especificaciones:

Rango de presión: 0-20 bar

Precisión de la medición: 0.4% FS

Sobrepresión máxima de 32 bar

Voltaje de suministro: de acuerdo al diseño del fabricante.

Solicitamos que se considere 1 sensor de presión externa y el datalogger de dimensiones de 110 mm x 110mm x 45 mm aproximada mente, para colocarse en las cajas termoplásticas y una correcta instalación de los datalogger y con las siguientes características: Rango de presión: 0-10 bar de señal de salida de 0.5 ¿ 4.5 VCC alimentado a 5 VCC, precisión de la medición 0,5% FS o 0,15% del valor medido, sobrepresión de 30 Bar, longitud del sensor de presión externo de 3 metros, Conexión: G ½¿, Alarmas: Superación de caudal máximo, Indicación de rango de presión de agua superior e inferior, Detección de movimiento, desmontaje del dispositivo, detección de posibles fugas de agua, baja batería, apertura de tapa, ausencia de señal mobil/celular, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMETE, EL SENSOR DE PRESION DEBE DE SER INTEGRADO AL DATALOGGER DEBIDO AL POCO ESPACIO PARA INTEGRAR EN CAJA PORTAMEDIDORES DE 1/2" A 3/4", EL RANGO PRESION PUEDE SER COMO MINIMO 10 BAR,PRESION COMO MINIMO 0,5% FS O SUPERIOR ,SOBREPRESIONES COMO MINIMO DE 30 BAR Y DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE QUE PUEDAN INGRESAR EN UNA CAJA TERMOPLASTICA PORTAMEDIDOR DE 1/2" A3/4",ALIMENTACION SEGUN DISEÑO DE FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
Tiene función y ser configurables para direccionar y transmitir directamente los datos adquiridos y registrados a los servidores del cliente mediante protocolos http, https o mqtt, en formato de intercambio de información json o compatible.

Solicitamos que se considere protocolos FTP o SFTP para una integración a un SCADA mediante la plataforma web del fabricante, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, DEBIDO A QUE NUESTRO SISTEMA TRABAJA CON LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS : http, https o mqtt, en formato de intercambio de información json o compatible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EQUIPO DE MEDICION DE PRESION AUTOMATICOS (DATALOGGER):
La datalogger presenta una gran capacidad de memoria hasta 90000 lecturas puede ser almacenadas, lo que significa más de 3 meses de medición de datos de presión y flujo con intervalos de 15 minutos entre mediciones.

Solicitamos que se considere una memoria de mayor capacidad de 500 000.00 datos por hora como minimo y envío de información a un portal web donde se realizarán las descargas de información, el intervalo de lecturas es cada 15 minutos y el envío de información de 1 o 2 veces al día para garantizar la durabilidad de la bateria de 5 años. con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , TAMBIEN SE ACPECTARA EQUIPOS CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 500 000.00 ,ASI MINIMO INDICAMOS QUE COMO MINIMO SE REQUIERE 90 000 00 REGISTROS. COMO MINIMO UN ENVIO CADA 24 HORAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

B. EQUIPO DE MEDICION DE CAUDAL TIPO PORTATIL:

Maletín de transporte IP68 con espuma.

Solicitamos que se considere tambien una maleta de transporte IP67 como mínimo, además se debe considerar las siguientes características técnicas necesarias. Principio de medición: Diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico, Rango de medición de flujo: 0.01 \dot{V} 25 m/s, Resolución: 0.25 mm/s, Repetitividad: 0.155 del valor medido, +/- 0.015 m/s, Presión de +/- 1 a 3% del valor medido, Tipo: Portatil, el equipo debe ser grado de protección: IP65 de acuerdo con EN 60529, temperatura operacional: -10°C - +60°C, fuente de alimentación a Baterías internas recargables, Tiempo de operación: 24 Horas de durabilidad, pantalla: Grafica LCD, 128x64 puntos retroiluminada, Idioma: Español, Ingles; comunicación: Cable RS232 a USB, datos a mostrar: Valor medido y totalizador, unidad de flujo: m³ /h, m³ /min, m³ /s, l/h, l/min, l/s, Velocidad del flujo: m/s, ft/s, inch/s, Software de descarga, 1 Gel para los transductores , Clips para sujeción de los transductores, Cadena para abrazar la tubería 2 metros, Correas de montaje textiles, 1 par, correa de ajuste de transductores 10 metros, dispositivo de montaje de transductores con 2 rieles separados, rango de medidor de espesor de pared: 1 a 200 mm , resolución del sensor de espesor de pared 0.01mm, linealidad del sensor de espesor de pared:0.1 mm, longitud de cable del sensor de espesor de pared 1.5 m. En los transductores, rango de diámetro de tubería: 50 -3000 mm, material del sensor: Acero inoxidable, grado de protección de los transductores IP67, material de los cables conductores: Acero inoxidable, rango de temperatura -30°C \dot{V} . +130°C, longitud de cable 4 metros, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMETE,EL MALETIN DE TRANSPOTE DEBE SER IP67 COMO MINIMO ,PRINCIPIO DE MEDICION TIEMPO EN TRASNSITO,RANGO DE MEDICION DE FLUJO: 0.01 HASTA +/-30 m/s,RESOLUCION: SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE,REPETIBILIDAD HASTA 0.1%,PRESION :SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE,TIPO PORTATIL,EL EQUIPO DEBE SER GRADO DE PROTECCION IP68,TEMPERATURA OPERACIONAL:-10 °C -+50°C COMO MINIMO,FUENTE DE ALIMENTACION BATERIAS INTERNAS RECARGABLES,TIEMPO DE OPERACION:24 HORAS DE DURABILIDAD,PANTALLA INTEGRADA LCD RETROILUMINADA COMO MINIMO,IDIOMA:ESPAÑOL,INGLES COMO MINIMO,COMUNICACION SEGUN FABRICANTE,DATOS A MOSTRAS SEGUN FABRICANTE,2 GELES PARA TRANSDUCTORES ,ACCESORIOS SEGUN FABRICANTE MIENTRAS QUE CUMPLEN CONDICIONES MINIMAS PARA UNA INSTALACION DE PROCESOS EN TUBERIAS,MEDIDOR DE ESPESOR SEGUN DISEÑO DE FABRICANTE, TRNSDUCTORES RANGO DE TUBERIA: 10mm -10 000 mmm,Material del sensor :ACERO INOXIDABLE,GRADO DE PROTECCION DE LOS TRANSDUTORES IP68,RANGO DE TEMPERATURA -20°C-+110 °C COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

B. Especificaciones técnicas menciona:

Aplicación:

Tubería matriz de distribución, para medir el caudal de ingreso, caudal de salida y en la distribución.

Tubería de impulsión, para medir el caudal de ingreso, caudal de salida y en la distribución.

Tubería de aducción, para medir el caudal de ingreso, caudal de salida y en la distribución.

Solicitamos que se considere para rangos de tuberías de 50 -3000 mm y se mencione los materiales de las tuberías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE, LOS RANGO DE TUBERIAS DE 10mm - 10 000

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

B. EQUIPO DE MEDICION DE PRESION (MANOMETROS DIGITALES):

Tiene opción de indicar medidas de presión pico continua

Sello de diafragma soldado 316L

Se debe cumplir con ASME B40.100

+/- 1% de precisión (+/- 0.5% opcional para manómetros de hasta 10 000 PSI)

Solicitamos que se considere las siguientes características técnicas adicionales : Alimentación por Bateria 3 V, Rango: 0 ¿ 700 Bar o superior, Resolución: 200 mBar o superior, Precisión 0.1% F.E, Conexión: G ¼¿, Grado de protección: IP65, según diseño del fabricante con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE,ALIMENTACION SEGÚN FABRICANTE, RAGO 0 a 10BAR,RESOLUCION 5 DIGITOS PARA 10 000 PSI , PRESION MINIMO +/-1% COMO MINIMO,GRADO DE PROTECCION IP60 COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:30:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

B. CARACTERISTICAS TECNICAS

El plazo para la entrega del bien es no menor a sesenta (30) días calendarios y para su instalación y puesta en marcha es de ciento veinte (90) días calendarios, contabilizados a partir de la firma del contrato.

Solicitamos que se considere el plazo para la entrega del bien es no menor a cien (100) días calendarios debido que los equipos se tienen que fabricar, tienen que pasar pruebas en laboratorio, empaquetado, desaduanaje y envío a la entidad, y con respecto a su instalación y puesta en marcha se solicita ciento cincuenta (150) días calendarios, contabilizados a partir de la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMETE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERA DE 75 DIAS Y PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 130 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:59:12

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Considerando que es un concurso de BIENES que incluye servicio de instalación se solicita se modifique lo requerido y se incluya que la experiencia de los postores sea en bienes de medidores y/o dataloggers y/o micromedidores y/o macromedidores mecanicos que INCLUYA SERVICIO DE INSTALACION, esto demostrará que el postor ganador tenga el expertis en la INSTALACIÓN de los bienes a suministrar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y b) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE , LA EXPERIENCIA DEBE SER EN CONTRATACIONES DE BIENES(bienes de medidores y/o dataloggers y/o micromedidores y/o macromedidores mecanicos) INCLUYA SERVICIO DE INSTALACION ,TODA VEZ QUE LOS POSTORES DEBERAN DEMOSTRAS TAMBIEN SU EXPERTIS EN LA INSTLACION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:59:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se observa a las bases en la pag.22 que el plazo de entrega no es menor a sesenta (30) días calendarios y para su instalación 90 días calendarios, contabilizados a partir de la firma de contrato, Considerando que estos equipos se fabrican a pedido y requieren ser importados, desaduanados y trasladados a su localidad, solicitamos al comité puedan aceptar un plazo de entrega de 60 días calendarios para el suministro y 120 días para la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 9 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMETE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERA DE 75 DIAS Y PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 130 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:59:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la Pagina 24 sección B características Generales solicitan Entradas de Señales: Debe contar con un mínimo de (04) entradas digitales adecuadas para el conteo de pulsos, destinada a la conexión de caudalímetros y medidores mecánicos con sensores eléctricos, se consulta debido a que la zona de instalación no abra más de un medidor en la conexión , solicitamos que se considere equipos que presenten dos (2) entradas digitales o según diseño de fábrica , toda vez que esto por el principio de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , LOS DATALOGGERS DEBEN TENER COMO MINIMO : 2 ENTRADAS DIGITALES O SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:46

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la pag.24 sección B 01.01.02.01 solicitan que el maletín de transporte sea IP68, debido a los avances tecnológicos y a que este equipo estará expuesto a la intemperie se solicita al comité confirmar si el transmisor del medidor Ultrasonido tendrá construcción de Grado IP68, toda vez que el grado de protección hace referencia al equipo y no al maletín de transporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 01.01.02 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, EL MALETIN DE TRANSPOTE DEBE SER IP67 COMO MINIMO ,PRINCIPIO DE MEDICION TIEMPO EN TRASNSITO,RANGO DE MEDICION DE FLUJO: 0.01 HASTA +/-30 m/s,RESOLUCION: SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE,REPETIBILIDAD HASTA 0.1%,PRESION :SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE,TIPO PORTATIL,EL EQUIPO DEBE SER GRADO DE PROTECCION IP68,TEMPERATURA OPERACIONAL:-10 °C -+50°C COMO MINIMO,FUENTE DE ALIMENTACION BATERIAS INTERNAS RECARGABLES,TIEMPO DE OPERACION:24 HORAS DE DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA DURABILIDAD,PANTALLA INTEGRADA LCD RETROILUMINADA COMO MINIMO,IDIOMA:ESPAÑOL,INGLES COMO MINIMO,COMUNICACION SEGUN FABRICANTE,DATOS A MOSTRAS SEGUN FABRICANTE,2 GELES PARA TRANSDUCTORES ,ACCESORIOS SEGUN FABRICANTE MIENTRAS QUE CUMPLEN CONDICIONES MINIMAS PARA UNA INSTALACION DE PROCESOS EN TUBERIAS,MEDIDOR DE ESPESOR SEGUN DISEÑO DE FABRICANTE, TRNSDUCTORES RANGO DE TUBERIA: 10mm -10 000 mmm,Material del sensor :ACERO INOXIDABLE,GRADO DE PROTECCION DE LOS TRANSDUTORES IP68,RANGO DE TEMPERATURA -20°C-+110 °C COMO MINIMO ,LONGITUD DE CABLE 10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código : 20102108443

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.

Hora de envío : 18:20:34

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se consulta que en la pag. 57 Características Generales Suministro e Instalación de Dataloggers corresponden a las mismas que se encuentran descritas en la ¿página 23 Características Generales¿ para el suministro de registradores de datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 02.01.02 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE, PARA EFECTOS DE INTEGRACION DE BASES SE HARA LA CORRECCION CORRESPONDIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:54

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se consulta que en la pag. 77 Características Generales Suministro e Instalación de Dataloggers corresponden a las mismas que se encuentran descritas en la ¿página 23 Características Generales¿ para el suministro de registradores de datos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 03.01.02 **Página:** 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE, PARA EFECTOS DE INTEGRACION DE BASES SE HARA LA CORRECCION CORRESPONDIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	18:33:00

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN; Se observa que, para el cargo de Responsable Técnico, solicitan un Ing. Civil o Saneamiento. Debemos mencionar que para el cargo de Responsable Técnico; se puede aceptar un profesional de la Ingeniería Mecánica de Fluidos u otro que cuente con experiencia específica en la ejecución de servicios de la misma naturaleza a los de la presente convocatoria.

Al respecto hacemos referencia a la resolución 020-2012-OSCE-PRE del 24 de enero del año 2012, en el cual se habilita a la especialidad de la Ingeniería Mecánica de Fluidos para pertenecer a los registros de Consultores y Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores del Estado Peruano, así como las demás carreras de ingeniería según Resolución

Y así mismo hacemos mención al Principio de Competencia, ¿Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia¿

En ese sentido se solicita que se acepten también profesionales en Ingeniería de Mecanica de Fluidos ó Ingeniería Mecanica, considerando que tengan la experiencia en instalaciones materia del presente concurso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 **Página: 111**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución 020-2012-OSCE-PRE Literal c) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE, TAMBIEN SE ACEPTARAN PROFECCIONALES EN INGENIRA MECANICA DE FLUIDOS,INGENERIA MECANICA,PETROLEO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN EXPERIENCIA EN INSTALACION DE LOS EQUIPOS MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Observamos la modalidad de contratación a PRECIOS UNITARIOS, dado que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala en su artículo 35 literal a) que para el caso de sistemas a suma alzada, se aplica cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. En las bases del presente procedimiento de selección se encuentran claramente definidas las cantidades a ser adquiridas e instaladas tanto de los medidores como de sus accesorios por lo que el sistema a considerar para el presente proceso es a suma alzada y no a precios unitarios; aún más cuando las actividades a realizar entre un tipo de suministro más instalación difieren cuando se trata de conexión, tratándose más de un servicio que de una contratación por suministro de un bien; vulnerando para esto lo establecido en la Ley de Contrataciones.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.5. Literal: CAP I Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 Literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE ,TODA VEZ QUE EL PRESENTE PROCESO DE SELCCION ES DE DATALOGGERS ,NO DE MEDIDORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Observamos el plazo de entrega de los bienes, ya que al incluir el suministro el plazo, considera la aplicación de un plazo de 10 días para la realización de los ensayos para proceder a la conformidad, pero dicho plazo no se ajusta a la realidad de la realización de actividades correspondientes a la instalación de medidores, tanto nuevos como ampliación, los cuales deben pasar por un periodo de avisos al usuario a quien se le instalará los medidores; que se debe cumplir con los plazos establecidos por SUNASS en sus procedimientos para instalación de medidores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9. Literal: CAP I Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 Literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE ,TODA VEZ QUE EL PRESENTE PROCESO DE SELCCION ES DE DATALOGGERS, NO DE MEDIDORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Observamos las bases del presente proceso, dado que al solicitar que sea ¿suministro de bienes¿, pero está considerando que el contratista esté debidamente inscrito en el RNP en el capítulo de ¿SERVICIOS¿; en tal sentido se contradice con el objeto de convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: CAP I Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hará la corrección correspondiente de acuerdo al objeto de la contratación que es la adquisición de bienes el cual incluye la instalación de los mismos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Consultamos, ¿para qué están considerando 04 entradas digitales, si la conectividad es con una señal del transmisor de presión y otra salida para pulsos de los equipos de caudal o volumen.? Solicitamos considerar como válido mínimo 02 entradas digitales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** CAP III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Literal c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , LOS DATALOGGERS DEBEN TENER COMO MINIMO : 2 ENTRADAS DIGITALES O SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN :

Con relación a las partidas y subpartidas consideradas en el presente proceso, y verificando que los precios unitarios no constituyen ninguno de estos conceptos, ¿cómo es que se plantea evaluar, medir y pagar dichos montos que no están siendo considerados como un proceso de contrataciones de bienes, sino que son actividades conexas al suministro de equipos?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 24 **Literal:** CAP III **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 Literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LO OBSERVADO SE ENCUENTRA ESTA INDICADO EN LOS LITERALES B Y C DE LAS PAGINAS 39 Y 40 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN

Observamos, con relación a MOVIMIENTO DE TIERRAS: ¿cómo se plantea realizar la FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO por este tipo de obras, si no están consideradas dentro de ¿PRECIOS UNITARIOS¿, que es la metodología de contratación de la presente convocatoria, existiendo para esto, elementos que condicen mucho de la realización de un suministro de bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** CAP III **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 Literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, ESTE TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN CON EL MISMO REQUERIMIENTO DE BIENES CON INSTALACION YA SE HA LLEVADO A CABO EN DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS , EN ESTE SENTIDO RATIFICAMOS QUE ES UN PROCESO DE SELECCIÓN DE BIENES QUE INCLUYE INSTALACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN

Observamos, con relación a CONCRETO ARMADO: ¿cómo se plantea realizar la FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO por este tipo de obras, si no están consideradas dentro de ¿PRECIOS UNITARIOS¿, que es la metodología de contratación de la presente convocatoria, existiendo para esto, elementos que condicen mucho de la realización de un suministro de bienes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** V **Literal:** CAP III **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 Literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE , ESTE TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN CON EL MISMO REQUERIMIENTO DE BIENES CON INSTALACION YA SE HA LLEVADO A CABO EN DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS , EN ESTE SENTIDO RATIFICAMOS QUE ES UN PROCESO DE SELECCIÓN DE BIENES QUE INCLUYE INSTALACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL (LA) MEDICION DE PRESION Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2599568, INCLUIDO LA INSTALACION

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	24/11/2023
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:48

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Consulta

Observamos que están considerando la experiencia como suministro de bienes; considerando bienes similares a los siguientes: medidores y/o datalogger y/o micromedidores y/o macromedidores y/o equipos de medición; lo cual contradice mucho con la finalidad y el objetivo de la convocatoria que es la ejecución de una obra, para lo cual observamos esta metodología de convocatoria, sustentado en los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Eficacia y Eficiencia; pues la actividad de suministro no garantiza la correcta instalación de los bienes. Al solicitar experiencia en suministro de bienes y no en ejecución de obra como tal, se pone en riesgo la ejecución de esta contratación y por consiguiente vulnera los principios de la Ley de Contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: CAP III Página: 106

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA REALIZADA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE , LA EXPERIENCIA DEBE SER EN CONTRATACIONES DE BIENES(bienes de medidores y/o dataloggers y/o micromedidores y/o macromedidores mecanicos) QUE INCLUYA SERVICIO DE INSTALACION ,TODA VEZ QUE LOS POSTORES DEBERAN DEMOSTRAS TAMBIEN SU EXPERTIS EN LA INSTLACION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null