

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-84-2024-OEC/GR PUNO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CALAMINON PRE PINTADO T , E=0.4 MM , CON AISLANTE DE POLIURETANO INYECTADO DE 25MM INCLUYE ACCESORIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20601107105	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	YONE Y NORMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - YONYNOR E.I.R.L.	Hora de envío :	15:27:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 03 solicita 7,664 und de tornillo autoperforante número 12x4" punta fina.

Al respecto requiero imagen de dicho bien para tener mayor precision al momento de formular oferta economica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: 3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE , El area usuaria Aclara sobre lo solicitado . En el numeral 03 solicita 7,664 und de tornillo autoperforante número 12x4" punta fina.  
Al respecto del requerimiento de una imagen del postor, cabe indicar que las imagenes son referenciales dado que pueden hacer alucion a una marca en especifico por lo que no se puede mostrar una imagen para determinar el requemiento de dicho bien. aclarando, el tornillo requerido es numero 12x4pulgadas autoperforante, que es facil de conseguir en el mercado, su especificacion comun es tornillo autoperforante exagonal, golilla integrada en la cabeza, golilla EPDM para sellado hermetico, punta de broca, material -acero al carbono , dureza superficial vickers min 589 - max627, dureza de nucleo vickers min398-max 407, longitud -4pulg o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-