

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-200-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA SUSPENDIDA Y TABIQUES CON PLACAS DE FIBROCEMENTO A TODO COSTO (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC"

Ruc/código : 20611153237

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : HIPERCENTRO DRYWALL S.A.C.

Hora de envío : 21:11:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sumados los espesores de placa de fibro cemento y parantes el espesor final seria $1.2+1.2+9=11.40\text{cm}$.

¿La tabiquería de "10cm" lleva fibra de lana de vidrio y que espesor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LO SIGUIENTE: DICHA CONSULTA SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL ITEM 5.2.1 DENTRO DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE INDICA LAS MEDIDAS DE LOS MATERIALES DEL Proceso constructivo. NOTA: QUE EN NIGUNA PARTE DE LOS MATERIALES SE INDICA QUE LLEVA FIBRA DE LANA DE VIDRIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null