

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20612216160	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PERCONS AZ S.A.C.	Hora de envío :	21:26:07

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En la página 48 requisitos del proveedor se puede apreciar servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento de centros de salud y/o hospitales y/o colegios y/o locales policiales u otra entidad pública, servicios de adecuación, servicios de telecomunicaciones (instalación de postes, antenas de telecomunicaciones u otros similares al rubro de telecomunicaciones) solicitamos se amplie servicio de adecuación y acondicionamiento de infraestructura y/o mantenimiento y adecuación de camal y/o mantenimiento correctivo de techos. Quedando así servicios de mantenimiento de centros de salud y/o hospitales y/o colegios y/o locales policiales u otra entidad pública, servicios de adecuación, servicios de telecomunicaciones (instalación de postes, antenas de telecomunicaciones u otros similares al rubro de telecomunicaciones) servicio de adecuación y acondicionamiento de infraestructura y/o mantenimiento y adecuación de camal y/o mantenimiento correctivo de techos, a fin de permitir mayor concurrencia de postores por ello solicitamos se considere lo sugerido así garantizar la transparencia del proceso de selección y sobre todo permitiendo la mayor participación y concurrencia de postores en cumplimiento del ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: c Página: 48

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 de la ley de contrataciones del estado literal a) y c

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección de la Información recibida de parte del Área Usuaria acoge parcialmente la observación. El servicio considera la experiencia en todos los tipos de Obras y Mantenimiento en entidades públicas

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio en todos los tipos de Obras y Mantenimiento en entidades públicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Con el fin de promover la pluralidad y la concurrencia de postores solicito se amplie el plazo de 28 dias calendarios a 40 dias calendarios, debido a que los postes son a fabricación con un tiempo estimado 25 dias, ademas de los plazos indicados en el 3.1 sobre el retiro del encofrado a los 4 dias y curado de 7 dias, seria imposible cumplir con los plazos exigidos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.8    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL Comité de Selección de la Informacion recibida de parte del Area Usuaría NO acoge, El plazo no puede ser ampliado ya que se encuentra dentro de lo establecido para su ejecución. Por otro lado durante el estudio de mercado se identificaron empresas que cumplir los terminos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 3.2 se indica VACIADO DE ZAPATA Y DADOS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 y en la descripción, literal b) se menciona la proporción de la mezcla entre cemento, piedra chancada de 1/2" y arena gruesa en proporción 1:4:4, solicito se aclare dicha proporción ó Fuerza a la Compresión. ya que con dicha proporción no se alcanzaria la FC=175KG/CM2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de la Información recibida de parte del Área Usuaria No acoge la observación El objetivo del vaciado de zapata y dados de concreto es llegar a la resistencia mínima de FC=175KG/CM2, puesto que el área técnica son profesionales en ingeniería civil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la tablas 4.1 y 4.2 se indican las especificaciones tecnicas de postes metalicos de 9m y 7.5m de 8"x8" con sus respectivos patorales de 3"x3" del material TUBO ASTM A500 LAC, siendo este un material no comercial en nuestro pais en esas dimensiones por lo que solicito se acepte TUBO DE FIERRO CUADRADO DE 8"x8" para los postes y de 3"x3" para los pastoraes, dicho material no afecta la capidad de carga, esfuerzo o durabilidad por oxidacon ya que este tendra capas de pintura

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** CAP III        **Literal:** 4.1 y 4.2        **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección de la Informacion recibida de parte del Area Usuaría No acoge la observación, puesto que el material de TUBO ASTM A500 LAC si existe en el mercado Nacional. Por otro lado durante el estudio de mercado se identificaron empresas que cumplir los terminos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre las características de los materiales en el ítem 4.4 se menciona que antes de la fabricación de los postes metálicos, se debe revisar cada uno de las tandas de materiales que lleguen a la actividad, solicito aclarar para el caso de que los postes se fabriquen fuera de la provincia de Andahuaylas, si el costo de pasajes, estadía y alimentación de los responsables de dicha verificación estarán a cuenta de la municipalidad o la contratista

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: CAP III      Literal: 4.4      Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de la Información recibida de parte del Área Usuaria No acoge la observación, Todos los gastos ocasionados en la fabricación y transporte de los postes es a cuenta del contratista; por otro lado el contratista debe entregar los bienes según lo establecido en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Sobre la experiencia del postor en la especialidad solicito suprimir los servicios de mantenimiento de centros de salud y/o hospitales y/o colegios y/o locales policiales u otra entidad publica, ya que no guardan relacion con el objeto de la presente convocatoria.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** C      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL Comité de Selección de la Informacion recibida de parte del Area Usuaría acoge parcialmente la observacion. El servicio considera la experiencia en todos los tipos de Obras y Mantenimiento en entidades públicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN E IZAJE DE POSTES METÁLICOS; DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTOS DE POSTES Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE; VACIADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2; A TODO COSTO

Ruc/código :	20491139782	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	KUKYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:48:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el detalle constructivo postes metalicos de videovigilancia, BASE DE POSTE se indica plancha fija en cimentación 0.35x0.35m e=7.62mm con tubo cuadrado de 8"x8" h=0.25m, solicito aclarar si e correcto la aplicación de tubo cuadrado de 8"x8" h=0.25m ya que este podria generar vacios en el interior de diho tubo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: PD01 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección de la Informacion recibida de parte del Area Usuaría No acoge la observación. Si es necesario la instalación del tubo cuadrado de 8"x8" h=0.25 metros según el plano. El cual no generara vacíos por que estará llenado con concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna