

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC¿=210 KG/CM2¿ CON CEMENTO TIPO HS AGREGADO H67 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TENOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:41:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la documentación de presentación facultativa, ¿empresas que no pertenezcan a las micro y pequeñas empresas, es decir grandes empresas, también pueden presentar una acreditación de inscripción en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad? ¿ello tendrá puntaje adicional?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que cualquier empresa que cuente con certificado del registro nacional de la micro y pequeña empresa - REMYPE vigente, podrá acceder al beneficio de solución en caso de empate, desarrollado en el literal a) del numeral 91.1 del Art 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Resulta necesario aclarar que la acreditación de contar con trabajadores con discapacidad dentro de su empresa, no asigna puntaje adicional alguno, solo es un medio de solución para poder establecer el orden de prelación, cuando dos o mas postores, obtengan el mismo puntaje, después de aplicar los factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-19-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC_i=210 KG/CM2_i CON CEMENTO TIPO HS AGREGADO H67 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TENOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:41:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Es factible emitir los certificados de rotura solo a 7 y 28 días?, ya que la norma NTP 339.714 solo solicita resistencia a 28 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

la norma NTP 339.714 solo solicita resistencia a 28 días

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del participante, y se indica que se modificará la emisión de los cetificados de rotura a 7 y 28 dias, con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas en los terminos de referencia del requerimiento en el ítem 6.1.4 MATERIALES A EMPLEAR EN EL SERVICIO DONDE DICE:

Los certificados de rotura de probetas, será a todo costo por parte del contratista y el control de concreto fresco, de temperatura, asentamiento a la salida del mixer en planta proporcionando los resultados de la resistencia a la compresión a la edad de 7 días, 14 días y 28 días. DEBE DECIR:

Los certificados de rotura de probetas, será a todo costo por parte del contratista y el control de concreto fresco, de temperatura, asentamiento a la salida del mixer proporcionando los resultados de la resistencia a la compresión a la edad de 7 y 28 días.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-19-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC¿=210 KG/CM2¿ CON CEMENTO TIPO HS AGREGADO H67 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TENOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:41:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre el ítem de "Reactividad", la norma ASTM.289 indicada en bases ya no esta vigente , la norma vigente es la ASTM.1567

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1.6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación del participante, y en virtud de lo indicado se modificará la norma derogada y se aplicará la norma ASTM. 1567 Vigente.

Se modificará en las bases integradas en los terminos de referencia del requerimiento en el ítem 6.1.4 MATERIALES A EMPLEAR EN EL SERVICIO DONDE DICE:

¿ REACTIVIDAD: el agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado fino. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante la norma A S T M C 2 8 9

DEBE DECIR: ¿ REACTIVIDAD: el agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado fino. Se considera como lo señala la norma ASTM C1567.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-19-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC_i=210 KG/CM²_i CON CEMENTO TIPO HS AGREGADO H67 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TENOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:41:19

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al 4to ítem del punto 6.1.7. Control de calidad del concreto, solicitan presentar resistencias de los ensayos a la salida de planta, lo cual no aplica, ya que por norma la resistencia es aplicada y verificada después de 28 días de puesto el concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1.7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante, y se hará la modificación en el ítem 6.1.7 control de calidad del concreto según indica la Norma E 0-60 del RNE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas en los terminos de referencia del requerimiento en el ítem 6.1.7 CONTROL DE CALIDAD DONDE DICE: - Se deberá presentar las resistencias de los ensayos a la salida de planta.

- Se deberá presentar los diseños de mezcla con evidencia de ensayo a la compresión del concreto a disponer de planta. DEBE DECIR: - Se deberá elaborar las probetas para el ensayo de resistencia a la compresión en la obra por cada mixer entregado (mínimo de probetas por mixer: 02 Unidades).

- Se deberá presentar los diseños de mezcla con evidencia de ensayo a la compresión del concreto a disponer antes de la entrega del concreto.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :AS-SM-19-2024-OEC/SRDI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC_i=210 KG/CM2_i CON CEMENTO TIPO HS AGREGADO H67 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TENOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	23:41:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre el ítem e) Calidad de la mezcla, los porcentajes de tolerancia no se adecuan a la norma detallada vigente, por favor considerar la norma vigente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1.6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante, y se hará la modificación en el ítem 6.1.6 calidad de materiales a usarse y se aplicara según indica la Norma E 0-60 del RNE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas en los terminos de referencia del requerimiento en el ítem 6.1.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES A USARSE EN LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO PREMEZCLADO DONDE DICE: La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su diseño, admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus componentes:

¿ Agua, cemento y aditivos¿.....¿.+ 1%

¿ Agregado fino¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. +2%

¿ Agregado grueso hasta de 38 mm¿+2%

¿ Agregado grueso mayor de 38 mm...+3%

DEBE DECIR:

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su diseño, admitiéndose las las variaciones en el peso de sus componentes de acuerdo a la NTP 339.114 Ítem 09 Cantidad de materiales.