

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:05:37

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

De contra con planos de planta o detalles de las especialidades de los SSHH  
Se solicita planos

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** iii    **Literal:** 3.1    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se adjunta los planos de arquitectura

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:05:37

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

por la envergadura de los trabajos se debe visitar el lugar del servicio  
se solicita que se precise la fecha de la visita técnica y si es obligatoria

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: iii

**Literal:** 3.1

**Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se coordinara con el área usuaria para la visita técnica hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas, dicha solicitud se hará vía correo a: unidad.servicios.generales@unac.edu.pe, la visita técnica es en la ciudad universitaria de la UNAC sito en la AV. Juan Pablo II N° 306 Bellavista Callao

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

se solicita que se precise que el personal clave propuesto debe cumplir con la ley 28858

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** iii      **Literal:** 3.1

**Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el personal clave propuesto debe cumplir con la ley 28858 y su reglamento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
solicitará la entidad la carta de garantía expedida por el fabricante o distribuidor oficial de la marca para que la entidad verifique la autenticidad del producto (materiales y equipos)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los entregables  
Se adjuntara Carta de garantía expedida por el distribuidor oficial de la marca o del fabricante de lo siguiente: grifería de lavatorios y urinarios, inodoros, lavatorios, urinarios, luminaria y pintura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:05:37

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En algunos servicios las entidades solicitan al contratista presente planos de ingeniería de detalles y de replanteo de las diferentes especialidades, se solicita que precise si la entidad lo solicitara además hay que presentarlos debidamente firmados

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** iii      **Literal:** 3.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El proveedor presentara los planos de replanteo en las especialidades de arquitectura, sanitarias y eléctricas compatibilizadas entre sí debidamente firmados y sellados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

en las especificaciones técnicas de la luminaria se especifica difusor led y no existe dicha luminaria se solicita que se precise a más detalle la luminaria a instalar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LUMINARIA HERMETICA

Cuerpo: Base de Plástico ABS Óptica: Protección Difusor de Policarbonato.

Longitud: 1.20m

Potencia Max.: 2x16W

Rango de tensión: 100-277V

Tipo de lámpara: Tubo LED T5 o T8

Cantidad de lámpara: 2 unid 14.5w c/u

Índice protección: IP 65

Protección contra Impactos Mecánicos IK08

Las luminarias y tubo led deben ser de la misma marca

TUBO LED

Vida útil (Nom) 15000 h

Cap-Base G13

Temperatura de Color 6500°K

Flujo luminoso (Nom) 1600 lm

Índice de reproducción cromática (Nom) > 80

Tipo de lampara: Tubo LED T8

Frecuencia 50 to 60 Hz

Potencia (nominal) 16 W

Voltaje (Nom) 100-277 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:05:37

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las redes de agua, cual será el alcance del servicio  
Se ejecutará las montantes de agua  
Se conectará desde el tanque elevado o caseta de bombeo

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** 3.1    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La ejecución (reemplazo) de las montantes de agua esta comprendidas en el presente servicio,  
Actualmente el sistema de agua potable funciona con tanque hidroneumático que se ubica en el 1er piso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las redes de desagüe, cuál será el alcance del servicio

Se ejecutará las montantes de desagüe

Se conectará a la red de desagüe interior o exterior de la facultad, se tiene detalle o punto de fijacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** 3.1    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La ejecución (reemplazo) de las montantes de desagüe esta comprendidas en el presente servicio

Se conectara al buzón existente al exterior de la Facultad, incluye la construcción de dos buzones y reparación del piso que será igual al existente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las redes de desagüe nuevas en los servicios será adosadas al piso o colgantes, se solicita que se precise

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** 3.1    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

las redes de desagüe en la horizontal serán colgantes con abrazaderas tipo gota  
las redes de desagüe en la vertical serán adosadas en Riel Unistrut ,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las redes de desagüe nuevas en los servicios, se solicita que se precise  
Se preveera salidas de ventilación  
Se preveerá sumidero

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: iii      Literal: 3.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Sebe preveer salidas de ventilacion de 3" para desagüe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:05:37

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Se indica biombo para urinario pero no se ubica las especificaciones técnicas del urinario, se solicita que se precise las características del urinario

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** iii      **Literal:** 3.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

**Urinario**

Urinario mediano con trampa incorporada, para lugares con alto tráfico de usuarios. Fabricado íntegramente de cerámica vitrificada, por proceso de horno a altas temperaturas, esmalte de alta resistencia y larga vida, alta resistencia mecánica, máxima higiene en las paredes del bacín. Sifón de 70mm de diámetro Viene con empaquetadura de jefe de 2" para salida de desagüe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:05:37

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Con respecto a las redes de desagüe nuevas en los servicios serán colgantes, se solicita que se precise si se instalar falso cielo raso (baldosas)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: iii      Literal: 3.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se instalara falso cielo raso

Se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:11:28

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se precise a más detalle las características de los diferentes materiales menores como

Tubería de bastos

Llaves de paso y/o compuertas

Accesorios de lavatorios

Sumideros y otros

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 48**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se detalle las especificaciones técnicas de los materiales mas representativos:

Interruptor

Cable

Siliconas para baños

Tubería agua y accesorios

Tubería de desagüe y accesorios

Tubo de abasto de  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ " x 0.40m

Tubo de abasto de  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{7}{8}$ " x 0.40m

Registro  $\frac{1}{2}$ " sumidero  $\frac{3}{4}$ "

Se acoge

Interruptor Los interruptores tipo dados pesado (independiente de la placa), unipolares, bipolares, de 16 A. Mínimo 220 V. de régimen, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo de color marfil para la conexión. Serán de empotrar, del tipo de balancín con dados intercambiables para operación silenciosa, los contactos serán plateados. Cumplirán con la norma técnica nacional NTP. Incluirán base para fijación de los dados. La capacidad de los interruptores serán las siguientes: Interruptor unipolar: 16 A, 250 V., 60 Hz. Las placas serán de aluminio mate con soporte incluido provistas con los accesorios respectivos para instalar los dados (interruptores), el dado y placa debe ser compatible Cable Conductor de cobre electrolítico recocido, cableado. Aislamiento de compuesto termoplástico no halogenado HFFR. Es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libres de halógenos (tipo LSOH 80°C. Marcación Fabricante S.A. xxxx 450/750 V Sección Año Metrado Secuencial Norma(s) de Fabricación: NTP 370.252 tensión de servicio: 450/750 V Temperatura de operación: 80°C 2x1x2.5 mm<sup>2</sup> + 1x2.5mm<sup>2</sup> para el alumbrado Siliconas para baños sellante elástico de

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

reticulación ácida que cura con la humedad del ambiente, libre de solventes. Contiene agentes fungicidas que evitan la formación de mohos y hongos Resistencia a largo plazo de hongos y moho. Normas EN 15651-1 F EXT-INT CC EN 15651-3 S Tubería agua y accesorios Fabricado con PVC (policloruro de vinilo) clase 10 fabricadas bajo norma NTP 399.002, embone es S/P para ser unidos con cemento solvente, el cual garantiza su hermeticidad para su correcto funcionamiento Los accesorios serán de las siguientes características: para agua fría, color gris, 10BAR, y fabricado según norma NTP 399.019 Tubería desagüe y accesorios Del tipo pesado Fabricadas con norma técnica NTP 399.003 y accesorios con norma NTP 399.172. Color: Gris orgánico. Tubo de abasto de  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ " x 0.40m Características \*\* Material: hilo trenzado de aluminio  $\frac{1}{2}$ " reforzado c/recubrimiento de PVC \*\* N° hilos trenzados 24 carretes x 7 hebras (12 c/u aluminio-polietileno) \*\* Manguera interior EPDM atóxica \*\* Terminales: acero inoxidable

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20517873668	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	SUMITEG S.A.C.	Hora de envío :	06:11:28

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se precise a más detalle las características de los diferentes materiales y equipos como Grifería de urinarios y lavatorio inodoro lavatorio cerradura bisagra (incluyendo cantidad por puerta) y otros

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** iii      **Literal:** 3.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De grifería de lavatorio se borra lo siguiente: ¿ Modelo: llave LVT ¿ Acabado: cromado ¿ Sistema de cierre temporizado accionado de 2 a 4 segundos De INODORO se borra lo siguiente: ¿ Modelo: BALI ¿ Tipo de Descarga: Doble ¿ Litros por descarga: 4.5L Las especificaciones de las bisagras están especificadas y son cuatro bisagras por puertas se acoge parcialmente

Grifería para lavatorio Descripción Tiempo de ciclo completo de 4 ¿ 6 segundos. Accionamiento mecánico con botón. Tipo de grifo: temporizada Aereador de tipo anti vandálico incluye llave especial para desmontar Filtro anti impurezas de polipropileno, que evita el paso de cuerpos sólidos al sistema temporizado Material Cuerpo en bronce fundido con exclusivo acabado DURACROM Cabezal con botón para accionamiento temporizado en bronce con exclusivo acabado DURACROM. Tuerca de fijación en bronce con exclusivo acabado DURACROM. Caudal 0.350 lt (0.093 GL) ¿ 0.500 lt (0.13 GL) De descarga por ciclo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Grifería ¿ llave urinario: Descripción Fluxómetro mecánico de 1.9 L para Urinario, con descarga indirecta con palanca. Sistema de cierre por compensación de presión, con accionamiento por palanca de 1.9L. Brida de bronce para conexión con el urinario. Sistema anti-sifónico incluido en el tubo de bajada, por su interruptor anti vacío. Función Non-Hold stop, que impide desperdiciar agua, aun así la palanca siga activada. Material Cuerpo de bronce cromado estampado. Conexión al punto de agua 3/4¿ NTP Tubería de alimentación de agua mínima 1¿. Normas ASSE1037-2015/ ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15 - Performance requirements for pressurized flushing devices for plumbing fixtures. ASME A112.18.3, ASSE 1001/CSA B64.1.1 - Performance requirements for backflow protection devices and systems in plumbing fixture fittings. Plumbing Supply Fitting Calidad de recubrimiento: EN248, Sanitary tapware-General specification for electrodeposited coatings Ni-Cr. Neutral Salt Spray Test (200hour

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:16:09

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

para una mejor propuesta, y la entidad tenga conocimiento de los materiales que se va instalar en el servicio, será obligatorio la presentación de la fichas técnicas de los equipos y materiales a instalar por parte del postor

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: iii      Literal: 3.1      Página: 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las fichas técnicas son documentación para acreditar ante la entidad el cumplimiento de algún componente de los términos de referencia, para este caso es obligatorio que el postor presente en su propuesta las fichas técnicas de:

Lavatorio  
Inodoro  
Urinario  
Grifería de lavatorio y urinario  
Luminaria  
Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Es obligatorio que el postor presente en su propuesta las fichas técnicas de:

Lavatorio  
Inodoro  
Urinario  
Grifería de lavatorio y urinario  
Luminaria

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código : 20517873668

Nombre o Razón social : SUMITEG S.A.C.

Fecha de envío : 27/09/2023

Hora de envío : 06:19:34

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Como es una remodelación de servicios higiénicos, se dañará algunas paredes, se solicita que se precise las características a detalle de la pintura y sus colores

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: iii      Literal: 3.1      **Página: 48**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si se dañara las paredes se resanaran y se pintaran

Se indica las características de la pintura

Pintura pared

Tipo: Latex satinado

Descripción

Pintura de acabado satinado y textura suave.

Formulado con 100% de resina acrílica, de tal manera que le confiera una excelente lavabilidad.

Que tenga la propiedad, de que los colores mezclables entre sí.

No contengan plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

Características

Acabado : Satinado

Componentes : Uno

Sólidos en volumen : 37% + - 2%, según color

Brillo a 60° : 22 - 26 GU

El sellador debe ser de la misma marca de la pintura que le corresponde

Pintura (techos)

Descripción

La pintura debe ser lavable y fácil de limpiar.

Características

Componentes : Uno

Sólidos en volumen : 33% + - 3%, según color

Sólidos en peso : 47.4% +/-6% según color

VOC (g/l) : 0.7 ¿ 27, según el color

El sellador debe ser de la misma marca de la pintura que le corresponde

Se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Si se dañara las paredes se resanaran y se pintaran

Se indica las características de la pintura

Pintura pared

Tipo: Latex satinado

Descripción

Pintura de acabado satinado y textura suave.

Formulado con 100% de resina acrílica, de tal manera que le confiera una excelente lavabilidad.

Que tenga la propiedad, de que los colores mezclables entre sí.

No contengan plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

Características

Acabado : Satinado

Componentes : Uno

Sólidos en volumen : 37% + - 2%, según color

Brillo a 60° : 22 - 26 GU

El sellador debe ser de la misma marca de la pintura que le corresponde

Pintura (techos)

Descripción



**Entidad convocante :** UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

**Nomenclatura :** AS-SM-22-2023-UNAC-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

---

La pintura debe ser lavable y fácil de limpiar.

Características

Componentes : Uno

Sólidos en volumen : 33% + - 3%, según color

Sólidos en peso : 47.4% +/-6% según color

VOC (g/l) : 0.7 ¿ 27, según el color

El sellador debe ser de la misma marca de la pintura que le corresponde

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:08:25

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Se solicita AL COMITÉ ampliar la denominación que para sustentar la experiencia de postor también sea con obras y/o servicios en: construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estos términos de obras y/o servicios de infraestructura en colegios y/o universidades y/o institutos y/o edificios multifamiliares y/o edificio de oficinas o similar de entidades públicas. De tal modo, poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcial y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. No se puede considerar las ejecuciones en OBRAS para acreditar la experiencia del POSTOR, ni del PERSONAL CLAVE, según la directiva N°001-2019-OSCE/CD de las bases estándar y la Opinión N°115-2021/DTN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:08:25

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Se consulta al comité de selección CONFIRMAR si al ser una empresa MYPE, para sustentar el monto de la experiencia bastara con tener una experiencia de S/ 60,000.00 y no los S/ 800,000.00.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: C      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE SU APRECIACION ES CORRECTA, CUANDO ES MYPE DEBERA DE ACREDITAR LOS S/ 60,000.00 DE EXPERIENCIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:08:25

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité ampliar que para los profesionales como responsable del servicio y prevencionista se puede sustentar la experiencia en ejecución de obras. De tal modo, poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcial y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.4    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. No se puede considerar las ejecuciones en OBRAS para acreditar la experiencia del POSTOR, ni del PERSONAL CLAVE, según la directiva N°001-2019-OSCE/CD de las bases estándar y la Opinión N°115-2021/DTN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Ruc/código :	20514155403	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:08:25

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité confirmar si lo solicitado en los Términos de Referencia en el ítem VI B.4) y C) paginas 62 y 63 con referente a los profesionales y al postor no se presentara ningún documento como sustento y solo bastara lo solicitado en los Requisitos de calificación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** VI    **Literal:** B.4 Y C    **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los documentos de sustento se detallan en los Requisitos de Calificación  
Se aclara

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los documentos de sustento se detallan en los Requisitos de Calificación  
Se aclara