

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-102-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PLAN DE CONTINGENCIA (TUBERIAS) PARA LA META 21 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-A

Ruc/código : 20521700794

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 10:57:53

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 150 MM X 150 MM X 3 MM X 6M. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LO TUBOS GALVANIZADOS SOLO SE FABRICAN Y COMERCIALIZAN HASTA 2 MM DE ESPESOR. EN ESTE SENTIDO LOS TUBOS GALVANIZADOS ES UN PROCESO EN LA CUAL EL TUBO O LA BOBINA SE LLEVA A UN PROCESO DE GALVANIZADO (ZINCADO). ANTE LO EXPUESTO A FIN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE TUBOS NEGROS 150 X 150 X 3 MM X 6M. CON REVESTIMIENTO GALVANIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 20 MICRAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación realizada, el área usuaria NO SE ACOGE a las características señaladas en la observación. Las especificaciones técnicas es conforme a lo que se requiere para el tipo de construcción según expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-102-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PLAN DE CONTINGENCIA (TUBERIAS) PARA LA META 21 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-A

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 75 MM X 75 MM X 3 MM X 6M. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LO TUBOS GALVANIZADOS SOLO SE FABRICAN Y COMERCIALIZAN HASTA 2 MM DE ESPESOR. EN ESTE SENTIDO GALVANIZADO ES UN PROCESO EN LA CUAL EL TUBO O LA BOBINA SE LLEVA A UN PROCESO DE GALVANIZADO (ZINCADO). ANTE LO EXPUESTO A FIN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE TUBOS NEGROS 75 X 75 X 3 MM X 6M. CON REVESTIMIENTO GALVANIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 20 MICRAS. SE PRESENTARA CERTIFICADO DE CALIDAD DEL GALVANIZADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación realizada, el área usuaria NO SE ACOGE a las características señaladas en la observación. Las especificaciones técnicas es conforme a lo que se requiere para el tipo de construcción según expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-102-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PLAN DE CONTINGENCIA (TUBERIAS) PARA LA META 21 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-A

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 50 MM X 50 MM X 3 MM X 6M. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LO TUBOS GALVANIZADOS SOLO SE FABRICAN Y COMERCIALIZAN HASTA 2 MM DE ESPESOR. EN ESTE SENTIDO GALVANIZADO ES UN PROCESO EN LA CUAL EL TUBO O LA BOBINA SE LLEVA A UN PROCESO DE GALVANIZADO (ZINCADO). ANTE LO EXPUESTO A FIN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE TUBOS NEGROS 50 X 50 X 3 MM X 6M. CON REVESTIMIENTO GALVANIZADO CON UN ESPESOR MINIMO DE 20 MICRAS. SE PRESENTARA CERTIFICADO DE CALIDAD DEL GALVANIZADO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación realizada, el área usuaria NO SE ACOGE a las características señaladas en la observación. Las especificaciones técnicas es conforme a lo que se requiere para el tipo de construcción según expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null