

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los TDR dentro de los ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: indica: "Se realizará la recirculado del aceite interno en las máquinas hasta obtener temperatura promedio de 70°C en el sistema....."

CONSULTA: Indicar si los transformadores disponen de sensores de temperatura del aceite e indicar a qué temperatura están calibrados, consideramos calentar el aceite a 70°C se estaría degradando lo recomendable seria calentar máximo hasta 60°C se solicita confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que los medidores estan calibrados a 95°C para alarma y 105°C para disparo. Por lo expuesto es factible calentar a temperatura de 70 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.- En la Tabla 2. indica los tipos de aceite en cada transformador, en el cuadro falta identificar de la SET SECHURA - transformador CANEPA TABINI de 7 MVA, se solicita indicar el tipo de aceite

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el transformador de la SET Sechura no se conoce el tipo de aceite que posee.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.- En los TDR indica los trabajos con corte de energía es de 10 horas continuas, confirmar que los trabajos de Pruebas Electricas y la Correccion de fuga de aceite del mismo transformador se realizarán en días diferentes el tiempo indicado es insuficiente realizar los dos trabajos indicados.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que las pruebas eléctricas se harán en un día diferente al trabajo de corrección de fuga de aceite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si la propuesta economica debe ser presentada en soles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en el literal "g)", del numeral 2.2.1.1., del Capítulo II, de la Sección Específica de las bases, está precisado que la moneda es SOLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion del servicio debemos considerar la entrega de una carta fianza y/o similar, de ser afirmativo indicar el monto y la duracion de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en el numeral 3.2.1., del Capítulo III, de la Sección General de las bases, está precisado lo siguiente: "...Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion del servicio debemos considerar la entrega de una carta fianza por prestaciones accesorias y/o similar, de ser afirmativo indicar el monto y la duracion de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que no se estan requiriendo prestaciones accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos puedan compartir, el cronograma de ejecucion de los servicios

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el cronograma será entregado al postor ganador, de acuerdo al programa anual de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con la finalidad de poder presentarles un correcta cotizacion agradeceremos que nos envíen un cronograma de intervencion, mensual donde se indiquen los transformadores a intervenir y los trabajos a realizar.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el área usuaria alcanza el programa anual de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se anexará a las bases integradas el programa anual de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Ingeniero Supervisor , agradeceremos considerar como trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
También se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, tecnicos especialistas , agradeceremos considerar como trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 Kv

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Ingeniero Supervisor , agradeceremos considerar como trabajos similares a RECONDICIONADO DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
También se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, tecnicos especialistas , agradeceremos considerar como trabajos similares a REACONDICIONADO DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
También se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 Kv

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Ingeniero Supervisor , agradeceremos considerar como trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
También se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, tecnicos especialistas , agradeceremos considerar como trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Ingeniero Supervisor , agradeceremos considerar como trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, tecnicos especialista , agradeceremos considerar como trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV, ya que estos trabajos son solicitados en los terminos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, Ingeniero Supervisor , agradeceremos considerar como trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga

de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También se considerará como experiencia del personal clave, INGENIERO SUPERVISOR los trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, TECNICOS ESPECIALISTAS, agradeceremos considerar como trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga

de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
también se considerará como experiencia del personal clave TECNICOS ESPECIALISTAS los trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 60 kV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga

de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 138 KV

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 138 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a Mantenimiento de Conmutadores bajo carga de los Transformadores Potencia de de hasta 138 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a REGENERACION DE ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares a REACONDICIONADO DEL ACEITE AISLANTE de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a REACONDICIONADO DEL ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a REACONDICIONADO DEL ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DEL ACEITE AISLANTE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los transformadores de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a ELIMINACION DE FUGAS DE ACEITE de los Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	12:38:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , agradeceremos considerar como trabajos similares aPRUEBAS ELÉCTRICAS de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a PRUEBAS ELÉCTRICAS de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
para el requisito de calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, también se considerará como servicios similares a PRUEBAS ELÉCTRICAS de Transformadores Potencia de de hasta 60 KV

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:34:59

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar que sera posible realizar una visita guiada a los diferentes transformadores del concurso para la evaluacion para la eliminacion de fugas de los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en los términos de referencia se han especificado todas las actividades a realizar, ademas se han indicado las características y fotos de los transformadores. No es posible programar en esta etapa el ingreso de personal para la evaluación de eliminación de fugas de aceite de los transformadores, por cuanto esta actividad se deberá programar con corte del servicio eléctrico, ademas que se deben de programar los controles de seguridad respectivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Considerar como formacion academicas del Tecnico especialista constancia de egresado y/o certificado de estudios y/o certificados de trabajos donde evidencie haber realizados este tipo de trabajos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 7.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, para la realización de las actividades del servicio requerido es necesario que el personal técnico especilista cuente con título profesional o técnico, por cuanto los trabajos a realizar en los transformadores de ENOSA estarán en servicio y operativos. Asimismo, los certificados o constancias de trabajo serán evaluados como requisito de calificación de expereincia del personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Considerar como experiencia del personal clave mantenimientos electromecanicos para subestaciones mayores de 33KV.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el personal clave debe contar con experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se requiere nos compartan los últimos análisis físico químico del aceite de los Transformadores de la TABLA 2 y TABLA 3. A fin de revisar el estado del aceite y contemplar la cantidad de material para el Regenerado y acondicionamiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se anexa a las bases los análisis físico químicos del año 2023 de los transformadores indicados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se anexa a las bases los análisis físico químicos del año 2023 de los transformadores indicados.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Tanto para el Regenerado y Acondicionamiento del aceite en los Transformadores de Potencia, será necesario suministrar aceite adicional para reponer la pérdida. Confirmar si ENOSA brindara ese aceite que se necesita adicionar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que ENOSA entregará el aceite necesario para reponer la perdida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

El aceite faltante para completar el nivel de aceite en los Transformadores luego el Tratamiento, será proporcionado por ENOSA?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que ENOSA entregará el aceite necesario para reponer la perdida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Para energizar la máquina de Regenerado y Tratamiento de aceite se necesitará 120 kw, confirmar si ENOSA brindará esta alimentación auxiliar en cada Subestación? Indicar a qué distancia se encuentra del Transformador.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que ENOSA entregará la alimentación auxiliar en cada subestación. El proveedor deberá contar con cables y un tablero de protección para conectarse de aproximadamente 50 a 80 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Para realizar el tratamiento de aceite se requiere que ENOSA deshabilite las protecciones por actuación del Rele Buchholz.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el postor será responsable de ejecutar todas las actividades necesarias para realizar el servicio a satisfacción de Enosa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar si los Transformadores a realizar Eliminación de fuga de aceite son 9 unidades o 11 unidades?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que son 9 unidades de transformadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la Página 33 de los TDR indican que también se realizará correctivos en los Transformadores de SET Morropón y SE. Loma Larga Confirmar? indicar que tipo de correctivo y enviar reporte fotografico detallado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que no se harán correctivos en los transformadores de Morropon y Loma Larga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Remitir fotos mas nitidas de los punto por donde esta fugan aceite para los Transformadores del ANEXO III , confirmar que las fugas son en empaquetaduras y no en soldaduras.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que solo se tratarán las fugas que son en empaquetaduras y no en soldaduras. Se anexan fotos mas nitidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

De acuerdo a la envergadura del mantenimiento correctivo en los Transformadores con mayores observaciones, el trabajo probablemente durará más de 10 horas. Confirmar si se podrá disponer de más horas de corte de energía en aquellos casos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el corte maximo será de 10 horas. No se podrá disponer de más horas de corte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Confirmar si la Inducción de Seguridad puede ser virtual, para no generar sobre costos en movilizar al personal.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que las inducciones de seguridad deben ser de manera presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirmar que la valorización será por Transformador intervenido ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que la valorización será por transformador intervenido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Confirmar si existe una Programación para los trabajos , enviar cronograma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que alcanza el programa anual de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Remitir Planos de dimensiones de cada Transformador..

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que no se cuenta con planos de los transformadores, en los términos de referencia se han alcanzado las fotos y las características de cada transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar si el horario de trabajo es nocturno, diurno, en domingo / feriado o de Lunes a Viernes para los trabajos con Corte de Energía.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que los trabajos con corte de servicio serán diurnos y generalmente los días domingos. Los trabajos de tratamiento de aceite serán diurnos y nocturnos con el transformador en servicio hasta completar el tratamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

confirmar que el mantenimiento correctivo no incluye reemplazo o suministro de accesorios no contemplados en el alcance de las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el mantenimiento correctivo no incluye reemplazo o suministro de accesorios no contemplados en el alcance de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
Confirmar si ENOSA brindara una grúa en cada Subestación para carga y descarga de las máquinas de tratamiento y demas accesorios?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 10.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA que Enosa brindará una grúa en cada subestación para carga y descarga de las máquinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

definir si los cortes se darán por transformador/subestación o por grupo de transformadores/subestaciones?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que los cortes se darán por transformador de potencia y en algunos casos por grupo de transformadores del mismo sistema eléctrico que se interrumpa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Para el caso de SET Morropón y SET Loma Larga; cuál será el alcance de los trabajos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que no se harán correctivos en los transformadores de Morropon y Loma Larga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el folio 24 de las bases se suprimir lo textos donde se indican Morropon y Loma larga y se reemplazarán por SET Chulucanas

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmar si se efectuará las actividades indicadas en las bases explícitamente; en caso de encontrar suministro o actividad no indicada en las mismas. será sujeto de evaluación y presupuestado como ítem adicional.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en caso de encontrar suministro o actividad no indicada, será sujeto de evaluación y en caso corresponda se tratará como un adicional durante la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Confirmar que el alcance de componentes de BT, se limita solo en el tablero de control y tablero CBC adosados al transformador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el alcance de componentes de BT, se limita solo en el tablero de control y tablero CBC adosados al transformador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Confirmar que el cliente va a suministrar una oficina, para albergar al personal clave del servicio en sus instalaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 10.3 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que Enosa no suministrará oficina para personal de la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se solicita proporcionar los análisis fisicoquímicos de los transformadores, para calcular la cantidad exacta de tierra Fuller a emplear.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se anexa a las bases los análisis físico químicos del año 2023 de los transformadores indicados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se anexa a las bases los análisis físico químicos del año 2023 de los transformadores indicados.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:07:01

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Indicar transformadores que requieren tratamiento con inhibidor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, los transformadores a los cuales se le hará tratamiento con inhibidor se encuentran detalados en la Tabla 3 que a los que se le realizará tratamiento con termo vacio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:09:33

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Indicar los requisitos para empezar a realizar trabajos en las subestaciones y confirmar que las inducciones podran ser de forma virtual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se están anexando a las bases integradsas los requisitos de seguridad. Asimismo se precisa que las inducciones de seguridad deben ser de manera presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se anexan a las bases los requisitos de seguridad.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:18:49

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

con respecto al transformador de la subestacion chulucanas y otros confirmar que en caso no se pudiera reparar la fuga en la soldadura y la falla sea estructural o por mala fabricacion , el contratista quedara liberado de cualquier forma de garantia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, en caso no se pudiera reparar la fuga en la soldadura del transformador de Chulucanas, el contratista quedará liberado de cualquier forma de garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:18:49

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:
confirmar que las valorizaciones se realizaran por cada intervencion en los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA que la valorización será por transformador intervenido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO, ELIMINACIÓN DE FUGAS Y REGENERACIÓN DEL ACEITE AISLANTE Y PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:19:51

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Enviar cronograma de invenciones por cada subestacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se alcanza el programa anual de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null