

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 7-2023-EO-SM-1 “ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 60 Y 138 KV PARA LA GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN.”

En la Ciudad de Tarapoto, siendo las 10:45 horas del día martes 09 de junio del 2023, en las instalaciones de la Supervisión Logística San Martín de Electro Oriente S.A., se reunieron los miembros del Comité de Selección, quienes se encargan de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 7-2023-EO-SM-1, hasta su culminación, para la “ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 60 Y 138 KV PARA LA GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN.”

El objeto de la presente es verificar las ofertas presentadas por los participantes que se registraron en la plataforma del SEACE, a fin de proceder con la admisión, evaluación y calificación de la documentación presentada.

Valor estimado: S/ 204,416.36 (Doscientos cuatro mil cuatrocientos dieciséis con 36/100) con IGV.

1. Del Registro de participantes:

Se verifica en la plataforma del SEACE el Registro de Participantes, constatándose que se cuenta con ocho (08) participantes registrados como válidos:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20101400990	MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A.	5/06/2023	Válido
2	20517318168	TECKOM SAC	5/06/2023	Válido
3	20600759478	IMPORTACIONES Y & D SERVICIOS GENERALES S.A.C.	28/05/2023	Válido
4	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	1/06/2023	Válido
5	20602484557	INGESA PERU CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	30/05/2023	Válido
6	20602904874	INGENIERÍA Y DISEÑO ELÉCTRICO E.I.R.L. - IDELEC E.I.R.L.	4/06/2023	Válido
7	20609203341	R-BUSINESS S.A.C.	29/05/2023	Válido
8	20609963965	SERVICIOS Y PRODUCTOS METAPOD E.I.R.L.	3/06/2023	Válido

2. De la presentación de ofertas:

De la misma manera, se verifica que, del listado de participantes registrados, solo tres (03) de éstos presentaron sus ofertas, a través de la página del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20609203341	CONSORCIO ELECTEL	06/06/2023	Válido
2	20602484557	INGESA PERU CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	06/06/2023	Válido
3	20609963965	SERVICIOS Y PRODUCTOS METAPOD E.I.R.L.	06/06/2023	Válido

3. De la Admisión de ofertas:

Acto seguido el Comité de Selección procedió a determinar, si las ofertas responden a las exigencias señaladas en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, del numeral 2.2 del Capítulo II, de la sección específica de las Bases Integradas del Procedimiento de Selección, obteniéndose el siguiente resultado:




Nº	POSTOR	CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS PARA ADMISIBILIDAD DE OFERTA	CONDICION																																																		
1	CONSORCIO ELECTEL	<p>NO Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.</p> <p>De la revisión integral de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta, se verifica que el postor, presenta una Tabla de Datos Técnicos (folio 27); el mismo que en los ítems 5, 6 el valor ofertado difiere del valor requerido consignado en el Capítulo III Requerimiento (pág 22) de las bases integradas.</p> <table><tr><th colspan="5">TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 5: Descargadores arco eléctrico para aisladores 60 kV</th></tr><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR REQUERIDO</th><th>VALOR OFERTADO</th></tr><tr><td>1</td><td>Material</td><td></td><td>Oxido de Zinc</td><td>Acero forjado galvanizado</td></tr><tr><td>2</td><td>Norma</td><td></td><td>IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11</td><td>IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009</td></tr><tr><td>3</td><td>Ficha técnica</td><td></td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table> <p><small>*El material requerido y norma de referencia corresponde a Pararrayos, no es de aplicación en el suministro requerido</small></p> <table><tr><th colspan="5">TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 6: Descargadores arco eléctrico para aisladores 138 kV</th></tr><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR REQUERIDO</th><th>VALOR OFERTADO</th></tr><tr><td>1</td><td>Material</td><td></td><td>Oxido de Zinc</td><td>Acero forjado galvanizado</td></tr><tr><td>2</td><td>Norma</td><td></td><td>IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11</td><td>IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009</td></tr><tr><td>3</td><td>Ficha técnica</td><td></td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table> <p><small>*El material requerido y norma de referencia corresponde a Pararrayos, no es de aplicación en el suministro requerido</small></p> <p>Por lo expuesto, este colegiado tiene por no admitida la oferta del postor.</p>	TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 5: Descargadores arco eléctrico para aisladores 60 kV					N°	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO	1	Material		Oxido de Zinc	Acero forjado galvanizado	2	Norma		IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11	IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009	3	Ficha técnica		Si	Si	TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 6: Descargadores arco eléctrico para aisladores 138 kV					N°	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO	1	Material		Oxido de Zinc	Acero forjado galvanizado	2	Norma		IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11	IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009	3	Ficha técnica		Si	Si	NO ADMITIDA
TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 5: Descargadores arco eléctrico para aisladores 60 kV																																																					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO																																																	
1	Material		Oxido de Zinc	Acero forjado galvanizado																																																	
2	Norma		IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11	IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009																																																	
3	Ficha técnica		Si	Si																																																	
TABLA DE DATOS TÉCNICOS ÍTEM N° 6: Descargadores arco eléctrico para aisladores 138 kV																																																					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO																																																	
1	Material		Oxido de Zinc	Acero forjado galvanizado																																																	
2	Norma		IEC 60099-4 ANSI/IEEEC62.11	IEC 61284, ASTM A153 ó UNE 207009																																																	
3	Ficha técnica		Si	Si																																																	
2	INGESA PERU CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	<p>NO Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.</p> <p>De la revisión integral de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta, se verifica que el postor, presenta su oferta con la imagen pegada de un visto.</p> <p><small>MEMORIA DE CALIFICACION</small></p> <p><small>Chile, 6 de junio del 2023</small></p> <p>Al respecto, el numeral 1.6. del Capítulo II de la Sección General de las Bases Integradas del mencionado procedimiento de selección, advierte la forma de presentación de ofertas. El mismo que indica lo siguiente:</p> <p>"1.6. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto". Las ofertas se presentan foliadas.</p> <p>Por lo expuesto, este colegiado tiene por no admitida la oferta del postor.</p>	NO ADMITIDA																																																		
3	SERVICIOS Y PRODUCTOS METAPOD E.I.R.L.	<p>NO Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.</p> <p>De la revisión integral de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta, se verifica que el postor, presenta su oferta con la imagen pegada de un visto.</p>	NO ADMITIDA																																																		

	<p>LIMA 06 DE JUNIO DE 2023</p> <p> LUIS ANGEL TRUJILLO VILLALOBOS <small>TITULAR GERCENTE</small></p> <p>Al respecto, el numeral 1.6. del Capítulo II de la Sección General de las Bases Integradas del mencionado procedimiento de selección, advierte la forma de presentación de ofertas. El mismo que indica lo siguiente:</p> <p>“1.6. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. <u>No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto</u>”. Las ofertas se presentan foliadas.</p> <p>Por lo expuesto, este colegiado tiene por <u>no admitida</u> la oferta del postor.</p>	
--	--	--

4. De la declaratoria de desierto:

Acto seguido, de conformidad con el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no contar con ninguna oferta válida, el comité de selección procede a declarar **desierto** el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 7-2023-EO-SM-1 “**ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 60 Y 138 KV PARA LA GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN.**”

Dando cuenta de la lectura del Acta de Procedimiento y no existiendo observación alguna, se procede a firmar la misma, siendo las 16:00 horas del día viernes 09 de junio de 2023, en las instalaciones de la Supervisión Logística San Martín de Electro Oriente S.A., procediéndose a publicar esta decisión en el SEACE.

 Bobnet Manrique García Presidente Titular	 Gilmer Pachamora Díaz Primer Miembro Titular
 Dan Souza Paredes Segundo Miembro Titular	