

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-21-2023-GRA 1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad un plano de la zona o lugar exacto de la instalación del equipo, esto con la finalidad de aproximar la distancia entre la succión del H2S y el extractor.  
Indicar también si el equipo control de olores estará bajo techo protegido o a la intemperie, ya que vemos que el motor es solicitado del extractor es IP55.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 20  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que para las bases integradas se adjuntara un plano de replanteo de la camara de pretratamiento donde se instalara el equipo de control de olores, y se indica que el equipo estara a la interperie.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan una válvula mariposa; se solicita a la entidad nos acepten incluir en lugar de válvula mariposa un damper que es el mas usado para este tipo de fluidos.  
Se entiende que dicho damper irá entre el tanque control de olores y el extractor de aire, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que se debera de instalar una valvula damper tipo mariposa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases nos dan los valores de la REMOCIÓN  
Se solicita a la entidad proporcionarnos los valores de ingreso de H2S.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el Sistema se esta construyendo y no hay valores de ingreso de H2S en sentido no es posible acceder a su solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las bases se solicita el tablero eléctrico para el extractor.

Consulta; podemos entregar el tablero eléctrico adosado al tanque control de olores?, o tendrá que estar separado dentro de una caseta?

**Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa que para las bases integradas se considerara que el tablero electrico del extractor debera estar adosado al muro de albañileria de la camara de pretratamiento existente, separado del tanque de control de olores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

- Los valores de:
- Volumen total de aire
  - Potencia del extractor
  - Recipiente de contención
  - Tanque fabricado
  - Entrada de aire
  - Descarga de aire

Son valores en los que podemos ofertar el equipo dentro de ese rango?  
O cual es el valor exacto de cada ítem?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el Sistema se esta construyendo, recien va a comenzar a operar y no se puede indicar un valor exacto de los gases y olores que se va a generar. Los valores aproximados estan especificados en los Especificaciones Tecnicas, en sentido no es posible acceder a su solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20511128146	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA DE FLUIDOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:05:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad nos permitan realizar la visita a la zona del proyecto con la finalidad de poder contemplar todos los servicios y accesorios necesarios al momento de la instalación pudiendo contemplarlo en el costeo para nuestra propuesta técnica-económica.  
Indicar nombre de persona de contacto, celular, correo electrónico, cargo y fechas probables de la visita.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que los postores pueden efectuar una visita tecnica donde se ejecuta el proyecto, coordinar con el area usuaria, la visita puede ser en cualquier fecha previa coordinacion, cel 959260227

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 8. Plazos (página 24)

Indica que el plazo de entrega de equipos y planos es de 150 días calendarios

Consulta: Solicitamos se incremente a 210 días calendarios

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que no es posible ampliar los plazos de entrega del bien debido a que existe una Declaracion de situacion de emergencia sanitaria y una necesidad publica por prevenir el vertimiento de aguas residuales domesticas a la quebrada Huaylla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. Características y condiciones, Método Constructivo o Instalación, condiciones preliminares (página 22)

Indica que ¿El equipo técnico de montaje inspeccionara los ambientes de trabajo para poder identificar contra tiempos con relación al área donde serán montados los equipos¿.

Consulta: ¿De surgir contratiempos en la disciplina civil, esta será responsabilidad de la entidad?, Favor confirmar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa que la construccion civil esta concluida, el personal tecnico y los trabajadores representantes del Contratista, que efectuaran los trabajos de instalacion y montaje de los equipos presentaran su SCTR a la residencia y supervision de la obra. es de caracter obligatorio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. Características y condiciones, Método Constructivo o Instalación, condiciones preliminares (página 22)

Indica que ¿El equipo técnico de montaje debe contar con todas la documentación y equipos de seguridad antes del ingreso y durante su estancia en obra¿.

Consulta: Favor aclarar si la entidad Gobierno Regional de Arequipa, solicita tramites o documentos específicos para este servicio.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa que el personal tecnico y los trabajadores representantes del Contratista, que efectuaran los trabajos de instalacion y montaje de los equipos, deben cumplir la norma G-050 y presentar su SCTR a la residencia y supervision de la obra. es de caracter obligatorio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. Características y condiciones, Método Constructivo o Instalación, Montaje del Equipo (página 22)

Indica que ¿El equipo técnico de montaje trasladara el equipamiento hasta el punto de trabajo. Empezara sus labores de montaje habiendo delimitado debidamente su área de trabajo en coordinación con el área de seguridad de obra¿.

Consulta: ¿Para los trabajos a realizar es necesaria la presencia de un supervisor de seguridad en campo durante toda la instalación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se indica que no es necesario un supervisor de seguridad en campo durante la instalacion del equipo de olores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 13. Garantía Comercial del Bien (página 24)

Indica que se cuenta con un plazo de 5 días calendarios para la reparación del equipo (incluyendo mano de obra y reemplazo de los repuestos del equipo)

Consulta: Consideramos que es un tiempo muy corto debido a que pueden surgir reparaciones más complejas que ameriten un plazo mayor. Se solicita ampliar a 10 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que el contratista tendra 5 dias calendarios maximo para cubrir la reparacion del equipo, contados a partir del dia siguiente de la notificacion al contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Consulta: solicitamos nos proporcionen información complementaria, como planos de áreas disponible para la instalación de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que para las bases integradas se adjuntara un plano de replanteo de la camara de pretratamiento donde se instalara el equipo de control de olores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACION TÉCNICA, 6. Características y condiciones,

Consulta: Se requiere mayor información respecto a los ductos del sistema de extracción de olores al edificio de pretratamiento, no son parte de nuestro alcance. Favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa que se adjuntara un plano de relanteo de la camara de pretratamiento donde se instalara el equipo de control de olores, y se indica que el sistema de ductos de extraccion se instalara encima del techo, no es parte de los alcances.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 20)

Indica: Recipiente de contención de fibra de vidrio FRP, Polipropileno rigidizada (12mm-25mm) o HDPE (3 ¿ 8 mm espesor)

Consulta: Confirmar si se acepta recipiente de contención de FRP de 6 mm de espesor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y ACLARA que el recipiente de contencion de gases sera de fibra de vidrio FRP, Polipropileno rigidizada (12mm-25mm) o HDPE (3mm-8 mm espesor).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 20)

Indica: Tanque fabricado, 2.8 ¿ 1.40 m de altura

Consulta: Confirmar si se acepta un tanque fabricado de 3.1 m de altura

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y ACLARA, que el Tanque fabricado, 1.4m - 3.10 m de altura, de acuerdo a las caracteristica tecnicas de los materiales indicados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 20)

Indica: Ventilador fabricado, 3-10 hp referencial.

Consulta: Confirmar si se acepta un ventilador fabricado de 15 hp nominal, con derrateo a 2500 msnm se tendría 13.1 hp.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa y ACLARA, que el Ventilador fabricado 3-15 HP, con derrateo a 2,500 msnm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 21)

Indica: capacidad de Eliminación, Temperatura de Ignición: 425 C

Consulta: Confirmar si se acepta temperatura de ignición: >450 °C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que el rango sera de 420 °C a 460 °C en todas las etapas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 21)

Indica: capacidad de Eliminación, superficie: 1050 m2/g

Consulta: Confirmar si se acepta, el Numero de Yodo del material crudo: 1100 mgI2/g

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que se acepta la capacidad de eliminacion superficie en un rango de 1050 m2/g a maximo 1100 m2/g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20171545677	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:42:49

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 6. Características y condiciones (página 21)

Indica: capacidad de Eliminación, contenido de humedad: 15 %

Consulta: Confirmar si se acepta que la media filtrante tenga su mejor funcionamiento al 70-80% de humedad relativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa y se ACLARA que la capacidad de eliminacion de humedad sera de 15 % o superior

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	22:41:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

¿El equipo propuesto puede ser funcionalmente equivalente o de mejores características?

Características principales del equipo propuesto

- Número de unidades: Uno (1)
- Tipo: Sistema de cama vertical (VBS)
- Ubicación: Por determinar
- Velocidad de flujo de aire (SCFM): 3,826 CFM / 6500 CMH (por unidad)
- Velocidad máx. de la cara: 76 FPM (0,386 MPS)
- Flujo de buques: Flujo ascendente
- Dimensiones del buque: 2,44 METROS (8 PIES)
- Material del recipiente: FRP
- Media Bed Depth, ft.: 3,75
- Presión estática externa: 1.00 CBI
- Voltaje de la fuente de alimentación: 230 VCA, 3 ph, 60 Hz

ENSENADA/SALIDA

- 10 PPM H2S/99.5% Eliminación
- 0.5 PPM Metil Mercaptano/95% eliminación
- 0.5 PPM Sulfuro de dimetilo/80% de eliminación
- Concentración de olores de 100.000 UNIDADES organizativas/95% eliminación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, No se puede cambiar los parametro de diseño de las características tecnicas que requiere el proyecto aprobado. Cambiar estos parametros de diseño, se tendria que modificar la memoria de calculo del proyectista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	22:41:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Es posible utilizar un medio absorbente de mejor desempeño que el carbón activado como el Sulphasorb XL

Sulphasorb XL tiene una capacidad de sulfuro de hidrógeno (H2S) que es aproximadamente un 70 por ciento mayor que cualquier otro producto en el mercado.

Sulphasorb XL Media tendrá las siguientes propiedades físicas:

Capacidad de eliminación:

Capacidad de eliminación de H2S (por volumen): 0,30 g/cc

Capacidad de eliminación (en peso): H2S: 75%

Valor ctc: 70% min

Superficie: 1050 m2/g

Densidad: 580 kg/m3

Contenido de humedad: 15%

Dureza: 95 min

Temperatura de ignición: 425 C

Capacidad de eliminación:

Sulfuro de hidrógeno: 0,20 g/cc min (24% en peso)

Dióxido de azufre: 0.11 g/cc min (12% en peso)

Óxido nítrico: 0,06 g/cc min (7,5% en peso)

Dióxido de nitrógeno: 0.024 g/cc min (3.0% en peso)

Formaldehído: 0,04 g/cc min (5,0% en peso)

Estándares de garantía de calidad de fabricación:

Prueba de lixiviación (indicación de porosidad): 180 minutos o menos

Contenido de permanganato: 12 % mínimo

Contenido de humedad: 20 % máximo

Resistencia al aplastamiento: 40 a 60 %

Pérdida por abrasión: 3.0 % máximo

Diámetro nominal del pellet: 1/8" (aproximadamente 4 mm), 85% después del cribado

Densidad nominal: 50 lbs/ft3 (0.80 g/cc)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, No se puede cambiar las caracteriisticas tecnicas de los productos solicitados para el equipo de control de olores, del expediente tecnico aprobado. Cambiar estos productos de diseño, se tendria que comunicar al proyectista y modificar el expediiente tecnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20606316420	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	EVMING S.A.C.	Hora de envío :	22:41:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Evaluar la aceptación de un equipo cuya área requerida es de 4.36 m x 2.29 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que cambiar las dimensiones del equipo, requiere modificar el area prevista para la instalacion del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se esta indicando que el postor deberá de acreditar, mediante catálogos y/o fichas técnicas y/o brouchure y/o folletos y/o similares emitidos por el fabricante, las siguientes características técnicas de cada equipo solicitado conforme al punto 5 de las Especificaciones Técnicas. Se consulta confirmar que se refieren al numeral 6 y además que se aceptará información técnica en español e inglés.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que lo solicitado se refiere al punto 6 asi mismo se debe presentar los documentos tecnicos solicitados, en idioma español

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las Especificaciones se esta indicando que el suministro consiste en proporcionar todos los materiales, equipos e imprevistos necesarios para instalar el sistema de control de olores para el control de H2S atmosférico (Sulfuro de Hidrógeno). No obstante, en las especificaciones técnicas tambien se esta exigiendo los siguientes parámetros: Remoción H2S: >= 99.5% o 0.5 ppm; Remoción de Metil Mercaptano: >= 95%; Remoción de Sulfuro de Dimetilo: >= 80%; y Remoción de Olores: >= 95-90% Se precisa que un solo tipo de medio filtrante no va a poder cumplir con los porcentajes de eficiencia de los tres primeros parámetros indicados; asimismo, como se hizo referencia al inicio de la Consulta el Sistema de Control de Olores será para principalmente para la Remoción de H2S hasta una eficiencia del 99.5%. Por todo lo antes mencionado solicitamos precisar que el equipo debера cumplir exclusivamente con una eficiencia de Remoción de H2S del 99.5% y deberá indicarse los porcentajes de Remoción de Metil Mercaptano y de Sulfuro de Dimetilo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que La funcion principal de equipo solicitado es eliminar el H2S, por ello sera mas importante tener una alta eliminacion de estos gases y olores, con una eficiencia minima de 99.5% o 0.5 ppm. Y se confirma que los porcentajes de Remoción de Metil Mercaptano y de Sulfuro de Dimetilo son los mismos precisados en las especificaciones tecnicas de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se esta indicando que el Ventilador será fabricado en fibra de vidrio FRP o HDPE (8 mm de espesor). Confirmar que esta especificación corresponde al recipiente del sistema de control de olores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que el Recipiente del sistema de control de olores sera fabricado en fibra de vidrio FRP o HDPE (8 mm de espesor)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para el Tanque se indica que deberá ser fabricado en fibra de vidrio FRP, Polipropileno rigidizada o HDPE con inhibidores de UV. Se consulta confirmar que los inhibidores de UV solo aplican o deberen suministrarse unica y exclusivamente si el recipiente es fabricado en HDPE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que el material es, en fibra de vidrio FRP, Polipropileno rigidizada o HDPE debera tener los inhibidores de UV de 3.00 ¿ 1.30 m de diámetro y 2.80 - 1.40 m de altura, construido bajo las especificaciones RTP-1, ASME PS 15 69.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Para el tablero eléctrico de control en posición automático o manual se consulta confirmar que esto se refiere al encendido automático del equipo por programación horario u otro sistema y no será necesario que el equipo encienda de manera automática por lazo cerrado por un detector de H2S atmosférico.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, que el encendido sera automatico sera de forma horaria y se debera dejar una opcion para colocar los periodos de operación y debera tener la opcion en manual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para la entrada de aire al sistema de control de olores se esta indicando un rango de 10" a 26"; en nuestro caso el equipo tiene una entrada de 8", por este motivo consultamos sea aceptado entrada de aire de 8" a 26".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'El area usuaria precisa y se ACLARA, en las bases integradas el rango de entrada de aire sera de 8" a 26"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Para la válvula mariposa se consulta confirmar si esta puede ir instalada a la salida con el sistema antipajaros y no exclusivamente a la entrada del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA, debe ser instalada a la salida del extractor de aire, con un sistema de proteccion antipajaros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para los materiales del ventilador se indica voluta y turbina en PPH. Se consulta confirmar si se puede ofertar en acero inoxidable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que los materiales del ventilador, voluta y turbina en PPH o en acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Para el medio filtrante se estan especificando tres tipos de productos:

- 1) Media de CARBON ACTIVADO CATALÍTICO;
- 2) Media de Carbon activo impregnado con una base de potasa cáustica y
- 3) Medio Filtrante absorbentes químicos secos

Se consulta confirmar que se podrá ofertar como medio filtrante solo uno de los tres y no nesariamente los tres productos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que podra ofertarse uno de los tres productos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Para el caso exclusivamente del Medio Filtrante de Carbon Activado Catalítico se esta solicitando tambien que contengan Carbon Activado Virgen y Permanganato de Potasio. En nuestro caso podemos garantizar solo con el uso exclusivo del Carbón Activado Catálitico y sin ningun otro producto adicional un eficiencia en la Remoción de H2S del 99.5%. Se consulta confirmar que para el Caso que el postor oferte Medio Filtrante con Carbón Activado Catálico no será necesario incluir en el medio filtrante cualquier otro producto siempre que se oferte una remoción del 99.5% de remoción de H2S.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA , EL MEDIO FILTRANTE DEBERA TENER UNA EFICIENCIA DE REMOCION DEL 99.5 % DEL H2S, Remoción Metil Mercaptano: ¿ 95%, Remoción Sulfuro de Dimetilo: ¿80% Y Remoción de olores: ¿ 95 - 90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Se esta indicando que deberá realizarse una verificación de Nivelación con una Estación Topográfica. Se consulta confirmar si esto lo realizará el contratista o la Entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria precisa y se ACLARA y se confirma que la verificacion Topografica la efectuara la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Sobre el Manual de Instalación y Mantenimiento y la demás documentación indicada se consulta confirmar que esta deberá ser presentada por el Contratista a la entrega de los equipos y no formará parte de la presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que el Manual de Instalación y Mantenimiento y la demás documentación indicados, debiera presentarse con la entrega de los Equipos al final en un Dossxier de Calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:06:23

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para los Kits de Mantenimiento y Repuestos se esta incluyendo el Medio Filtrante. Se precisa que el Medio Filtrante tiene un tiempo de caducidad o vida útil dentro del cual el fabricante garantiza la eficiencia en su capacidad de adsorción. En ese sentido, adquirir con la compra de los equipos medio filtrante para ser usado en un par de años resulta no recomendable. Por lo antes mencionado consultamos si será necesario entregar con el equipo una reposición del medio filtrante; de ser así, confirmar en que presentación, recipientes o tamañas de bolsas deberá ser entregado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que si será necesario entregar con el equipo una reposición del medio filtrante, asi mismo El proveedor deberá entregar un kit de mantenimiento conformado por; 1) fajas ventiladoras según el número de ventiladores que se entreguen, 2) manómetros diferenciales según el número de tanques que se entreguen en obra y 3) se entregará el medio filtrante conformado por 1/3 del total del carbón dependiendo del volumen de carbón que entreguen funcionando, la presentación sera en bolsas o recipientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:13:13

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la Modalidad de Contratación se indica Llave en Mano incluida su instalación y funcionamiento. En ese sentido, se consulta lo siguiente:

- 1) El acondicionado eléctrico ¿sera por cuenta del Contratista o de la Entidad?
- 2) La construcción de la loza o sobrecimiento para los equipos, ¿será por cuenta del Contratista o de la Entidad?
- 3) La instalación de las montantes en la succión descarga de los equipos ¿será por cuenta del Contratista o de la Entidad?
- 4) Se solicita se puedan adjuntar planos del sistema para identificar el area disponible dónde serán instalados el tanque los filtros como el tablero eléctrico para poder definir el área de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que, 1) Sera por cuenta del Contratista empalmar su Tablero a su Soplador de aire o extractor. El suministro de energia hacia el tablero del sistema de olores sera efectuado por el personal de obra. 2) La Loza de apoyo del equipo, sera construida por personal de Obra. 3) La Entidad solo dejara la Tuberia principal en la parte inferior del edificio, cerca del lugar donde seran instalados los tanques, el Contratista sera encargado de conectar sus tuberias de succión y descarga desde alli. 4) el contratista debe Adjuntar los Planos de replanteo con tuberías y el equipo de control de olores instalado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:15:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Para la instalación se consulta si el empalme del Sistema entregado por el Contratista (sea un tanque o varios) a la red de tubería de extracción de aire que viene desde la caseta donde se concentrara el H2S a eliminar, ¿será efectuado por el personal de Obra? Si no fuese así, indicar el diámetro de la tubería de transporte del gas teniendo en consideración que la velocidad de transporte adecuada debe estar entre 15 a 20 m/s.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA que el Personal de Obra llevara la tubería de acero inoxidable desde el techo del edificio hasta la parte inferior donde se conectará al sistema suministrado por el Postor ganador del suministro del Sistema de Olores. Se debe definir un diámetro tal que garantice una velocidad de transporte adecuada (indicar el diametro)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:18:43

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para la Conformidad del Equipo se estan estableciendo Pruebas. Se consulta confirmar que estas pruebas estan referidas al funcionamiento del equipo como son Flujo de aire, medición de diferencial de carga en el medio filtrante, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 17 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y se ACLARA y se confirma, que las Pruebas estaran referidas a la salida del Flujo medición de diferencial de carga en el medio filtrante, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:20:19

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para la experiencia del Postor se consulta sea aceptado equipos para sistemas de olores y/o remoción de H2S.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'El area usuaria precisa y se ACLARA que para las bases integradas en la Experiencia del Postor tambien sera aceptado equipos para sistemas de olores y/o remoción de H2S.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-21-2023-GRA 1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ELIMINACION DE OLORES POR CARBON ACTIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	10/01/2024
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	23:21:14

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Para el Personal Clave Responsable de Montaje se consulta sea aceptado Ingeniero Mecánico de Fluidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

'El area usuaria precisa y se ACLARA que para las bases integradas y se aceptara que el responsable del montaje podra ser; Ing. Mecanico, y/o Ing. Mecanico electrico y/o Ing. Electrico y/o Ing. Mecanico de fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null