

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-GOREMAD/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490939009	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	LADRICERAMICOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LADRICERAMICOS DEL SUR EIRL	Hora de envío :	12:51:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿En que momento se entregara el certificado de calidad?
¿Al pedir certificado de calidad hacen referencia a los ensayos?
Y si fuese así. ¿En que momento se realizara dichos ensayos, como y donde se realizara la selección de los ladrillos para someterlos a ensayar? Ya para su correspondiente conformidad se tomara en cuenta los ensayos requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

1. Deberá remitir un ensayo de resistencia a la compresión por cada una de las entregas del material del LADRILLO DE ARCILLA DE 09 cm X 13 cm X 24 cm
2. Las muestras para ser sometidas a ensayo serán tomadas por el proveedor y los certificados de resistencia a la compresión serán entregadas juntamente con la documentación de cada una de las entregas.
3. Los ensayos se realizan en un laboratorio de control de calidad de acuerdo a lo establecido en la NTP 399.613 y 339.604.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GOREMAD/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20490939009	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	LADRICERAMICOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LADRICERAMICOS DEL SUR EIRL	Hora de envío :	12:55:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Al lugar de entrega entra carros de 30 toneladas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.13 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA:

Si se tiene las condiciones para el ingreso de vehículos pesados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null